DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PRECALIFICACIÓN PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA CENTRAL GENERADORA UBICADA EN LA CIUDAD DE BAHÍA NEGRA – ALTO PARAGUAY.

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 4

Asunción, 18 de abril de 2017

A los Solicitantes

Señor/es

La ANDE ha recogido las siguientes consultas de empresas interesadas las cuales damos respuesta a continuación:

CONSULTA N°1 Si un proponente decide ofertar una unidad generadora correspondiente a paneles solares, la experiencia también debe ser de acuerdo a lo ofertado. Es decir en paneles solares correspondiente a la cantidad requerida.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar que serán tomadas como experiencias válidas todas aquellas que sean de características similares a lo que será ofertado por la empresa/consorcio interesado, de potencia nominal entregada a la red igual o superior a 1 MW con energía firme de 4.380MWh / año.

CONSULTA N°2 Necesitamos la definición del alcance del proyecto para la potencia deseada de 1MW o la producción 4.380MWh / año. Una planta con una capacidad instalada de 1MW generará alrededor de 1.800MWh / año. Para producir 4.380MWh / año será necesario una planta con capacidad instalada de alrededor de 2,4MW.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para el efecto la Adenda N°2 y las Aclaratorias N°1 y N°2.

CONSULTA N°3 Necesitamos las dimensiones del terreno donde se instalará la planta, con detalles de la orientación geográfica, topografía y composición del suelo.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para el efecto las Aclaratorias N°1 y N°2.

Le saludamos muy atentamente,

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD