1- MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
1.1		Limpieza de filtro, de turbina, condensador y del evaporador, revisión de perdida de gas refrigerante de acondicionadores de aire tipo ventana. Reapriete de bornes de los cicuitos de mando y fuerza del equipo de climatizacion.	UN.	Evento	1
1.2		Limpieza de filtro, de turbina, condensador y del evaporador, revisión de perdida de gas refrigerante de acondicionadores de aire tipo Split, limpieza de drenaje (tipo pared - tipo techo)	UN.	Evento	1
1.3		Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje de equipos tipo Split (tipo ducto "roperito"). Reapriete de bornes de los circuitos de mando y fuerza del equipo de climatizacion.	UN.	Evento	1
2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
		ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA			
2.1		Provisión de repuestos - motor compresor para equipo de 12.000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
2.2		Provisión de repuestos - motor compresor para equipo de 12.000 BTU para gas R410	Unidad	Evento	1
2.3		Provisión de repuestos - motor compresor para equipo de 18.000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
2.4		Provisión de repuestos - motor compresor para equipo de 18.000 BTU para gas R410	Unidad	Evento	1
2.5		Provisión de repuestos - motor compresor para equipo de 24.000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
2.6		Provisión de repuestos - motor compresor para equipo de 24.000 BTU para gas R410	Unidad	Evento	1
2.7		Provisión de repuesto para rebobinado de motor ventilador para equipo de 12.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.8		Provisión de repuesto para rebobinado de motor ventilador para equipo de 18.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.9		Provisión de repuesto para rebobinado de motor ventilador para equipo de 24.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.10		Provisión de repuesto - juego de ruleman para motor ventilador para equipo de 12000 BTU	Unidad	Evento	1
2.11		Provisión de repuesto - juego de ruleman para motor ventilador para equipo de 18000 BTU	Unidad	Evento	1
2.12		Provisión de repuesto - juego de ruleman para motor ventilador para equipo de 24000 BTU	Unidad	Evento	1
2.13		Provisión de repuestos - gas refrigerante R22 (cotizar por kilogramo)	Kilo	Evento	1
2.14		Provisión de repuestos - gas refrigerante R410 (cotizar por kilogramo)	Kilo	Evento	1
2.15		Provisión de repuestos - gas refrigerante R134a (cotizar por kilogramo)	Kilo	Evento	1
2.16		Provisión de repuestos - motor ventilador para equipo de 12.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.17		Provisión de repuestos - motor ventilador para equipo de 18.000 BTU	Unidad	Evento	1

2.18		Provisión de repuestos - motor ventilador para equipo de 24.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.19		Provisión de repuestos - paleta del ventilador para equipo de 12.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.20		Provisión de repuestos - paleta del ventilador para equipo de 18.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.21		Provisión de repuestos - paleta del ventilador para equipo de 24.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.22		Provisión de repuestos - turbinas del ventilador para equipo de 12.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.23		Provisión de repuestos - turbinas del ventilador para equipo de 18.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.24		Provisión de repuestos - turbinas del ventilador para equipo de 24.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.25		Provisión de repuestos - termostato para equipo de 12.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.26		Provisión de repuestos - termostato para equipo de 18.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.27		Provisión de repuestos - termostato para equipo de 24.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.28		Provisión de repuestos - llave selectora para equipo de 12.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.29		Provisión de repuesto - llave selectora para equipo de 18.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.30		Provisión de repuestos - llave selectora para equipo de 24.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.31		Provisión de repuestos - capacitor para ventilador para equipo de 12.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.32		Provisión de repuestos - capacitor para ventilador para equipo de 18.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.33		Provisión de repuestos - capacitor para ventilador para equipo de 24.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.34		Provisión de repuestos - válvula de expansión para equipo de 12.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.35		Provisión de repuestos - válvula de expansión para equipo de 18.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.36		Provisión de repuestos - válvula de expansión para equipo de 24.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.37		Provisión de repuesto - capacitor para compresor para equipo de 12.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.38		Provisión de repuestos - capacitor para compresor para equipo de 18.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.39		Provisión de repuestos - capacitor para compresor para equipo de 24.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.40		Provisión de repuesto - plaqueta Electrónica para equipo de 12.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.41		Provisión de repuesto - plaqueta Electrónica para equipo de 18.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.42		Provisión de repuesto - plaqueta Electrónica para equipo de 24.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.43		Provisión de repuesto - filtro para aceite para equipo de 12.000 BTU	Unidad	Evento	1

2.44		Provisión de repuesto - filtro para aceite para equipo de 18.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.45		Provisión de repuesto - filtro para aceite para equipo de 24.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.46		Provisión de repuesto - aceite para compresor para equipo de 12.000 BTU (cotizar por litro)	litro	Evento	1
2.47		Provisión de repuesto - aceite para compresor para equipo de 18.000 BTU (cotizar por litro)	litro	Evento	1
2.48		Provisión de repuesto - aceite para compresor para equipo de 24.000 BTU (cotizar por litro)	litro	Evento	1
		ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT			
2.49		Provisión de repuestos - compresor para equipo de 9.000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
2.50		Provisión de repuestos - compresor para equipo de 9.000 BTU para gas R410	Unidad	Evento	1
2.51		Provisión de repuestos - compresor para equipo de 12.000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
2.52		Provisión de repuestos - compresor para equipo de 12.000 BTU para gas R410	Unidad	Evento	1
2.53		Provisión de repuestos - compresor para equipo de 18.000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
2.54		Provisión de repuestos - compresor para equipo de 18.000 BTU para gas R410	Unidad	Evento	1
2.55		Provisión de repuestos - compresor para equipo de 24.000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
2.56		Provisión de repuestos - compresor para equipo de 24.000 BTU para gas R410	Unidad	Evento	1
2.57		Provisión de repuestos - compresor para equipo de 36.000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
2.58		Provisión de repuestos - compresor para equipo de 36.000 BTU para gas R410	Unidad	Evento	1
2.59		Provisión de repuestos - compresor para equipo de 48.000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
2.60		Provisión de repuestos - compresor para equipo de 48.000 BTU para gas R410	Unidad	Evento	1
2.61		Provisión de repuestos - compresor para equipo de 60.000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
2.62		Provisión de repuestos - compresor para equipo de 120.000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
2.63		Provisión de repuestos - motor ventilador del evaporador para equipo de 9.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.64		Provisión de repuestos - motor ventilador del evaporador para equipo de 12.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.65		Provisión de repuestos - motor ventilador del evaporador para equipo de 18.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.66		Provisión de repuesto - motor ventilador del evaporador para equipo de 24.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.67		Provisión de repuestos - motor ventilador del evaporador para equipo de 36.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.68		Provisión de repuestos - motor ventilador del evaporador para equipo de 48.000 BTU.	Unidad	Evento	1

2.69		Provisión de repuestos - motor ventilador del evaporador para equipo de 60.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.70		Provisión de repuestos - motor ventilador del evaporador para equipo de 120.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.71		Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador para equipo de 18.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.72		Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador para equipo de 24.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.73		Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador para equipo de 36.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.74		Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador para equipo de 48.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.75		Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador para equipo de 60.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.76		Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador para equipo de 120.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.77		Provisión de repuestos - capacitor para ventilador para equipo de 9.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.78		Provisión de repuestos - capacitor para ventilador para equipo de 12.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.79		Provisión de repuestos - capacitor para ventilador para equipo de 18.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.80		Provisión de repuestos - capacitor para ventilador para equipo de 24.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.81		Provisión de repuestos - capacitor para ventilador para equipo de 36.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.82		Provisión de repuestos - capacitor para ventilador para equipo de 48.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.83		Provisión de repuestos - capacitor para ventilador para equipo de 60.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.84		Provisión de repuestos - capacitor para ventilador para equipo de 120.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.85		Provisión de repuestos - capacitor para compresor para equipo de 9.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.86		Provisión de repuestos - capacitor para compresor para equipo de 12.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.87		Provisión de repuestos - capacitor para compresor para equipo de 18.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.88		Provisión de repuestos - capacitor para compresor para equipo de 24.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.89		Provisión de repuestos - capacitor para compresor para equipo de 36.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.90		Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del condensador para equipo de 18.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.91		Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del condensador para equipo de 24.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.92		Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del condensador para equipo de 36.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.93		Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del condensador para equipo de 48.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.94		Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del condensador para equipo de 60.000 BTU.	Unidad	Evento	1

2.95		Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del condensador para equipo de 120.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.96		Provisión de repuesto - paleta del ventilador del condensador para equipo de 12.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.97		Provisión de paleta del ventilador del condensador para equipo de 18.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.98		Provisión de paleta del ventilador del condensador para equipo de 24.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.99		Provisión de paleta del ventilador del condensador para equipo de 36.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.100		Provisión de paleta del ventilador del condensador para equipo de 48.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.101		Provisión de paleta del ventilador del condensador para equipo de 60.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.102		Provisión de paleta del ventilador del condensador para equipo de 120.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.103		Provisión de repuesto - Plaqueta Electrónica para equipo de 12.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.104		Provisión de repuesto - Plaqueta Electrónica para equipo de 18.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.105		Provisión de repuesto - Plaqueta Electrónica para equipo de 24.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.106		Provisión de repuesto - Plaqueta Electrónica para equipo de 36.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.107		Provisión de repuesto - Plaqueta Electrónica para equipo de 48.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.108		Provisión de repuesto - Plaqueta Electrónica para equipo de 60.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.109		Provisión de repuesto - Plaqueta Electrónica para equipo de 120.000 BTU.	Unidad	Evento	1
2.110		Provisión de termostato - sensor de temperatura	Unidad	Evento	1
2.111		Provisión de repuestos - gas refrigerante - R22 (cotizar por 1 kilogramo)	Kilo	Evento	1
2.112		Provisión de repuestos - gas refrigerante R410 (cotizar por 1 kilogramo)	Kilo	Evento	1
2.113		Provisión de repuestos - gas refrigerante R134a (cotizar por 1 kilogramo)	Kilo	Evento	1
2.114		Provisión de repuestos - transformador de 24 Voltios	Unidad	Evento	1
2.115		Provisión de repuestos - transformador de 12 Voltios	Unidad	Evento	1
2.116		Provisión de repuestos - contactor de 24 Voltios	Unidad	Evento	1
2.117		Provisión de relay	Unidad	Evento	1
2.118		Provisión de repuestos - contactor trifásico bobina de 220 voltios	Unidad	Evento	1
2.119		Provisión de repuestos - contactor monofásico bobina de 220 Voltios	Unidad	Evento	1
2.120		Provisión de repuestos - robinete de 5/8 " para split	Unidad	Evento	1

2.121		Provisión de repuestos - robinete de 3/8" para split	Unidad	Evento	1
2.122		Provisión de repuestos - robinete de 3/4" para split	Unidad	Evento	1
2.123		Provisión de repuestos - robinete de 1/2 " para split	Unidad	Evento	1
2.124		Provisión de repuestos - robinete de 1/4 " para split	Unidad	Evento	1
2.125		Provisión de control universal	Unidad	Evento	1
2.126		Provisión de filtro deshidratante	Unidad	Evento	1
2.127		Provisión de sensor de descongelamiento	Unidad	Evento	1
2.128		Provisión de aceite para comprensor de aire split (cotizar por 1 litro)	litro	Evento	1
2.129		Provisión de válvula de expansión para aire split de 12.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.130		Provisión de válvula de expansión para aire split de 18.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.131		Provisión de válvula de expansión para aire split de 24.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.132		Provisión de válvula de expansión para aire split de 36.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.133		Provisión de válvula de expansión para aire split de 48.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.134		Provisión de válvula de expansión para aire split de 120.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.135		Provisión de válvula de 3 vías para calefacción de aire split de 12.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.136		Provisión de válvula de 3 vías para calefacción de aire split de 18.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.137		Provisión de válvula de 3 vías para calefacción de aire split de 24.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.138		Provisión de válvula de 3 vías para calefacción de aire split de 36.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.139		Provisión de válvula de 3 vías para calefacción de aire split de 48.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.140		Provisión de válvula de 3 vías para calefacción de aire split de 60.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.141		Provisión de válvula de 3 vías para calefacción de aire split de 120.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.142		Provisión de 2 soportes para aire split de 12.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.143		Provisión de 2 soportes para aire split de 18.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.144		Provisión de 2 soportes para aire split de 24.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.145		Provisión de 2 soportes para aire split de 36.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.146		Provisión de 2 soportes para aire split de 48.000 BTU	Unidad	Evento	1

2.147		Provisión de 2 soportes para aire split de 60.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.148		Provisión de 2 soportes para aire split de 120.000 BTU	Unidad	Evento	1
2.149		Provisión de aislante para cañería de cobre de 3/4" con cinta terminación (cotizar por 1 metro)	por metro	Evento	1
2.150		Provisión de cañería de cobre de 1/4" (cotizar por 1 metro)	por metro	Evento	1
2.151		Provisión de cañería de cobre de 1/2" (cotizar por 1 metro)	por metro	Evento	1
2.152		Provisión de cañería de cobre de 3/8" (cotizar por 1 metro)	por metro	Evento	1
2.153		Provisión de cañería de cobre de 5/8" (cotizar por 1 metro)	por metro	Evento	1
2.154		Provisión de cañería de cobre de 3/4" (cotizar por 1 metro)	por metro	Evento	1
2.155		Provisión de válvula de servicio soldable de cobre con tapón	Unidad	Evento	1
3 – MANOS DE OBRA					
ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA					
3.1		Mano de obra para cambio de motor compresor para equipo de 12000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
3.2		Mano de obra para cambio de motor compresor para equipo de 12000 BTU para gas R410	Unidad	Evento	1
3.3		Mano de obra para cambio de motor compresor para equipo de 18000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
3.4		Mano de obra para cambio de motor compresor para equipo de 18000 BTU R410	Unidad	Evento	1
3.5		Mano de obra para cambio de motor compresor para equipo de 24000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
3.6		Mano de obra para cambio de motor compresor para equipo de 24000 BTU para gas R410	Unidad	Evento	1
3.7		Mano de obra para rebobinado de motor ventilador para equipo de 12000 BTU	Unidad	Evento	1
3.8		Mano de obra para rebobinado de motor ventilador para equipo de 18000 BTU	Unidad	Evento	1
3.9		Mano de obra para rebobinado de motor ventilador para equipo de 24000 BTU	Unidad	Evento	1
3.10		Mano de obra para adaptación de bujes de motor ventilador a rulemanes de 12.000 BTU	Unidad	Evento	1
3.11		Mano de obra para adaptación de bujes de motor ventilador a rulemanes de 18.000 BTU	Unidad	Evento	1
3.12		Mano de obra para adaptación de bujes de motor ventilador a rulemanes de 24.000 BTU	Unidad	Evento	1
3.13		Mano de obra - carga de gas refrigerante R22	global	Evento	
3.14		Mano de obra - carga de gas refrigerante R410	global	Evento	1
3.15		Mano de obra - carga de gas refrigerante R134a	global	Evento	1

3.16		Mano de obra por cambio de motor ventilador para equipo de 12000 BTU	Unidad	Evento	1
3.17		Mano de obra por cambio de motor ventilador para equipo de 18000 BTU	Unidad	Evento	1
3.18		Mano de obra por cambio de motor ventilador para equipo de 24000 BTU	Unidad	Evento	1
3.19		Mano de obra por cambio de paleta del ventilador para equipo de 12000 BTU	Unidad	Evento	1
3.20		Mano de obra por cambio de paleta del ventilador para equipo de 18000 BTU	Unidad	Evento	1
3.21		Mano de obra por cambio de paleta del ventilador para equipo de 24000 BTU	Unidad	Evento	1
3.22		Mano de obra para cambio de turbinas del ventilador para equipo de 12000 BTU	Unidad	Evento	1
3.23		Mano de obra para cambio de turbinas del ventilador para equipo de 18000 BTU	Unidad	Evento	1
3.24		Mano de obra para cambio de turbinas del ventilador para equipo de 24000 BTU	Unidad	Evento	1
3.25		Mano de obra por cambio de termostato para equipo de 12000 BTU	Unidad	Evento	1
3.26		Mano de obra por cambio de termostato para equipo de 18000 BTU	Unidad	Evento	1
3.27		Mano de obra por cambio de termostato para equipo de 24000 BTU	Unidad	Evento	1
3.28		Mano de obra por cambio de llave selectora para equipo de 12000 BTU	Unidad	Evento	1
3.29		Mano de obra por cambio de llave selectora para equipo de 18000 BTU	Unidad	Evento	1
3.30		Mano de obra por cambio de llave selectora para equipo de 24000 BTU	Unidad	Evento	1
3.31		Mano de obra por cambio de capacitor para ventilador para equipo de 12000 BTU	Unidad	Evento	1
3.32		Mano de obra por cambio de capacitor para ventilador para equipo de 18000 BTU	Unidad	Evento	1
3.33		Mano de obra por cambio de capacitor para ventilador para equipo de 24000 BTU	Unidad	Evento	1
3.34		Mano de obra por cambio de válvula de expansión para equipo de 12000 BTU	Unidad	Evento	1
3.35		Mano de obra por cambio de válvula de expansión para equipo de 18000 BTU	Unidad	Evento	1
3.36		Mano de obra por cambio de válvula de expansión para equipo de 24000 BTU	Unidad	Evento	1
3.37		Mano de obra por cambio de capacitor para compresor para equipo de 12000 BTU	Unidad	Evento	1
3.38		Mano de obra por cambio de capacitor para compresor para equipo de 18000 BTU	Unidad	Evento	1
3.39		Mano de obra por cambio de capacitor para compresor para equipo de 24.000 BTU.	Unidad	Evento	1
3.40		Mano de obra para cambio de plaqueta Electrónica para equipo de 12000 BTU	Unidad	Evento	1
3.41		Mano de obra para cambio de plaqueta Electrónica para equipo de 18000 BTU	Unidad	Evento	1

3.42		Mano de obra para cambio de plaqueta Electrónica para equipo de 24000 BTU	Unidad	Evento	1
3.43		Mano de obra por desmontaje de equipo acondicionar de aire tipo ventana	Unidad	Evento	1
3.44		Mano de obra por montaje de equipo acondicionador de aire tipo ventana	Unidad	Evento	1
3.45		Mano de obra para cambio de filtro de aceite para equipo de 12000 BTU	Unidad	Evento	1
3.46		Mano de obra para cambio de filtro de aceite para equipo de 18000 BTU	Unidad	Evento	1
3.47		Mano de obra para cambio de filtro de aceite para equipo de 24000 BTU	Unidad	Evento	1
3.48		Mano de obra para cambio de aceite para equipo de 12000 BTU	global	Evento	1
3.49		Mano de obra para cambio de aceite para equipo de 18000 BTU	global	Evento	1
3.50		Mano de obra para cambio de aceite para equipo de 24000 BTU	global	Evento	1
		ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT			
3.51		Mano de obra para cambio de motor compresor para equipo de 9.000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
3.52		Mano de obra para cambio de motor compresor para equipo de 9.000 BTU para gas R410	Unidad	Evento	1
3.53		Mano de obra para cambio de motor compresor para equipo de 12.000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
3.54		Mano de obra para cambio de motor compresor para equipo de 12.000 BTU para gas R410	Unidad	Evento	1
3.55		Mano de obra para cambio de motor compresor para equipo de 18.000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
3.56		Mano de obra para cambio de motor compresor para equipo de 18.000 BTU para gas R410	Unidad	Evento	1
3.57		Mano de obra para cambio de motor compresor para equipo de 24.000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
3.58		Mano de obra para cambio de motor compresor para equipo de 24.000 BTU para gas R410	Unidad	Evento	1
3.59		Mano de obra para cambio de motor compresor para equipo de 36.000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
3.60		Mano de obra para cambio de motor compresor de 36.000 BTU para gas R410	Unidad	Evento	1
3.61		Mano de obra para cambio de motor compresor para equipo de 48.000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
3.62		Mano de obra para cambio de motor compresor para equipo de 48.000 BTU para gas R410	Unidad	Evento	1
3.63		Mano de obra para cambio de motor compresor para equipo de 60.000 BTU para gas R22	Unidad	Evento	1
3.64		Mano de obra para cambio de motor compresor para equipo de 120.000 BTU para R22	Unidad	Evento	1
3.65		Mano de obra por cambio de motor ventilador del evaporador para equipo de 9000 BTU.	Unidad	Evento	1
3.66		Mano de obra por cambio de motor ventilador del evaporador para equipo de 12000 BTU.	Unidad	Evento	1

3.67		Mano de obra por cambio de motor ventilador del evaporador para equipo de 18000 BTU	Unidad	Evento	1
3.68		Mano de obra por cambio de motor ventilador del evaporador para equipo de 24000 BTU	Unidad	Evento	1
3.69		Mano de obra por cambio de motor ventilador del evaporador para equipo de 36000 BTU	Unidad	Evento	1
3.70		Mano de obra por cambio de motor ventilador del evaporador para equipo de 48000 BTU	Unidad	Evento	1
3.71		Mano de obra por cambio de motor ventilador del evaporador para equipo de 60000 BTU	Unidad	Evento	1
3.72		Mano de obra por cambio de motor ventilador del evaporador para equipo de 120000 BTU	Unidad	Evento	1
3.73		Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del evaporador para equipo de 18000 BTU	Unidad	Evento	1
3.74		Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del evaporador para equipo de 24000 BTU	Unidad	Evento	1
3.75		Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del evaporador para equipo de 36000 BTU	Unidad	Evento	1
3.76		Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del evaporador para equipo de 48000 BTU	Unidad	Evento	1
3.77		Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del evaporador para equipo de 60000 BTU	Unidad	Evento	1
3.78		Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del evaporador para equipo de 120000 BTU	Unidad	Evento	1
3.79		Mano de obra por cambio de capacitor para ventilador para equipo de 9000 BTU	Unidad	Evento	1
3.80		Mano de obra por cambio de capacitor para ventilador para equipo de 12000 BTU	Unidad	Evento	1
3.81		Mano de obra por cambio de capacitor para ventilador para equipo de 18000 BTU	Unidad	Evento	1
3.82		Mano de obra por cambio de capacitor para ventilador para equipo de 24000 BTU	Unidad	Evento	1
3.83		Mano de obra por cambio de capacitor para ventilador para equipo de 36000 BTU	Unidad	Evento	1
3.84		Mano de obra por cambio de capacitor para ventilador para equipo de 48000 BTU	Unidad	Evento	1
3.85		Mano de obra por cambio de capacitor para ventilador apara equipo de 60000 BTU	Unidad	Evento	1
3.86		Mano de obra por cambio de capacitor para ventilador para equipo de 120000 BTU	Unidad	Evento	1
3.87		Mano de obra por cambio de capacitor para compresor para equipo de 9000 BTU	Unidad	Evento	1
3.88		Mano de obra por cambio de capacitor para compresor para equipo de 12000 BTU	Unidad	Evento	1
3.89		Mano de obra por cambio de capacitor para compresor para equipo de 18000 BTU	Unidad	Evento	1
3.90		Mano de obra por cambio de capacitor para compresor para equipo de 24000 BTU	Unidad	Evento	1
3.91		Mano de obra por cambio de capacitor para compresor para equipo de 36000 BTU	Unidad	Evento	1
3.92		Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del condensador para equipo de 18000 BTU	Unidad	Evento	1

3.93		Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del condensador para equipo de 24000 BTU	Unidad	Evento	1
3.94		Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del condensador para equipo de 36000 BTU	Unidad	Evento	1
3.95		Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del condensador para equipo de 48000 BTU	Unidad	Evento	1
3.96		Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del condensador para equipo de 60000 BTU	Unidad	Evento	1
3.97		Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del condensador para equipo de 120000 BTU	Unidad	Evento	1
3.98		Mano de obra para cambio de paleta del ventilador del condensador para equipo de 12.000 BTU.	Unidad	Evento	1
3.99		Mano de obra para cambio de paleta del ventilador del condensador para equipo de 18.000 BTU.	Unidad	Evento	1
3.100		Mano de obra para cambio de paleta del ventilador del condensador para equipo de 24.000 BTU.	Unidad	Evento	1
3.101		Mano de obra para cambio de paleta del ventilador del condensador para equipo de 36.000 BTU.	Unidad	Evento	1
3.102		Mano de obra para cambio de paleta del ventilador del condensador para equipo de 48.000 BTU.	Unidad	Evento	1
3.103		Mano de obra para cambio de paleta del ventilador del condensador para equipo de 60.000 BTU.	Unidad	Evento	1
3.104		Mano de obra para cambio de paleta del ventilador del condensador para equipo de 120.000 BTU.	Unidad	Evento	1
3.105		Mano de obra para cambio de Plaqueta Electrónica para equipo de 12.000 BTU	Unidad	Evento	1
3.106		Mano de obra para cambio de Plaqueta Electrónica para equipo de 18.000 BTU	Unidad	Evento	1
3.107		Mano de obra para cambio de Plaqueta Electrónica para equipo de 24.000 BTU	Unidad	Evento	1
3.108		Mano de obra para cambio de Plaqueta Electrónica para equipo de 36.000 BTU	Unidad	Evento	1
3.109		Mano de obra para cambio de Plaqueta Electrónica para equipo de 48.000 BTU	Unidad	Evento	1
3.110		Mano de obra para cambio de Plaqueta Electrónica para equipo de 60.000 BTU	Unidad	Evento	1
3.111		Mano de obra para cambio de Plaqueta Electrónica para equipo de 120.000 BTU	Unidad	Evento	1
3.112		Mano de obra para cambio de termostato - sensor de temperatura	Unidad	Evento	1
3.113		Mano de obra para carga de gas refrigerante R22	Global	Evento	1
3.114		Mano de obra para carga de gas refrigerante R410	Global	Evento	1
3.115		Mano de obra para carga de gas refrigerante R134a	Global	Evento	1
3.116		Mano de obra por cambio de transformador de 24 voltios	Unidad	Evento	1
3.117		Mano de obra por cambio de transformador de 12voltios	Unidad	Evento	1
3.118		Mano de obra por cambio de contactor de 24 voltios	Unidad	Evento	1

3.119		Mano de obra para cambio de relay	Unidad	Evento	1
3.120		Mano de obra para cambio de contactor trifásico bobina de 220 voltios	Unidad	Evento	1
3.121		Mano de obra para cambio de contactor monofásico bobina de 220 voltios	Unidad	Evento	1
3.122		Mano de obra para cambio de robinete de 5/8" para split	Unidad	Evento	1
3.123		Mano de obra para cambio de robinete de 3/8" para split	Unidad	Evento	1
3.124		Mano de obra para cambio de robinete de 3/4" para split	Unidad	Evento	1
3.125		Mano de obra para cambio de robinete de 1/2" para split	Unidad	Evento	1
3.126		Mano de obra para cambio de robinete de 1/4" para split	Unidad	Evento	1
3.127		Mano de obra por desmontaje de equipo acondicionador de aire tipo split de 9000 BTU	Global	Evento	1
3.128		Mano de obra por desmontaje de equipo acondicionador de aire tipo split de 12000 BTU	Global	Evento	1
3.129		Mano de obra por desmontaje de equipo acondicionador de aire tipo split de 18000 BTU	Global	Evento	1
3.130		Mano de obra por desmontaje de equipo acondicionador de aire tipo split de 24000 BTU	Global	Evento	1
3.131		Mano de obra por desmontaje de equipo acondicionador de aire tipo split de 36000 BTU	Global	Evento	1
3.132		Mano de obra por desmontaje de equipo acondicionador de aire tipo split de 48000 BTU	Global	Evento	1
3.133		Mano de obra por desmontaje de equipo acondicionador de aire tipo split de 60000 BTU	Global	Evento	1
3.134		Mano de obra por desmontaje de equipo acondicionador de aire tipo split de 120000 BTU	Global	Evento	1
3.135		Mano de obra por montaje de equipo acondicionador de aire tipo split de 12000 BTU	Global	Evento	1
3.136		Mano de obra por montaje de equipo acondicionador de aire tipo split de 18000 BTU	Global	Evento	1
3.137		Mano de obra por montaje de equipo acondicionador de aire tipo split de 24000 BTU	Global	Evento	1
3.138		Mano de obra por montaje de equipo acondicionador de aire tipo split de 36000 BTU	Global	Evento	1
3.139		Mano de obra por montaje de equipo acondicionador de aire tipo split de 48000 BTU	Global	Evento	1
3.140		Mano de obra por montaje de equipo acondicionador de aire tipo split de 60000 BTU	Global	Evento	1
3.141		Mano de obra por montaje de equipo acondicionador de aire tipo split de 9000 BTU	Global	Evento	1
3.142		Mano de obra por montaje de equipo acondicionador de aire tipo split de 120000 BTU	Global	Evento	1
3.143		Mano de obra para cambio de filtro deshidratante	Unidad	Evento	1
3.144		Mano de obra para cambio de sensor de descongelamiento	Unidad	Evento	1

3.145		Mano de obra para cambio de aceite de comprensor de aire split	Global	Evento	1
3.146		Mano de obra para cambio válvula de expansión para aire split de 12000 BTU	Unidad	Evento	1
3.147		Mano de obra para cambio válvula de expansión para aire split de 18000 BTU	Unidad	Evento	1
3.148		Mano de obra para cambio válvula de expansión para aire split de 24000 BTU	Unidad	Evento	1
3.149		Mano de obra para cambio válvula de expansión para aire split de 36000 BTU	Unidad	Evento	1
3.150		Mano de obra para cambio válvula de expansión para aire split de 48000 BTU	Unidad	Evento	1
3.151		Mano de obra para cambio válvula de expansión para aire split de 120000 BTU	Unidad	Evento	1
3.152		Mano de obra para cambio de 3 vías para calefacción de aire split de 12000 BTU	Unidad	Evento	1
3.153		Mano de obra para cambio de 3 vías para calefacción de aire split de 18000 BTU	Unidad	Evento	1
3.154		Mano de obra para cambio de 3 vías para calefacción de aire split de 24000 BTU	Unidad	Evento	1
3.155		Mano de obra para cambio de 3 vías para calefacción de aire split de 36000 BTU	Unidad	Evento	1
3.156		Mano de obra para cambio de 3 vías para calefacción de aire split de 48000 BTU	Unidad	Evento	1
3.157		Mano de obra para cambio de 3 vías para calefacción de aire split de 60000 BTU	Unidad	Evento	1
3.158		Mano de obra para cambio de 3 vías para calefacción de aire split de 120000 BTU	Unidad	Evento	1
3.159		Mano de obra para cambio de soporte de aire split de 12000 BTU	Unidad	Evento	1
3.160		Mano de obra para cambio de soporte de aire split de 18000 BTU	Unidad	Evento	1
3.161		Mano de obra para cambio de soporte de aire split de 24000 BTU	Unidad	Evento	1
3.162		Mano de obra para cambio de soporte de aire split de 36000 BTU	Unidad	Evento	1
3.163		Mano de obra para cambio de soporte de aire split de 48000 BTU	Unidad	Evento	1
3.164		Mano de obra para cambio de soporte de aire split de 60000 BTU	Unidad	Evento	1
3.165		Mano de obra para cambio de soporte de aire split de 120000 BTU	Unidad	Evento	1
3.166		Mano de obra por montaje de aislante para cañería de cobre de 3/4" con cinta terminación (cotizar por 1 metro)	por metro	Evento	1
3.167		mano de obra por montaje de cañería de cobre de 1/4"	Global	Evento	1
3.168		mano de obra por montaje de cañería de cobre de 1/2"	Global	Evento	1
3.169		mano de obra por montaje de cañería de cobre de 3/8"	Global	Evento	1
3.170		mano de obra por montaje de cañería de cobre de 5/8"	Global	Evento	1

3.171		mano de obra por montaje de cañería de cobre de 3/4"	Global	Evento	1
3.172		Mano de obra para montaje de válvula de servicio soldable de cobre	Unidad	Evento	1
3.173		Mano de obra para barrido interno de cañería para equipo split con nitrógeno	Global	Evento	1
3.174		Mano de obra para vaciado de cañería de equipo split con bomba de vacío	Global	Evento	1