

## Consultas Realizadas

### Licitación 441199 - Adquisición de Clorinadores para Plantas de Tratamiento de Agua Potable del Interior.-

#### Consulta 1 - Plazo de entrega

| Consulta                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 15-04-2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos una extensión en el plazo de entrega de los bienes debido a que los plazos reales de exportación no se ajustan al pliego. Se solicita mínimamente 120 días. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 22-04-2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En relación al requisito establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la convocante se mantiene en los términos iniciales, debido a la necesidad de la Empresa.- |                    |            |

#### Consulta 2 - SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE ENTREGA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 18-04-2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| El plazo solicitado en el PBC no responde al tipo de producto que se pide, pues se fabrican por demanda, que por lo general se ajustan a las especificaciones técnicas solicitadas por el consumidor final. Con 5 días no llega ningún fabricante que cumpla las normas de seguridad y calidad requeridas para un equipo de cloro gas que deben usar operadores de ESSAP.<br><br>Solicitamos un plazo de 45 días para la entrega, que cumple correctamente los tiempos de fabricación, envío, despacho y entrega. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 22-04-2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En relación al requisito establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la convocante se mantiene en los términos iniciales, debido a la necesidad de la Empresa.- |                    |            |

#### Consulta 3 - Solicitud de prórroga

| Consulta                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 18-04-2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos respetuosamente prórroga para la presentación de las oferta, 8 días. La solicitud obedece a que requerimos mejor análisis para una adecuada presentación. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 22-04-2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En relación al requisito establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la convocante se mantiene en los términos iniciales, debido a la necesidad de la Empresa.- |                    |            |

#### Consulta 4 - Capacidad Equipo

| Consulta                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 18-04-2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En las especificaciones técnicas, pág. 26 del PBC, la capacidad máxima dice 100 kg/día, es factible un equipo de capacidad aproximada de 96 kg/día. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                      | Fecha de Respuesta | 22-04-2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Con respecto a la consulta, favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (especificaciones técnicas).- |                    |            |