

Consultas Realizadas

Licitación 446377 - ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

Consulta 1 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si el modelo solicitado para los aires de 18000BTU y 12000Btu son de pared o tipo piso techo, ya que en el pliego indica que es de pared	26-06-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
BUENAS TARDES REFERENTE A LA CONSULTA SE ACLARA QUE LOS MODELOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT DE 12.000 BTU Y 18.000 BTU SON DE PARED COMO INDICA EN EL PLIGO DE BASES Y CONDICIONES. DESDE YA AGRADECemos SU CONSULTA Y AGUARDAMOS SU PARTICIPACIÓN.	03-07-2024	