Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 445294 - CONTRATACION DE EMPRESA DE SEGURIDAD

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2024
Consultamos a la convocante aclarar en el apartado especificaciones técnicas, ya que aprte de solicitar 2 vigilantes de 12 hs. cada uno; uno en horario nocturno y otro en horario diurno, solicitan también. proveer un servicio de alarma (sensores de movimiento, detector de humo, y cámaras de circuito cerrado) a ser instalada en las oficinas del PROMAFI, Central de Alarmas, y sus detalles y otros materiales de tecnología, solicitamos en caso de que sea afirmativo la respuesta que en este llamado solicitan guardias y tecnología, verificar el precio referencial, ya que es imposible ofertas ambos por el precio tan irrisorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2024

Solicitamos a la convocante separar los ítems solicitados ya se visualiza es las especificaciones técnicas que solicitan la provisión e instalación de: Central de Alarma – Cantidad: 1 (uno)
 Central de Alarma de 8 Zonas expandible como mínimo
 Certificación Americana UL o similar
 Con capacidad de Manejar componentes inalámbricos como cableados.
 Debe contar con una Batería de respaldo de 12 volts 4,7 Amper o superior
 Debe de tener alimentación propia de 15 voltios o superior.
 Debe de contar con Gabinete metálico o plástico anti flama con llave.
 Capacidad de manejar zona de fuego.
 Debe de contar con una sirena de 20db o superior
Sensores de Humo – Cantidad: 5 (cinco)
 Debe de contar con Certificación Americana UL o similar.
 Debe manejar cableados (4 Hilos o capacidad de comunicación inalámbrica).
 Debe detectar tanto Humo como Calor.
 Debe de trabajar a 12 V o inferior.
Sistema de Cableado Alarmas y Sistema de Incendio
 Cableado de 4 hilos anti flama
 en su defecto sistema de comunicación inalámbrica
Sistema de Alimentación
 Sensores: alimentación desde la central de Alarmas con emulación de sistema POE
Extinguidor para prevención – Cantidad: 5 (cinco)
 Extintor portátil de incendio de 4 kg como mínimo: Polvo para sistemas informáticos.
Vencimiento 1 año a partir de la entrega del bien, con recarga una vez vencido
Cámaras – Cantidad: 4 (cuatro)
 Lente de 1,3 vari focal o superior.
 450 Tv Line
 Infrarrojo de 40 metros como mínimo
 Protección para intemperie
 Formato Domo o similar para interiores
Misión: Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país.
Visión: Ser una institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país.
16
UEP MAG FIDA vicepresidente Sánchez N° 669 entre Luís Alberto de Herrera y Azara (021) 207.628/9 Asunción.
 Sensibilidad de 0,1 lúmenes como mínimo
 Color CCD
 Voltaje de 12 V
 Sistema Pal
Sistema de almacenaje – Cantidad: 1 (uno)
 DVR de 8 Canales
 Capacidad de monitoreo en tiempo real
 400 fps
 Disco Duro SATA de 1,5 Tera Byte
 Software de Monitoreo externo
 Sistema PAL
Sistema de Cableado Cámaras
 Cableado UTP categoría 5E
 Puntera con adaptador de impedancia Pasivo
por lo cual no se visulaiza cual sería el precio referencial para este pedido, por lo tanto solicitamos revisen este llamado y separen los ítem para que sea presupuestado y ofertados por potenciales oferentes, YA QUE NO ES CLARA LA FORMA DE ESTE LLAMADO

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024

FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA

Consulta 3 - certificado de origen

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
Será aplicable el margen de preferencia por producto y empleo nacional?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
SE ACLARA QUE EL PRESENTE PROCESO SE RIGE BAJO LAS POLITICAS DEL FIDA, Y AL SER UN PROCESO EXCLUIDO DE LA LEY 7021/22, NO ES POSIBLE APLICAR EL BENEFICIO DEL MARGEN DE PREFERENCIA POR PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL.		

Consulta 4 - pago al personal

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
Cuales son las cargas sociales y tributarias minimas que se tendran en cuenta para la correcta elaboración de un precio?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA		

Consulta 5 - PROVISION DE EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD Y PREVENCION

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2024
Solicitamos a la convocante, levante un plano o bosquejo y detalle de que tipo de paredes poseen ya que se debe de identificar para la colocación de los materiales por canaleta o embutido, además la cantidad de metro lineal de cableario que requiere, además solicitamos una visita ya que necesariamente se debe de conocer el lugar para poder realizar una buena propuesta conveniente para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA		