

Consultas Realizadas

Licitación 444266 - ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA PLANTA VIÑAS CUÉ, CENTRO DE DISTRIBUCIÓN, POZOS E INTERIOR

Consulta 1 - Copia del Certificado ISO 9001 o Certificaciones Equivalentes

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
respecto al requerimiento de certificaciones mencionado en la convocatoria. ¿Este requerimiento aplica a los participantes individuales o a los equipos que serán proveídos?		

Consulta	Fecha de Consulta	31-07-2024
El certificado es para el equipo a proveer.		

Consulta 2 - DESMONTAJE DE EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
Para el LOTE 1 y 2. Favor aclarar si se debe considerar en la cotización el desmontaje de los equipos existentes, ya que en el pliego ni en las EE-TT no menciona este requerimiento, solo menciona instalación y puesta en marcha. El desmontaje implica un costo adicional al presupuesto		

Consulta	Fecha de Consulta	31-07-2024
Si se debe desmontar el equipo existente. Se deberá remitir a la Adenda.		

Consulta 3 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2024
La convocante en el apartado de su experiencia solicita lo siguiente; "Demostrar la experiencia en Provisión de Tableros eléctricos (arrancador suave, variador de velocidad) y/o banco capacitores con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: siguientes 5 (cinco) años. (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023)." Solicitamos muy amablemente a la convocante que pueda aclarar si la experiencia solicitada será evaluada por lote. Ej: Lote N°1 y 2 : Provisión de Tableros eléctricos (variador de velocidad, arrancador suave). Lote N°3: Provisión de Tableros eléctricos (banco de capacitores). Esto para desestimar la opción de que la experiencia de lote N° 1 y 2 sirva para el lote N°3 o viceversa.		

Consulta	Fecha de Consulta	31-07-2024
La experiencia será evaluada por Lote de acuerdo al bien solicitado en dicho lote, es decir Lote 1: variador de velocidad. Lote 2: arrancador suave. Lote 3: banco capacitores. Se deberá remitir a la Adenda.		

Consulta 4 - Consulta técnica lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2024
Con relación al los bienes del Lote 2, solicitamos a la convocante considerar aceptar arrancadores con potencia de 132 kW y 400 kW (+10% de lo previsto). Lo solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes.		

Consulta	Fecha de Consulta	31-07-2024
La potencia definida corresponde a las potencias nominales de los equipamientos existentes que deben ser accionados, no obstante el equipo a ser proveido debe tener condiciones de ser configuradas para estas potencias nominal definida. Remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 5 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2024
Con relacion a los puntos 1.1 y 1.2 de la capacidad tecnica, donde solicitan como minimo 1 ingeniero y 1 tecnico electricista de categoria A y B respectivamente con un minimo de 6 meses inscripto en el Instituto de Prevision Social de la oferente, solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la participacion de los oferentes que sean aceptadas constancias o cartas de compromiso firmada por los profesionales solicitados que conocen y participarán con la empresa adjudicada activamente del proyecto.		

Consulta	Fecha de Consulta	31-07-2024
Remitirse a los establecido en el PBC.		

Consulta 6 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2024
Con respecto al punto experiencia requerida, donde dice: "Demostrar la experiencia en Provisión de Tableros eléctricos (arrancador suave, variador de velocidad) y/o banco capacitores" favor sean considerados tambien provisión de equipos de media tension (4160V) y/o instalación de motores eléctricos ya que la instalación tiene como ítem incluido trabajos con los tableros electricos, de esta forma mas proveedores calificados y con experiencia podran participar del presente proceso.		

Consulta	Fecha de Consulta	31-07-2024
Remitirse a los establecido en el PBC.		

Consulta 7 - Cableado

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2024
Favor aclarar si el cableado existente debe ser sustituido o puede ser reutilizado, a efecto de preparara una mejor cotización		

Consulta	Fecha de Consulta	31-07-2024
El presupuesto debe incluir la sustitución del cableado. Deberá remitirse a la Adenda.		

Consulta 8 - Sistema Scada

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2024
Para el Lote 2, Actualmente la ESSAP cuenta con un sistema SCADA favor aclarar si los nuevos arrancadores a ser instalados deberán integrarse al sistema existente, o no es necesario ?. Esta integración representa costos adicionales		

Consulta	Fecha de Consulta	31-07-2024
No deberán integrarse al sistema existente. Quedará a cargo de la convocante.		