

Consultas Realizadas

Licitación 451252 - COLOCACIÓN DE LETRAS CORPÓREAS EN EL PALACETE MUNICIPAL, CARTELERIA PARA LOS ACCESOS DE LA CIUDAD

Consulta 1 - EE.TT. - Dimensiones - Adhesivos

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2024
A modo de consulta los carteles de advertencia que dimensiones tendrían (75 x 75, 90 x 90, 1 x 1) y que tipo de adhesivos se utilizaran ya que se usan tipo 4, tipo 11 y otra que seria de ingeniería. Esta consulta realizo ya que no se encuentran en las EE.TT. Muchas gracias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-08-2024
Buenas, dimensiones (75 x 75, y 1 x 1) adhesivos grado diamante reflectivo		

Consulta 2 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2024
De acuerdo a los Principios de Contrataciones Públicas - Artículo 4 de la Ley 7021, incisos c) Economía Eficacia y Eficiencia: El Sistema Nacional de Suministro Público Buscará satisfacer las necesidades públicas con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado paraguayo las mejores condiciones, la obtención de los mejores resultados y el logro de las metas propuestas, a través de la utilización adecuada de los recursos públicos. El antecedente de costo de llamados anteriores no corresponde a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones en cuanto a especificación técnica. Por ende sugerimos a la convocante amablemente poder solicitar presupuesto a empresas correspondientes al rubro de fabricación de carteles. Con fines de poder cumplir a cabalidad en cuanto a precio ofertado y producto de calidad y duradero, tal como merece vuestra institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-08-2024
Buenas los precios se encuentran publicados en el portal,. Muchas gracias por la preocupacion.		

Consulta 3 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Fabricación de pórtico, doble faz: La altura del pórtico libre desde la acera a la parte inferior mas baja de la estructura debería ser de 5 mts?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-08-2024
La altura del pórtico libre desde la acera a la parte inferior mas baja de la estructura debería ser de 5 mts		

Consulta 4 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Fabricación de pórtico, doble faz: están correctas las medidas de las cenefas?, figura 9x3,5mts pero parecen menos altas en el diseño.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-08-2024
Buenas las medidas de las cenefas es 9 mts x 1 mt. de alto		

Consulta 5 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Fabricación de pórtico, doble faz: Los bastidores debe llevar chapa detrás? Seria bueno para sopesar el viento a esa altura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-08-2024
Buenas llevan Chapa galvanizadas N° 26		

Consulta 6 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Fabricación de pórtico, doble faz: La pasarella que va por delante de cada cartel, que medida debe tener?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-08-2024
Buenas 50 cm de ancho, mismo largo del cartel		

Consulta 7 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Fabricación de pórtico, doble faz: Los reflectores seria 8, distribuidas 4 un por lado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-08-2024
Buenas 4 reflectores leds de 70 Watts cada lado. 8 en total por pórtico		

Consulta 8 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Fabricación de pórtico, doble faz: Podrian facilitar un plano de la estructura del portico?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-08-2024
Buenas verificar adjuntos		

Consulta 9 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Fabricación de letras corpóreas de acero inoxidable espejado: La cenefa de ACM con su estructura de caño 40x40 se debe incluir en el precio o ya existe?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-08-2024
Buenas La cenefa de ACM se debe incluir en el precio		

Consulta 10 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Fabricación de letras corpóreas de acero inoxidable espejado: El escudo de la municipalidad que va en los extremos, sería plateado o en que tipo de material necesitan?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	29-08-2024
Buenas es corpóreo luminoso con acrílico plateado, con estructura de base y tapa de acrílico plateado. Impresión digital UV		

Consulta 11 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Fabricación de letras corpóreas de acero inoxidable espejado: Iluminacion led, entendemos que las letras de la municipalidad tendría tiras led detrás difusa, favor confirmar.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	29-08-2024
Buenas modulos LED		

Consulta 12 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Fabricación de letras corpóreas de acero inoxidable espejado: De cuantos cms. debe ser el cuerpo del corpóreo?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	29-08-2024
Buenas El cuerpo del corpóreo debe ser 8 cm		

Consulta 13 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Señales de Transito: Podrían facilitarnos las medidas de cada ítem? Así como también especificar las chapas que se deben utilizar.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	29-08-2024
Buenas Calle sin salida: 60 x 80 cm. Contramano: 60 cm de diámetro Prohibido Girar a la izquierda: 60 x 80 cm Prohibido Girar a la derecha: 60 x 80 cm Prohibido estacionar: 60 x 80 cm Pare: Hexagono, 60 x 80 cm Zona de Riesgo por lluvias: 80 x 100 cm		