Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 443274 - Adquisición de Equipos UPS para la Biblioteca y Archivo Central

Consulta 1 - .- Con relacion al item 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 3KVA/3000VA/2700W, en donde el PBC solicita "Tiempo de respaldo:Basado en la capacidad y estado de las baterías ,1 CPU 200W + Monitor 50W (en uso full) = mayo a 60 minutos aprox. ,1 Servidor 750W (en uso full) = mayor a 20 minutos aprox. 1 CCTV 8 Cámaras + XVR = mayor a 150 minutos aprox; 1 CCTV 16 Cámaras + XVR = mayor 90 minutos aprox. ", solicitamos que se pueda globalizar el tiempo de autonomía. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2024
No se puede globalizar el tiempo de autonomía ya que los mismo estan adaptados a cada elemento conectado. Ejemplo: CPU+Monitor50W(en uso full) se requiere autonomia mayor a 60 minutos aproximadamente. Por tanto se mantiene lo establecido en el pliego.		

Consulta 2 - **Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 3KVA/3000VA/2700W, en donde el PBC solicita" Puerto de comunicación Estándar: RS232 , Opciones: USB, tarjeta SNMP, contactos secos" Solicitamos respetuosamente que la tarjeta SNMP sea considerado como opcional de manera a no limitar y a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. Cómo asi también encaje las ofertas con el precio referencial mencionado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2024
El Pliego ya establece como Opciones la tarjeta SNMP o sea la misma es opcional		

Consulta 3 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2024
En referencia a las especificaciones técnicas, pag. 17 del PBC donde dice Humedad en operativa 0 ~ 90 % RH @ 0 ~ 40°C (no condensada). Consultamos si serán aceptadas valores de humedad en operativa del 20-90% RH @ 0-40°C (no condensada).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2024
Se mantiene lo establecido en las especificaciones técnicas del PBC.		