Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 451381 - ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO GENERADOR DE 110KVA

Consulta 1 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2024

Solicitamos a la convocante considerar en ciertos puntos márgenes de rango:
1- Peso de Generador 1350kg. a 1600kg. aprox.
2- Consumo de combustible: 100% stand by: 26,5 L/h como maximo, 100% prime: 25,5 L/h como maximo.
3- Diámetro/carrera: entrre 102/120 mm a 105/127 mm aprox.
Con la convocante podra acceder a mas oferta teniendo en cuenta la cantidad de generadores en el mercado con distintas caracteristica.
Teniendo en cuenta el PBC las EETT son muy limitantes.

Consulta 2 - experiencia requerida,

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2024

En la parte que dice "Demostrar la experiencia en la Provisión de Generadores con facturaciones, Contratos y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años 2022 y 2023" , se solicita amablemente a la convocante que pueda admitir los ultimos 3 años como suele ser en las licitaciones para poder corroborar la antiguedad minima requerida en las licitaciones similares al objeto del llamado, asi tambien tener mayor cantidad de oferentes

Consulta 3 - especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2024

En la consulta nro 1 se menciona que las especificaciones son muy limitadas y eso restringe la participacion de mas empresas del rubro que puedan ofrecer productos similares a lo que se solitcita, se ruega amablemente a la convocante modificar y asi dar mayor oportunidad a mas oferentes.