

Consultas Realizadas

Licitación 451686 - Mantenimiento y Reparación de Generadores y Transformadores del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero y del Hospital Regional Santa Rosa de Lima - Coronel Oviedo Cancelado en la Licitación con ID N° 439440 - Plurianual

Consulta 1 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2024
Favor indicar si los transformadores en cuestión son de tipo convencionales o pedestales a fin de dar una cotización adecuada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-07-2024
Se aclara al potencial Oferente los siguiente: 1 tipo pedestal de 450kva, 1 convencional trifásicos 500kva, 1 bifásico convencional 450kva.		

Consulta 2 - CRONOGRAMAS DE ENTREGAS:

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2024
Solicitamos a la Convocante ampliar a 12 a 14 entregas el cronograma de manera a distribuir mejor las cantidades debido a que 8 entregas son muy apretadas considerando que se hacen solo cada 30 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-07-2024
Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el PBC, los requisitos establecidos son mínimos.		

Consulta 3 - PLAZOS DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2024
Solicitamos por favor considerar la realidad de as las industrias nacionales de fabricación de transformadores para establecer plazos justos y reales para las entregas de transformadores, con base a ello estipular mayores plazos de entregas, de cada 45 días, (a excepción de la primera entrega).-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-07-2024
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el PBC, el plazo de entrega requerido se ajusta a la necesidad del hospital.		

Consulta 4 - ANÁLISIS DE RIESGOS

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2024
: Vemos que en este PBC se mantienen las mismas condiciones punitivas para los proveedores como imponer plazos excesivamente cortos que terminan siendo plazos imposibles de cumplir por lo que siempre se cobran multas al proveedor por lo que dada la obligación impuesta en la nueva Ley 7021/22 de Contrataciones Públicas en su artículo 30º "Análisis de Riesgos" consultamos si han hecho el correspondiente análisis con base a experiencias pasadas de contratos de suministros de transformadores y los múltiples inconvenientes a la hora de ejecutar el contrato?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-07-2024
Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el PBC, los requisitos establecidos son mínimos.		

Consulta 5 - PLAZO DE ENTREGA DE SERVICIOS

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2024
Solicitamos a la convocante amablemente modificar los plazos entregas, principalmente los mantenimientos de transformadores, es imposible entregar en un día los trabajos, con estos plazos lo único que se promueve es a que las empresas se expongan a multas por atrasos de plazo de entrega. Mantenimientos de norma llevan como mínimo 5 a 7 días hábiles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-07-2024
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el PBC, el plazo de entrega requerido se ajusta a la necesidad del hospital.		

Consulta 6 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2024
en las especificaciones solo figura generadores. Es olo generadores o transformadores tambien.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-07-2024
Hay lotes de generadores y transformadores así como se indica en el PBC.		

Consulta 7 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2024
cual seria el alcance de dichos trabajos. seria solo mantenimiento de transformadores o otros trabajos no especificados tambien		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-07-2024
Son trabajos de mantenimientos y reparaciones según lo detallado en las Especificaciones Técnicas del PBC.		