

Consultas Realizadas

Licitación 451998 - Mantenimiento y Reparación de los Equipos Generadores Caterpillar del Hospital de Clínicas San Lorenzo-Declarados desiertos

Consulta 1 - Capacidad Tecnica.

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2024
Punto C - Los técnicos deben tener capacitación y/o cursos en equipos de la marca requeridas.		
Solicitamos excluir del pliego, ya que H.PETERSEN es el único representante de la marca en Paraguay, y el único con técnicos con cursos hechos con respecto a la marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
Los técnicos deben tener capacitación y/o cursos en equipos de la marca requerida, de acuerdo a lo estipulado en el PBC.		

Consulta 2 - Experiencia Requerida.

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2024
Demostrar experiencia en reparacion y/o mantenimiento de equipos generadores Caterpillar, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30% como minimo del monto total ofertado en la presente licitacion, de los ultimos 3 años (2021-2022-2023) en promedio.		
Solicitamos modificar este punto: Con facturaciones de reparaciones y/o mantenimiento de grupos caterpillar. Ya que la venta es exclusiva de H.Petersen por ser representantes de la marca en Paraguay.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2024
Remitirse a la Adenda N° 1		

Consulta 3 - Autorizacion del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Dice: Se deberá presentar carta de autorización del Fabricante, representante o distribuidor de la marca del equipo (MARCA CATERPILLAR) aplica para los lotes 1 y 2 respectivamente.		
Solicitamos retirar este requerimiento: H.PETERSEN es el único con autorización de venta, representación o distribución de los equipos MARCA CATERPILLAR.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2024
Favor remitirse al PBC.		