

## Consultas Realizadas

# Licitación 453203 - ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BANCO CAPACITOR PARA TRANSFORMADOR DE 150 KVA PARA LA FILIAL YBY YAÚ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

### Consulta 1 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2024
se solicita aclarar que tipo de transformador debe ser convencional o pedestal el lugar donde va instalado el transformador ya conta con acometida linea de MT pasa cerca la convocante ya conta con autorizacion de ande. cual seria el plazo de entrega.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
El transformador es el convencional. No se cuenta con acometida. La línea MT pasa al otro lado de la ruta se debe hacer otra línea hasta el lugar de instalación. Las gestiones ante la Ande de autorización, solicitud de medidor y otros debe hacer la empresa. El plazo de entrega no debe ser mayor a 30 (treinta) días corridos, como se establece en el PBC.		