

Consultas Realizadas

Licitación 453406 - ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y GENERADOR ELECTRICO PARA OFICINAS DE LA DCEA Y PISCEA

Consulta 1 - Material de arrollamiento del Transformador

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
El material de arrollamiento que es utilizado en la actualidad en los transformadores es el aluminio, solicito si pueden incluir en el PBC este material		

Consulta 2 - Seguros

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
En el Apartado 13 Seguros, del Anexo 5 (pág 35) del PBC, Modelo de Contrato a Ser Suscrito, se especifica: “El Proveedor asume la obligación de contratar un seguro contra todo riesgo que cubra el 100% del valor de los bienes ofrecidos”. Al respecto solicitamos aclaración sobre si el mencionado seguro deberá ser contratado durante la etapa de montaje, instalación, pruebas y puesta en servicio o a partir de qué fecha deberá iniciar la vigencia y cuál sería su Plazo de finalización.		

Consulta 3 - Lista de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
En el Anexo 3 del Pliego de Bases y Condiciones se visualiza una “Lista de Precios de los Bienes” a ser llenada por el Oferente, mientras que del portal de la DNCP se baja una Lista de Precios diferente a la anterior. Solicitamos aclaración sobre cuál de ellas se debería presentar.		

Consulta 4 - EE.TT.

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
En el ítem 2 “PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO DIÉSEL DE 110 kVA (como mínimo) CABINADO INSONORIZADO” - Especificaciones Técnicas Requeridas - Características del Motor, se especifica: Potencia Nominal: 95 kW. Al respecto consultamos si la Convocante podría considerar un Rango de Variación del mencionado valor en +/- 5%, en consideración a que es casi imposible de que los diferentes fabricantes de Grupos Generadores coincidan exactamente con este valor y que con un menor valor de Potencia Nominal se obtiene el valor deseado de 110 kVA de salida en el equipo, siendo este último parámetro el importante y determinante para atender el requerimiento de carga eléctrica. Es decir se tendría un Grupo Generador con mejor Rendimiento. Esto evitaría introducir una exigencia innecesariamente restrictiva y permitiría la participación de un mayor número de oferentes, en concordancia con los objetivos de la Ley de Contrataciones Públicas y el consecuente beneficio para la Convocante y para el Estado Paraguayo.		

Consulta 5 - EE.TT.

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
En el ítem 2 “PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO DIÉSEL DE 110 KVA (como mínimo) CABINADO INSONORIZADO” - Especificaciones Técnicas Requeridas - Características del Motor – Consumo de Combustible, se especifica: 100% menor o igual a 19 l/h; 75% menor o igual a 14 l/h; 50% menor o igual a 9 l/h. Consultamos si la Convocante podría considerar la Autonomía que debería tener el Grupo Generador, a Plena Carga, con la Capacidad del Tanque de Combustible especificada (180 litros), siendo un valor de Autonomía normalmente requerido de 8 (ocho) horas +/- 5%, dejando de considerar los valores de consumo específicos mencionados anteriormente. Lo sugerido es en virtud de que cada fabricante utiliza el motor adecuado para el óptimo rendimiento del grupo generador en su conjunto. Esto evitaría introducir una exigencia innecesariamente restrictiva y permitiría la participación de un mayor número de oferentes, en concordancia con los objetivos de la Ley de Contrataciones Públicas y el consecuente beneficio para la Convocante y para el Estado Paraguay, sin ninguna degradación de los requisitos del equipo ni la calidad del servicio a ser prestado en el suministro de energía eléctrica.		

Consulta 6 - EE.TT.

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
En el ítem 2 “PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO DIÉSEL DE 110 KVA (como mínimo) CABINADO INSONORIZADO” - Especificaciones Técnicas Requeridas - Características del Motor, se especifica: Gobernador: Mecánico. Al respecto consultamos si la Convocante aceptaría que el Gobernador sea de naturaleza Electrónica, en consideración a que corresponde a una tecnología más avanzada y de mayor y mejor prestación.		

Consulta 7 - Material de Bobinado

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
¿Qué mecanismos utilizará la convocante para certificar que los bobinados de los transformadores efectivamente serán cobre y no en aluminio? Teniendo en cuenta que el costo del cobre es significativamente superior sobre el aluminio y considerando la imposibilidad de verificar este requerimiento una vez que la oferente entrega el equipo en obra. Solicitamos a la convocante aclarar este punto de manera a evitar un perjuicio patrimonial a la institución.		

Consulta 8 - Material del bobinado

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
Se solicita a la convocante incluir la posibilidad de ofertar transformados con bobinado en aluminio. El pedido obedece a que desde hace mas de una década la ANDE- Administración Nacional de Electricidad adquiere transformadores con bobinados en aluminio no así en cobre y sus propias especificaciones técnicas consideran el aluminio como material apto para los bobinados.		

Consulta 9 - Margen de preferencia

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
Consultamos a la convocante si el Marge de preferencia se realizaría solo por producto o se considerará mano de obra ya que es instalación y puesta en funcionamiento?		

Consulta 10 - Materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
Consultamos a la convocante el motivo por el cual solicitan mayor cantidad de personales en generadores que en transformadores? La puesta en funcionamiento del transformador según la visita realizada mayor trabajo y mayor peligro Cuáles son los documentos que respaldarían las capacidades técnica, el PBC solo menciona las categorías sin mencionar las habilitaciones correspondientes en alguna parte del pliego		

Consulta 11 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
• Para el Ítem 2: Plantel de como mínimo (4) cuatro técnicos con certificación en Generadores de la marca ofertada., inscripto en el Instituto de Previsión Social con un mínimo de 2 años Consultamos a la convocante si este requisito puede ser remplazado por alguna certificación en el rubro eléctrico		

Consulta 12 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
Favor indicar las documentaciones que serán requeridas para comprobar lo correspondiente a los personales propuestos		

Consulta 13 - Capacidad

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
Para el Ítem 2: Plantel de como mínimo (4) cuatro técnicos con certificación en Generadores de la marca ofertada., inscripto en el Instituto de Previsión Social con un mínimo de 2 años Consultamos a la convocante si este requisito puede ser remplazado por alguna certificación en el rubro eléctrico		

Consulta 14 - Técnicos

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
Consultamos a la convocante el motivo por el cual solicitan mayor cantidad de personales en generadores que en transformadores? La puesta en funcionamiento del transformador según la visita realizada mayor trabajo y mayor peligro Cuáles son los documentos que respaldarían las capacidades técnica, el PBC solo mencionaos requisitos que respaldarías, categorías, carnet sin mencionar las habilitaciones correspondientes en alguna parte del pliego		

Consulta 15 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
La convocante dispone de proyecto de ANDE (consulta previa aprobada). Conforme la especificaciones de la ANDE los transformadores pueden ser fabricados en aluminio(bobinado alta y baja) Se solicita aclarar se la convocante acepta ALUMINIO		

Consulta 16 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024
Para el Ítem 2: Plantel de como mínimo (4) cuatro técnicos con certificación en Generadores de la marca ofertada., inscripto en el Instituto de Previsión Social con un mínimo de 2 años. Solicitamos amablemente que se acepte tecnicos con al menos 6 meses inscripto en el Instituto de Previsión Social .		

Consulta 17 - pass

Consulta	Fecha de Consulta	26-03-2025
Hello, please send me a tender, thank you and wish you a happy life		

Consulta 18 - VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE OBRAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
Consultamos respetuosamente a la convocante, si pudieran fijar una fecha para la visita tecnica o en su defecto aceptar la presentación de una una DDJJ		