

Consultas Realizadas

Licitación 453610 - INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA NUEVA TERMINAL EN CONSTRUCCION DE PRESIDENTE FRANCO

Consulta 1 - Solicitud

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
EQUIPO DE TRABAJO - "A) Representante Técnico: - Ingeniero Civil con Título habilitante y registro profesional con experiencia en el ejercicio profesional de al menos 5 años a partir de la obtención del título universitario. Solicitamos a la Convocante reemplazar el profesional requerido como representante técnico y solicitar Ingeniero Eléctrico/Electromecánico con los mismos requisitos de antigüedad y experiencia. Consideramos que es el profesional más acorde para llevar a cargo la dirección de la obra que según vemos en los ítems solicitados son 100% del rubro ELECTRICO/ELECTROMECHANICO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2024
Remitirse a la Adenda N° 1, una vez publicada en el SICP		

Consulta 2 - Experiencia General

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2024
EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS - Haber generado, durante los mejores tres (3) años de los últimos diez (10) años (2014 al 2023), en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50% del valor de su oferta. -"A) Copias de Facturas, Contratos y/o balances donde pueda comprobarse. Debido a la complejidad de los trabajos, se solicita que la experiencia general sea en bases a Obras ELÉCTRICAS Y/O ELECTROMECHANICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2024
Remitirse a la Adenda N° 1, una vez publicada en el SICP		

Consulta 3 - Equipo de trabajo

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2024
Se consulta a la convocante, por qué siendo un llamado del área eléctrica, solicita como profesional clave a un Ingeniero Civil en vez de un Ing. Eléctrico o Electromecánico? Se solicita a la convocante cambiar dicho criterio, adecuando los perfiles de profesionales conforme a las características técnicas del llamado. También se solicita que todos los profesionales clave solicitados cuenten con IPS mínimo por 6 meses, con esto se validará a la empresa oferente de que en realidad cuenta con un equipo técnico capacitado para realizar los trabajos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2024
Con respecto al primer punto, Remitirse a la Adenda N° 1, una vez publicada en el SICP, En cuanto al 2do punto, remitirse al PBC, publicado en el SICP.		

Consulta 4 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Todos los puntos referentes a la capacidad en materia del personal gira en torno a UNA persona que seria el representante técnico. Solicitamos que aparte del profesional del área eléctrica/electromecánica soliciten técnicos para alcanzar el total de puntos solicitados para capacidad técnica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2024
Remitirse a la Adenda N° 1, una vez publicada en el SICP		

Consulta 5 - Solicitud

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2024
Solicitamos aumentar el tiempo de ejecución de los trabajos en 180 días, ya que es una obra de gran envergadura que necesita mucha planificación y tiempo suficiente para la correcta ejecución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2024
Remitirse a la Adenda N° 2, una vez que sea publicada en el SICP		

Consulta 6 - Se solicita modificación de criterios por ser improcedente y alejados de la realidad

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2024
El PBC establece: "La cantidad mínima a ser puntuado es de 5 Actas de recepción final/definitiva ejecutadas en los últimos 10 años, que deberán estar acompañadas de la Nota oficial y/o constancia de la convocante. No se aceptaran Actas de recepción sin el acompañamiento de la Nota oficial y/o constancia de la convocante donde presto el servicio." Informamos a la Convocante que, TODOS LOS PLIEGOS ESTANDAR SOLAMENTE ESTABLECE COMO OBLIGACIÓN DE LA CONTRATANTE LA EMISIÓN DE ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA, NO ASÍ CERTIFICADOS DE DESEMPEÑO Y/O CONSTANCIAS, por lo que la emisión de este tipo de documento es aleatorio, voluntario, no obligatorio e improcedente, puesto en virtud al Código Civil, supletorio en materia de obras y Contrataciones Públicas, se establece que, habiendo el contrato de obra cumplido la contratista corresponde la emisión de la Recepción de la obra. Además la Ley 1533 de Obras Públicas establece igualmente la Recepción parcial o total, provisoria o definitiva de las obras, no así otro tipo de documentos con otros criterios meramente subjetivos y no legales ni obligatorios. Solicitamos a la convocante no apartarse de la legislación en materia de obras, pues los mismos atentan contra la Ley 7021 y los principios que la fundamentan.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2024
Remitirse a la Adenda N° 2, una vez que sea publicada en el SICP		

Consulta 7 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2024
Solicitamos a la convocante prorroga para la apertura de ofertas de manera a que nos dé más tiempo para poder preparar correctamente las extensas documentaciones solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2024
Remitirse a los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 8 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
En caso de presentarse en Consorcio ¿es necesario que el Consorcio o Acta de Intención de Consorcio esté inscripto en la DNCP? Creemos que no es necesario debido a que no es una oferta Electrónica. Favor aclarar este punto		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
SI. ES NECESARIO ESTAR INSCRIPTO EN LA DNCP. Remitirse al Datos de la Convocatoria - Oferentes en Consorcio del PBC publicado.		

Consulta 9 - Solicitud

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
Solicitamos amablemente a la Convocante prorrogar la fecha de apertura de ofertas por o menos 8 días. Por la envergadura de la licitación se necesita más tiempo para la preparación de las documentaciones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
Los plazos de apertura de sobres quedaran como están publicados en el SICP, con el fin de cumplir con la comunicación de las adjudicaciones en los plazos establecidos en la Resolución N° 1430/2024		

Consulta 10 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
Ya se realizará 2 modificaciones del PBC (2 adendas) y no se prorroga la fecha de apertura. Favor tener en cuenta las modificaciones y prorrogar el plazo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
Los plazos de apertura de sobres quedaran como están publicados en el SICP, con el fin de cumplir con la comunicación de las adjudicaciones en los plazos establecidos en la Resolución N° 1430/2024		

Consulta 11 - ASPECTO DE CALIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
Demostrar que cuenta con profesional/técnico en salud y seguridad ocupacional en el trabajo, con experiencia minima de 5 años de antigüedad, acreditado a partir de la fecha de obtención del título, diploma o certificado en salud y seguridad ocupacional. El oferente que no cuente con profesional/técnico en salud y seguridad ocupacional o que cuente con menos de la antigüedad requerida obtendra 0 (cero) punto. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DE TENER EN CUENTA, 1 AÑOS EN ADELENTE LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA ESTE PUNTO.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2024
REMITIRSE A LA ADENDA N° 3, UNA VES PUBLICADA EN EL SICP		

Consulta 12 - ITEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
FAVOR INDICAR PARA QUE SECCION DEBE SER LA MUFA, SI DEBE SER PARA EXTERIOR O INTERIOR.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2024
REMITIRSE A LA ADENDA N° 3, UNA VES PUBLICADA EN EL SICP		

Consulta 13 - ITEM 148

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE FAVOR VERIFICAR Y CORREGIR EETT SOLICITADA PARA EL ITEM 148, SEGUN EL PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2024
REMITIRSE A LA ADENDA N° 3, UNA VES PUBLICADA EN EL SICP		

Consulta 14 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
Demostrar que cuenta con profesional/técnico en salud y seguridad ocupacional en el trabajo, con experiencia minima de 5 años de antigüedad, acreditado a partir de la fecha de obtención del título, diploma o certificado en salud y seguridad ocupacional. El oferente que no cuente con profesional/técnico en salud y seguridad ocupacional o que cuente con menos de la antigüedad requerida obtendra 0 (cero) punto. COMO SE DEMOSTRARÁ QUE SE CUENTA CON DICHO PROFESIONAL??? CONTRATO PRIVADO?? O DEBERÁ ESTAR EN NIVEL DE DEPENDENCIA EN IPS??? TAMBIEN LA MISMA CONSULTA PARA EL INGENIERO SOLICITADO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2024
PARA AMBOS CASOS SE DEMOSTRARA MEDIANTE LA PRESENTACION DE LA LISTA DE PERSONALES PROPUESTOS PARA LA OBRA.		

Consulta 15 - Preferencia Nacional

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
Considerando que se trata de una LPN "Licitación Publica Nacional" favor aclarar que porcentaje de margen de preferencia será aplicado en este llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-11-2024
Remitirse a Ley 6575/20 - Margen de Preferencia "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 4558/2011 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA , ART. 2°		

Consulta 16 - SALA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2024
¿Se prevé una sala técnica para la ubicación de las Celdas de Media Tensión? ¿El primer transformador estará posicionado en dicha sala?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2024
Si, se prevé sala técnica. ¿El primer transformador estará posicionado en dicha sala? No, el transformador estará sobre pórtico, al lado de la sala técnica		

Consulta 17 - REGISTROS ELECTRICOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2024
En la visita realizada se observó una cantidad importante de registros eléctricos, la cantidad solicitada en la planilla de cotización sería netamente las faltantes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2024
El la visita realizada, los registros que se observaban eran de tramos urgentes con respecto a las calles que se están construyendo en el puerto. Si, la cantidad solicitada en la planilla de cotización serían las faltantes		

Consulta 18 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2024
CAPACIDAD DEL OFERENTE-Recepciones finales de obras de envergadura en relación a obras de instalaciones de alimentaciones eléctricas con provisión de equipos en edificios y/o oficinas, por lo menos 5 obras en los últimos 10 años con la correspondiente documentación que acredite el debido requisito. -a) Actas de recepción final / definitiva acompañada		
SOLO PODRAN PARTICIPAR OFERENTES CON EXPERIENCIA EN OBRAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS CON PROVISION DE EQUIPOS EN EDIFICIOS Y/O OFICINAS. SI LA EXPERIENCIA NO ES DE EDIFICIOS Y/O OFICINAS NO SERVIRIA?? FAVOR ACLARAR ESTE PUNTO. CUALQUIER EXPERIENCIA EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE SIMILAR ENVERGADURA DEBERIA SER VÁLIDO. FAVOR NO LIMITAR CON LA ESPECIFICACION DE "EDIFICIOS Y/O OFICINAS"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2024
REMITIRSE AL PBC PUBLICADO EN EL SICP.		

Consulta 19 - CABLES SUBTERRANEOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2024
Favor considerar los cables para instalaciones subterráneas: Cables NYY subterráneos con aislación HEPR O XLPE (doble aislación) según el apartado 33.2 del reglamento de baja tensión de la ANDE		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
Remitirse a la Adenda 4, una vez publicado en el SICP		

Consulta 20 - NORMAS DE REFERENCIA DE CABLES

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2024
En las EE-TT menciona que para los cables subterráneos deben de ser de acuerdo a la norma mercosur 247-3 que es para cables sin envoltura, sin embargo esto no es correcto ya que para cables subterráneos deben ser de acuerdo a la Norma Paraguaya la NP 2007 88 que indica la doble aislación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
Remitirse a la Adenda 4, una vez publicado en el SICP		

Consulta 21 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2024
ANTIGÜEDAD DEL OFERENTE-El oferente deberá acreditar una Experiencia mínima de 04 (cuatro) años o más en el rubro correspondiente a construcciones, readecuaciones y/o reparaciones de edificios y/o oficinas.-Constancia de RUC (actividad ELETRICAS Y/O ELECTROMECHANICAS), Necesitamos se aclare si los 4 años requeridos son solo en actividad ELETRICAS Y/O ELECTROMECHANICAS) i tambien podrian ser en construcciones, readecuaciones y/o reparaciones de edificios y/o oficinas teniendo en cuenta que para estas actividades la actividad ELETRICA Y/O ELECTROMECHANICA es conexas. En caso de que solo se requiera en (actividad ELETRICAS Y/O ELECTROMECHANICAS) es absolutamente limitante y va contra los principios fundamentales de la Ley de Contrataciones Publicas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
Remitirse a la Adenda 4, una vez publicado en el SICP		

Consulta 22 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2024
¿Podrá ser adjudicado una empresa que NO tenga experiencia en instalaciones eléctricas en EDIFICIOS Y/O OFICINAS pero sí tenga experiencia en instalaciones eléctricas similares a la obra solicitada?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
Remitirse al Pbc y Adendas publicadas en el SICP.		

Consulta 23 - GARANTIA ESCRITA DE LA FIRMA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2024
En el pbc en la sección Datos de la Convocatoria se menciona "GARANTIA ESCRITA DE LA FIRMA DE LOS BIENES(accesorios para la instalación) 12 MESES". Favor aclarar si se trata de GARANTIA ESCRITA DEL FABRICANTE DE LOS BIENES, o Garantía escrita del Oferente.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
Garantía escrita por el oferente		

Consulta 24 - ITEM 101 Y 102

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2024
Favor aclarar la medida del caño para los ítems 101 y 102		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
Las medidas del caño están en pulgadas y corresponde como indican en el ítem		

Consulta 25 - Especificaciones Técnicas 101 Y 102

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2024
Favor aclarar a que se refiere con "Incluye sellado" para los ítems 101 y 102 de las Especificaciones Técnicas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
"Incluye sellado" pegamento para caño conduit en las uniones		

Consulta 26 - Cables NYN

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2024
Favor considerar para cables subterráneos la norma NP 2007 88		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
Remitirse a la ADENDA N° 4, una vez publicada en el SICP.		

Consulta 27 - ITEM 101 Y 102

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2024
En los ítems 101 y 102 menciona "caño conduit de 1'' sin embargo en la descripción menciona: "Medida (pulgadas): 4''". Podrían por favor aclarar cual medida cotizar?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
Se aclara que la medida es de "1 pulgada"		

Consulta 28 - CONSULTA SOBRE FORMATO DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2024
En el apartado "Otros criterios que la convocante requiera" Pag 20., menciona "LOS OFERENTES DEBERAN PRESENTAR EN FORMATO DIGITAL LA PLANILLA DE PRECIO EN EL MOMENTO DE LA APERTURA CON EL SOBRE DE LA OFERTA" Podrían aclarar a qué se refiere con "formato digital" para la presentación de la planilla de precios? ¿Debe entregarse en CD, pendrive u otro medio (cuál)?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
Puede ser en CD o PENDRIVE.		

Consulta 29 - EETT ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2024
Favor confirmar si pueden ser ofertados artefactos de iluminación con mejores prestaciones técnicas a las solicitadas, de menor consumo de potencia pero con un flujo luminoso mayor o igual a 32000 Lumenes (artefacto más eficiente).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2024
Si, se pueden ofertar, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, A LAS SOLICITADAS EN EL PBC		