

Consultas Realizadas

Licitación 453912 - MCN Nº 74/2024 "RADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA UTI NEONATOLOGÍA Y TERAPIA INTERMEDIA PEDIÁTRICA PARA EL CENTRO MÉDICO NACIONAL".

Consulta 1 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
FAVOR ACLARAR SI LA VISTA TÉCNICA ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO O SE PUEDE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE CONOCER EL SITIO DE OBRAS CON LA OFERTA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA 1. SE ACLARA QUE LA MISMA NO ES OBLIGATORIA Y SE PODRA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS: CONSTANCIA DE VISITA TÉCNICA O DECLARACIÓN JURADA DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA PREPARAR LA OFERTA Y EJECUTAR EL CONTRATO		

Consulta 2 - ITEM 14- CAÑERÍA DE GAS MEDICINAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2024
Donde dice: En el Pliego de Bases y Condiciones Detalle de los bienes y/o servicios, páginas 31, 32, El ítem 14 referente a cañerías para gas medicinal, las cantidades no coinciden, con la página 37 cronograma de entregas ítem 14, en una indica 540 metros y en la otra 251 metros y en la planilla de precios también indica 540 metros. Solicitamos aclaración cual sería la cantidad correcta a considerar y en el nombre unificado a considerar?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
Favor ajustarse a la Adenda N° 5. Se aclara que las cantidades requeridas para el ítem N° 5 son 34 y para el ítem N° 14 son 540.		

Consulta 3 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
SI APLICA. SE REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE PARA TODOS LOS ÍTEMS.		
Consulta: Solicitamos que para el ITEM 14 CAÑERÍA PARA GAS MEDICINAL no sea necesario la presentación de la Autorización del Fabricante ya que dicho producto se consigue en el mercado local.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2024
Favor ajustarse al PBC		