

Consultas Realizadas

Licitación 454550 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS, MURALLA Y COCINA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - AD REFERENDÚM - PLURIANUAL

Consulta 1 - Cubierta de chapa termoacústica

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
En la planilla de precios solicitan que el núcleo de la chapa termo acústicas sean de poliuretano inyectado e=40mm, sin embargo, en la Especificaciones Técnicas solicitan que el núcleo sean de poliestireno (EPS) de e= 30 y 40 mm respectivamente, divergencia que pasa en todos los lotes para la construcción de aulas y cocina comedor, solicitamos amablemente aclarar dicha discrepancia a fin presentar las mejores ofertas para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Favor remitirse a la ADENDA publicada en el portal del SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas)		