

Consultas Realizadas

Licitación 455217 - ADQUISICION DE CAMARA FRIGORIFICA Y MOTOR GENERADOR PARA FARMACIA PARA EL INCAN

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
Solicitamos a la convocante rever la Planilla de Precios, ya que en los ítems 13 y 14 referidos a unidad condensadora y evaporador especifican una marca determinada lo cual no está permitida por la DNCP, además, esta especificada una marca DANFOM, la cual no existe. En el mercado existe una marca llamada Danfoss para unidades condensadoras, no así para unidades evaporadoras, por lo menos en el mercado Nacional. Solicitamos se fije una nueva fecha de Visita Técnica, teniendo en cuenta que la fecha de apertura ha sido postergada, sin embargo no se visualiza la adenda 2 en el portal de la DNCP, referido al motivo de ampliación de fecha de entrega. La adenda 1 ha sido publicada el 17 de octubre del corriente, fijando la visita técnica para el 18 de octubre a las 09:00 hs. con muy poco margen para que sea visualizada por los posibles oferentes.		