

Consultas Realizadas

Licitación 457686 - Lp1882-2024 Adquisición de Medidores Electrónicos de Conexión Indirecta

Consulta 1 - SISTEMA DE ADJUDICACION

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2025
Solicitamos a la convocante considerar cambiar el sistema de adjudicación del llamado, de ser Por Total considerar cambiar a Por Ítem. Esta petición la extendemos con el fin de no comprometer el abastecimiento total de las unidades requeridas, además de no limitar la participación de posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Se aclara que el sistema de adjudicación del llamado es por la Totalidad.		

Consulta 2 - PEDIDO DE PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2025
POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS FAVOR SE PUEDA OTORGAR UNA PRORROGA DE 15 DIAS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, los plazos establecidos en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).		

Consulta 3 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	20-02-2025
Con respecto a los requisitos del punto 5.2.16 de la EETT en los literales a,b y c, se aplican para los dos ítems?, debido a que los literales b y c son requerimientos nuevos, teniendo en cuenta la última licitación de medidores indirectos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en el literal a) aplica para medidores solicitados en los ítems 1 y 2; y los literales b y c solamente para los medidores solicitados en el ítem 2 del presente llamado.		

Consulta 4 - Módulo de Comunicación

Consulta	Fecha de Consulta	20-02-2025
Con relación a la Especificación Técnica del presente llamado, en la misma se solicita módulo de comunicación 2G, 3G y 4G, al respecto informamos que la plataforma 3G se está apagando en todo el mundo, ¿es aceptable que los módems de comunicación sean de 2G y 4G?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en las Especificaciones Técnicas del presente llamado.		

Consulta 5 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2025
----------	-------------------	------------

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS FAVOR SE PUEDA OTORGAR UNA PRORROGA DE 45 DIAS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2025
-----------	--------------------	------------

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, los plazos establecidos en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).