Consultas Realizadas

Licitación 460514 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA PASO REAL - COMUNIDAD INDIGENA MYTYU

Consulta 1 - Consulta a la licitacion Sistema de Agua

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2025
En referencia a la perforación del pozo, solicitamos proveer de los Estudios Hidrogeologicos correspondientes al sitio establecido considerando que se especifica un caudal promedio de 5m3/h. Favor aclarar como sera el procedimiento si en el sitio no se encuentra el caudal solicitado a la profundidad establecida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-02-2025
En relación a la consulta; se aclara que una vez ejecutada la obra y llegada a la profundidad requerida por la convocante y no se obtuviese el caudal establecido según las especificaciones técnicas quedará bajo exclusiva responsabilidad de la convocante.		