

Consultas Realizadas

Licitación 460896 - ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS EQUIPOS DE ALIMENTACION ELECTRICA DE EMERGENCIA DEL AIG - AD REFERENDUM

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - CAPACIDAD NOMINAL

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2025
Consultamos si para los items 7; 8 y 10 podrían considerar la capacidad nominal de 65 80 Ah.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-03-2025
Respuesta del area requirente: "Para los ítems 7, 8 y 10 se mantienen las especificaciones técnicas en cuanto a la capacidad nominal de las baterías en 65-70 ah, teniendo en cuenta el espacio físico en donde serán instaladas, debido a que no cabrán baterías con mas capacidad y por las limitaciones de corriente de carga del BCPS (battery power supply) charging de los equipos".		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS/ CAPACIDAD NOMINAL

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2025
Consultamos si para los items 9; 11 y 12 podrían considerar la capacidad nominal de 34 40 Ah, tal como está indicado en el item 6.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-03-2025
Respuesta del área requirente: "Para los ítems 9, 11 y 12 se mantienen las especificaciones técnicas en cuanto a la capacidad nominal de las baterías en 35-40 ah, teniendo en cuenta que son las que vienen instaladas de fábrica en los equipos de ayuda a la navegación aérea, y dichas baterías existen en el mercado local".		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEMS 9, 11 y 12

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2025
Consultamos si para los items 9, 11 y 12 podrían considerar la capacidad nominal de 34 40 Ah, tal como se solicita en el item 6.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-03-2025
Respuesta del área requirente: "Para los ítems 9, 11 y 12 se mantienen las especificaciones técnicas en cuanto a la capacidad nominal de las baterías en 35-40 ah, teniendo en cuenta que son las que vienen instaladas de fábrica en los equipos de ayuda a la navegación aérea, y dichas baterías existen en el mercado local".		