

Consultas Realizadas

Licitación 461502 - Adquisición de Equipos del Sistema de Alarmas y Detección de Incendios

Consulta 1 - Item 25

Consulta	Fecha de Consulta	
En el item 25 piden Cable UTP Cat 6 con una descripción muy pormenorizada que indefectiblemente lleva a una sola marca comercial pues los parámetros varían de una marca a otra. Por ejemplo solicitan Desequilibrio máximo de resistencia a 20º C = 3%, , normalmente eso varía entre 3 a 5% y no constituye un factor relevante, sin embargo direcciona a una marca específica, lo que esta prohibida por la Ley. Solicitamos Flexibilizar dichos requisitos pues limitan la concurrencia.	09-10-2025	

Consulta 2 - Cables

Consulta	Fecha de Consulta	
En el PBC solicitan diversos tipos de cables, sin embargo sus especificaciones parecen copiadas íntegramente de alguna marca en particular, lo que constituye un direccionamiento inapropiado según la ley ya que dichas especificaciones pueden variar entre una marca y otra sin que ello implique variaciones en la calidad del producto. Favor flexibilizar las especificaciones a un modelo standar a fin de no limitar la participación de oferentes.	10-10-2025	

Consulta 3 - Item 24

Consulta	Fecha de Consulta	
En el item 24 Cable cordón p/m 1 solicitan 7 (siete) medidas diferentes, sin embargo la planilla correspondiente solo permite UNA cotización. Suponemos que la descripción constituye un error involuntario de transcripción. Solicitamos a la Convocante, definir que medida de cable concretamente esta solicitando es decir 2 x 0,50 mm ² o 2 x 1,00 mm ² o cual de las 7 descriptas corresponde a lo solicitado.	10-10-2025	

Consulta 4 - Cable UTP

Consulta	Fecha de Consulta	
En el item 25 solicitan cable UTP, con características muy especiales, lo que supone el direccionamiento a un producto comercial en particular. Finalmente, a fin de evitar protestas o impugnaciones que puedan generar dilaciones o riesgos de nulidad del procedimiento y del contrato, se solicita que esta consulta sea respondida de manera clara, fundada y sin ambigüedades, ratificando la plena observancia del marco legal vigente. Solicitamos la flexibilización de lo solicitado evitando una excesiva descripción de detalles técnicos que suelen variar de una marca a otra. Pensamos que solicitar cable UTP cat 6 cobre puro con certificación CMX cumple sobradamente las necesidades.	10-10-2025	

Consulta 5 - Requisitos para evaluar criterio de cap técnica

Consulta	Fecha de Consulta	
Entre los requisitos de evaluación de la capacidad técnica dice: Presentar constancia y/o Declaración Jurada del representante o distribuidor de la firma oferente que está en condiciones para suministrar repuestos e insumos de los equipos ofertados y el servicio técnico." En los diferentes item solicitados existen Partes, como paneles, dispositivos periféricos y accesorios, así como también cables varios. La constancia o DJ se refiere solamente a los primeros? Porque respecto a cables, entendemos que no aplica. Favor aclarar	10-10-2025	

Consulta 6 - Capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>En el PBC Capacidad técnica dice "El oferente deberá suministrar repuestos e insumos de los equipos ofertados y el servicio técnico garantizado en el mercado por un periodo mínimo de 2 (dos) años." Los bienes solicitados son en su mayoría partes, como se entiende la exigencia de "suministrar repuestos e insumos de los equipos ofertados y el servicio técnico garantizado en el mercado por un periodo mínimo de 2 (dos) años." El llamado es para la provisión de PARTES y no contempla la provisión de SERVICIOS. Favor aclarar</p>	10-10-2025	

Consulta 7 - Suministros requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si el llamado es solo provision o si debe incluir la instalacion.	10-10-2025	

Consulta 8 - Cable UTP

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>El item 25 Cable UTP solicita características muy específicas de una marca en particular lo cual resulta limitante mas aun cuando el llamado es por el Total. Hemos comparado dichas especificaciones con 3 marcas distintas del mercado (FURUKAWA, LANPRO, NORPHEL) y no coinciden. Favor flexibilizar las especificaciones a algo mas estándar o cambiar el modo de adjudicación por ITEM ya que al ser por el TOTAL y no cumplir íntegramente con el item 25 cualquier proveedor que cumpla con el resto de lo solicitado resultaría descalificado.</p>	10-10-2025	

Consulta 9 - Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita a la convocante tener en cuenta que los equipos que piden para la licitacion ya estan discontinuados por la marca, tuvo una migracion de paneles. Favor tener en cuenta eso y adendar otra opción de poder cumplir con el pedido.	10-10-2025	

Consulta 10 - Item 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	
En relación a lo solicitado en los item 1 y 2, se menciona que los modelos PC 1832/PC1864 Power Series, suponemos que es solo a efecto referencial a fin de poner a conocimiento de los oferentes cual es la infraestructura existente y así poder cotizar equipos compatibles con ella, pues los modelos mencionados han sido discontinuados por el fabricante. Favor aclarar	11-10-2025	

Consulta 11 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Para el item 1 Se solicita paneles de la marca DSC, de la linea power Series PC1832 y PC1864 los cuales hoy en dia se encuentras discontinuados por parte del fabricante, podrian facilitar modelos admintidos para su reemplazo ya sea de la serie NEO o Similar?</p> <p>2- Para el item 2 Se solicitan teclados LC compatibles con paneles de la marca DSC, de la linea power Series PC1832 y PC1864 los cuales hoy en dia se encuentras discontinuados por parte del fabricante, podrian facilitar modelos admintidos para su reemplazo ya sea de la serie NEO o Similar?</p>	13-10-2025	

Consulta 12 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	
Para el Item 4 solicitan Expansores para paneles DSC NEO modelo HSM2108 teniendo en cuenta que solicitan para el item 1 y 2 paneles power Series, el equipo solicitado en este item no es compatible con dichos paneles, podrian aclarar si lo solicitado es para los solicitados o bien seria para otro panel, asi tambien de igual manera mencionar que la linea POWER SERIES DE DSC esta discontinuada por lo cual si se requieren para los mismos solicitamos que faciliten los modelos de paneles admitidos. y homologar los productos.	13-10-2025	

Consulta 13 - Item 17

Consulta	Fecha de Consulta	
En el PBC solicitan sensor de humo/calor 4 hilos 12 V, sin embargo en la descripción piden un "rango de operación de 10 a 30 VDC, consumo en reposo 20 uA, consumo en alarma 25mA" Solicitamos flexibilizar o eliminar estas ultimas exigencias pues las mismas son características muy especiales de una marca en particular lo que configuraría un direccionamiento no permitido . Algo mas estándar seria un rango de operación de 10 a 13.8V y consumos de 80uA y 30mA respectivamente.	14-10-2025	

Consulta 14 - Item 22

Consulta	Fecha de Consulta	
En el item 22 solicitan cable polarizado, pero en la descripción de sus características técnicas direccionan a una marca específica. En el mercado existen productos de fabricación nacional como INPACO y CONDEL pero ambos varían en sus especificaciones como por ejemplo en en o externo(mm) 2.87 x 6.240 el Nº de hilos por o mm: 15x 0.285. Favor eliminar la descripción muy minuciosa a fin de evitar direccionamientos.	16-10-2025	

Consulta 15 - Compatibilidad

Consulta	Fecha de Consulta	
Según podemos leer en el PBC, la convocante cuenta actualmente con equipos DSC Power Series y lo solicitado debe ser compatible con dicha infraestructura. Consultamos si además, dichos equipos deben comunicarse a algún centro de monitoreo a fin de poder tener en cuenta dicho punto para la compatibilidad de los equipos sobre todo los comunicadores a la hora de ofertar.	19-10-2025	