

## Consultas Realizadas

### Licitación 461450 - Mantenimiento preventivo del sistema de prevención contra incendio - DATA CENTER

Consulta 1 - Recarga de Agente de Gas Ecológico.

Consulta	Fecha de Consulta	
Referente al punto de recarga de agente GAS ECOLÓGICO. ¿Qué tipo de GAS es el que se cuenta instalado la Entidad? Sería NOVEC?, FM200?, Co2? u otro tipo? Ya que con ésta información podemos completar nuestra cotización. Favor si podrían remitir esa información.	20-05-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Con relación a la consulta, del tipo de gas: Utiliza un "agente limpio" a base de 2,2 Dicloro - 1,1,1 Trifluoroetano (HCFC 123), aprobado como agente limpia para riesgos de clase A, B y C, para utilizaciones comerciales e industriales	21-05-2025	