

Consultas Realizadas

Licitación 462440 - 17/2025 Adquisición de acondicionadores de aire con instalación -- Ad referéndum - Plurianual

Consulta 1 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	
Considerando el Plan de Entrega de Bienes, donde se indica que los equipos deberán ser entregados e instalados en los 54 juzgados mencionados, y teniendo en cuenta que la instalación requiere un relevamiento técnico previo en cada uno de los sitios —lo cual implica una logística considerable debido a la dispersión geográfica de los juzgados—, solicitamos evaluar la posibilidad de separar el llamado en dos ítems diferenciados: * Provisión de los equipos * Instalación de los mismos Esta separación permitiría facilitar y optimizar el proceso de adjudicación, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un llamado plurianual	24-07-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC y en las especificaciones técnicas del presente llamado, considerando que se ha previsto la visita técnica en los Juzgados en donde serán instalados los bienes, a su vez su proximidad geográfica unos de otros. Esta visita permitirá a los oferentes familiarizarse con los lugares y planificar la logística de instalación, contando con la asistencia de un funcionario de la Sección de Patrimonio	01-08-2025	

Consulta 2 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar la capacidad financiera de los últimos 3 años 2022, 2023 y 2024.	25-07-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita verificar el PBC una vez publicada la adenda.	01-08-2025	

Consulta 3 - Autorizacion

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos respetuosamente a la Convocante excluir el pedido de autorización de forma a no limitar la participación de oferentes.	25-07-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC, considerando lo establecido en "Tiempo de funcionamiento de los bienes".	01-08-2025	

Consulta 4 - Garantía de mantenimiento de ofertas.

Consulta	Fecha de Consulta	
Se consulta el motivo por el cual en el Pliego de Bases y Condiciones se solicita una Declaración Jurada con certificación de firma como garantía de mantenimiento de oferta, cuando según la normativa vigente los tipos de garantías aceptadas para esta licitación son la garantía bancaria o la póliza de seguro, tal como también figura en los datos de la convocatoria.	28-07-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita verificar el PBC una vez publicada la adenda	01-08-2025	

Consulta 5 - PESO Y DIMENSIONES

Consulta	Fecha de Consulta	
Aires Acondicionado de 18.000 B.T.USUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES - Requerimientos Generales ; solicitan peso y dimensiones muy específicas que podrían limitar la participación de oferentes y marcas totalmente eficientes para cotizar, podrían estos puntos ser considerados Referenciales? de mane a admitir por ejemplo igualmente Peso evaporador 10 kg aprox, peso condensador 37 kg aprox, dimensiones evaporador 910 x 294 x 206 y condensador 835 x 349 x 602 ? favor aclarar	07-08-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita verificar el PBC una vez publicada la adenda.	12-08-2025	

Consulta 6 - PESO Y DIMENSIONES

Consulta	Fecha de Consulta	
Aires Acondicionado de 24.000 B.T.U. SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - en el punto de Requerimientos Generales ; Peso del Evaporador: de entre 17 a 20 kg, frecuencia de 220/50hz, con dimensión de entre 30 y 35 cm de altura, 89 a 95 cm de largo, 30 a 40 cm de ancho. Peso del Condensador de 24.000 B.T.U. como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión, debe contar como mínimo de largo 90 cm, ancho 30 cm y la altura 70. CONSULTA: Estas dimensiones se podrían considerar Referenciales? a modo de no limitar oferentes y marcas totalmente eficientes para cotizar, se podrían considerar por ejemplo Peso aproximado evaporador 14 kg y condensador 39 kg? Dimensiones Evaporador 1010 x 315x220 cm y condensador 853x349x602? con todas las capacidades solicitadas en eficiencia y funcionamiento para lo que no inside en lo absoluto las dimensiones y peso. Favor aclarar	07-08-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita verificar el PBC una vez publicada la adenda.	12-08-2025	

Consulta 7 - ITEM 2 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	
Aires Acondicionado de 18.000 B.T.U ESPECIFICACIONES. Solicitan peso y dimensiones muy específicas que podrían limitar la participación de oferentes y marcas totalmente eficientes para cotizar, podrían estos puntos ser considerados? de mane a admitir por ejemplo igualmente Condensador: 78cm de largo, 29cm de profundidad y 61cm de alto.	11-08-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita verificar el PBC una vez publicada la adenda.	12-08-2025	

Consulta 8 - ITEM 2 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
Se consulta si es correcta la medida del Condensador establecida en las eett de 70cm de profundidad??		

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2025
Se solicita verificar el PBC una vez publicada la adenda.		

Consulta 9 - ITEM 1 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2025
Aires Acondicionado de 24.000 B.T.U. se solicita en el PBC Peso del Evaporador: de entre 17 a 20 kg- Con dimensión de entre 30 y 35 cm de altura, 89 a 95 cm de largo, 30 a 40 cm de ancho. - Peso del Condensador: como mínimo 45kg - debe contar como mínimo de largo 90 cm, ancho 30 cm y la altura 70. Se consulta podrían estos puntos ser considerados como referenciales, teniendo en cuenta que las dimensiones son muy específicas que podrían limitar la participación de oferentes y marcas totalmente eficientes para cotizar, ? Se podrían considerar aceptar por ejemplo Peso del Evaporador: 11 kilos como mínimo, medidas: largo 108cm, prof: 32cm y altura: 23cm - Peso del condensador 38kilos como mínimo medidas: Largo: 81.8cm; Prof: 29.5cm y Alto: 60cm . Los equipos cumplen con todas las capacidades solicitadas en eficiencia y funcionamiento para lo que no incide en lo absoluto las dimensiones y peso.		

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2025
Se solicita verificar el PBC una vez publicada la adenda.		

Consulta 10 - ITEM 1 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2025
Aires Acondicionado de 24.000 B.T.U. se solicita en el PBC Peso del Evaporador: de entre 17 a 20 kg- Con dimensión de entre 30 y 35 cm de altura, 89 a 95 cm de largo, 30 a 40 cm de ancho. - Peso del Condensador: como mínimo 45kg - debe contar como mínimo de largo 90 cm, ancho 30 cm y la altura 70. Se consulta podrían estos puntos ser considerados como referenciales, teniendo en cuenta que las dimensiones son muy específicas que podrían limitar la participación de oferentes y marcas totalmente eficientes para cotizar, ? Se podrían considerar aceptar por ejemplo: Peso del Evaporador: 11 kilos como mínimo, medidas: largo 108cm, prof: 23cm y altura: 32cm - Peso del condensador 38kilos como mínimo medidas: Largo: 81.8cm; Prof: 29.5cm y Alto: 60cm . Los equipos cumplen con todas las capacidades solicitadas en eficiencia y funcionamiento para lo que no incide en lo absoluto las dimensiones y peso.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2025
Se solicita verificar el PBC una vez publicada la adenda.		