

Consultas Realizadas

Licitación 471037 - MCN N° 01/2025 - ADQUISICION E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) - CENTRO RESIDENCIAL DITRES (PIRIBEBUY)

Consulta 1 - Con relacion al item 6 UPS de 2000VA

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2025
<p>En donde se establece como requisito: "Autonomía mínima: El equipo debe mantener 10 minutos al 50% de carga como mínimo". Con el fin de ampliar la participación y no excluir equipos técnicamente equivalentes, solicitamos que se admitan también UPS que ofrezcan una autonomía mínima de 5 minutos al 50% de carga, considerando que: En la mayoría de aplicaciones críticas, el objetivo principal del UPS es permitir el tiempo suficiente para el guardado seguro de datos y el apagado controlado del sistema, lo cual se garantiza con 5 minutos. Muchos fabricantes líderes diseñan sus UPS para ofrecer entre 5 y 7 minutos de respaldo, optimizando así el balance entre autonomía y eficiencia. Una autonomía de 5 minutos permite equipos más compactos y eficientes, sin sacrificar la confiabilidad de la protección eléctrica. De este modo se fomenta la competencia entre oferentes y se asegura la provisión de soluciones que cumplen con los estándares internacionales de calidad y protección.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2025
<p>FAVOR AJUSTARSE AL PBC, LAS EE.TT. DE LOS EQUIPOS FUERON ELABORADOS Y REQUERIDOS POR EL MITIC</p>		

Consulta 2 - ***Con relacion al sistema de adjudicación por el total del llamado.

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2025
<p>Con el objetivo de ampliar la concurrencia de oferentes y obtener mejores condiciones económicas para la institución, solicitamos que la adjudicación se realice por ítem y no en forma total, dado que: Permitir la adjudicación por ítem garantiza la participación de más proveedores especializados, aumentando la competencia. Se favorece la optimización de precios, ya que distintos proveedores pueden ser más competitivos en determinados ítems. Se asegura el cumplimiento pleno de las especificaciones técnicas al posibilitar la selección de la mejor opción en cada producto en particular. Este criterio es utilizado frecuentemente en procesos de contratación pública para fomentar la transparencia y la equidad. De esta manera, la institución logra mayor pluralidad de ofertas, mejores precios y la misma calidad técnica exigida en el pliego.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2025
<p>FAVOR AJUSTARSE AL PBC Y SEGUN EL DOCUMENTO DE MANIFIESTO POR EL CUAL SE HA SOLICITADO LA ADJUDCACION POR EL TOTAL</p>		

Consulta 3 - Instalación

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2025
En el Pliego de Bases y Condiciones no se observa ningún ítem que contemple el costo de los materiales necesarios para la instalación (ejemplo: cable UTP, caños conduit y/o canaletas plásticas, patch cords, entre otros). Por lo tanto, solicitamos confirmar si dichos materiales serán provistos por la institución o si corresponde que los oferentes los incluyan dentro de la propuesta económica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2025
LAS EETT del PBC, contempla INCLUIDO ACCESORIOS (ITEM MANO DE OBRA)		

Consulta 4 - Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2025
Se solicita la instalación de cámaras IP; sin embargo, no se menciona dentro de los equipos requeridos la provisión de un switch de red, elemento indispensable para la conexión de dichos dispositivos. Por lo tanto, solicitamos confirmar si el switch será provisto por la institución o si corresponde que los oferentes lo incluyan en la propuesta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2025
LAS EETT del PBC, contempla INCLUIDO ACCESORIOS (ITEM MANO DE OBRA)		

Consulta 5 - Instalación

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2025
Durante la visita técnica se constató que algunas cámaras IP deberán instalarse a una distancia que supera el máximo recomendado para cableado UTP, que según norma es de 90 metros. En este sentido, solicitamos confirmar: Si en dichos casos se deberá utilizar fibra óptica, o si igualmente se continuará el tendido con cable UTP y si los materiales necesarios para dicha solución (fibra óptica, accesorios, conectores, conversores, etc.) serán provistos por la institución o deberán ser incluidos por los oferentes en sus propuestas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2025
LAS EETT del PBC, contempla INCLUIDO ACCESORIOS (ITEM MANO DE OBRA)		

Consulta 6 - ****Solicitamos aclaración

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2025
el rango de potencia de la UPS solicitada en el pliego. En los ítems se menciona UPS de 2000 VA, mientras que en la descripción técnica figura 2000 W. Para una correcta formulación de la oferta, pedimos confirmar si la potencia de referencia corresponde a 2000 VA (capacidad aparente), considerando que el precio referencial publicado es para este rango de UPS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2025
Favor ajustarse al PBC, según lo autorizado por el MITIC		

Consulta 7 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2025
<p>Solicitamos se pueda flexibilizar la autonomía solicitada para la UPS que dice: "Autonomía mínima: El equipo debe mantener 10 minutos al 50% de carga como mínimo". Con el fin de no excluir equipos técnicamente equivalentes, solicitamos que se admitan también UPS que ofrezcan una autonomía mínima de entre 5 a 8 minutos al 50% de carga, considerando que al tratarse de un equipo especializado (NVR) que es manejado por un sistema embebido robusto como el Linux, no es afectado por cortes abruptos de la alimentación y no necesita del tiempo que otros sistemas requieren para cerrar de manera segura.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2025
<p>Favor ajustarse al PBC, según lo autorizado y recomendado por el MITIC</p>		

Consulta 8 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2025
<p>Solicitamos la reformulación de los requisitos para la UPS pues, en primer lugar, el precio referencial utilizado no condice con las características requeridas, la documentación que se puede apreciar en los antecedentes de estimación de costo hace referencia a un equipo de 2000VA pero que como máximo entrega 1800 Watts de potencia. Tener en cuenta que hallar de VA (voltamperio) y W (Watts) no es la misma cosa. Ese equipo tampoco cumple con la autonomía de 10 min. Al 50% de carga. Un equipo que pudiera cumplir con las exigencias solicitadas esta muy por encima del precio usado como referencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2025
<p>Favor ajustarse al PBC, según lo autorizado por el MITIC</p>		

Consulta 9 - UPS

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2025
<p>Favor solicitamos flexibilizar los requisitos de la UPS, el llamado que nos ocupa tiene por objeto la provisión e instalación de un sistema de CCTV IP, pero aparentemente, toda la exigencia (de un modo técnicamente no indispensable) se centra en la UPS. Viendo diferentes marcas comercializadas actualmente en el mercado n cumplen con los mismos. Y sugestivamente de existir alguna que si los cumpla, se estaría beneficiando, artificialmente a un solo proveedor ya que el llamado es por EL TOTAL con lo cual a pesar de que algún potencial oferente cumpla con lo solicitado en la parte esencial estaría eliminado por no cumplir con un punto que no es técnica ni operativamente indispensable.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2025
<p>Favor ajustarse al PBC, según lo autorizado por el MITIC</p>		

Consulta 10 - Instalacion

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2025
<p>Hemos constatado en el sitio donde serán instalados los equipos, que el mismo esta compuesto de varias edificaciones separadas, no esta claro, ni se proveyó la información necesaria para concluir como será realizada la distribución del cableado de las diferentes cámaras. Los mismos serán distribuidas a través de cableado aéreo? ya que no se conoce de la existencia de ductos que comuniquen las diferentes edificaciones ni los puntos alejados como el portón de entrada y la cancha de futbol. Además, el cableado que transcurra a través de las paredes de los diferentes edificios deberá ser cubierto por canales plásticos, caños plásticos? caños metálicos? Dada la escasa información para la elaboración de un proyecto serio, solicitamos que se ponga a conocimiento de los potenciales oferentes las características que debe tener la infraestructura dado que el referencial estimado como mano de obra también es muy reducido.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2025
<p>Favor ajustarse al PBC, según lo autorizado por el MITIC Favor ver en el apartado CAPACIDAD TECNICA ITEM MANO DE OBRA, se solicita Incluir Accesorios</p>		

Consulta 11 - Instalacion

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2025
<p>Consultamos: como se realizara el cableado de las cámaras que deberán estar ubicadas a gran distancia del lugar donde se encontrara el grabador (NVR), como por ejemplo el portón de entrada y otros sitios que distan aproximadamente 100 mts? Se podrá utilizar cableado aéreo? De ser así, la Convocante esta consciente que realizar cableado aéreo en un lugar con las características que tenemos están expuestas a inducciones electromagnéticas ocasionadas por descargas eléctricas en ocasión de tormentas que pueden llegar a dañar los equipos y que dicha situación NO esta cubierta por ningún tipo de garantía de fabrica?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2025
<p>Favor ajustarse al PBC</p>		

Consulta 12 - Mano de obra

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2025
<p>Solicitamos verificar el item correspondiente a Mano de obra para la instalación incluyendo accesorios, podemos ver en los antecedentes de estimación de costo que tomaron como base el presupuesto N° 1000122 de la empresa Fonoelectro de fecha 234/01/2025 de 9.600.000, sin embargo el referencial asigna la suma de 7.450.000 para dicho rubro, suma significativamente insuficiente si se realiza una instalación como dictan las normas técnicas mas aun cuando no existe infraestructura alguna en el sitio de instalación. Rogamos transparentar los datos necesarios a fin de no beneficiar a ningún oferente en particular.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2025
<p>Favor ajustarse al PBC (método de elaboración de precios referenciales)</p>		