Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 464311 - LPN N° 40/2025 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Consulta 1 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2025
Se solicita prorroga de 15 dias para el analisis del presupuesto y brindar una mejor cotizacion, esto atiende al muy corto tiempo desde la visita tecnica a la presentacion de la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-07-2025
Favor ajustarse a la Adenda a ser publicada y a los nuevos plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 2 - Cocina Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2025
Buen dia, la consulta seria referente al Lote 1, para el sector de cocina, no encontramos item para cotizar de tormacorrientes los cuales fueron mencionados en la visita tecnica y se encuentra en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Los tomacorrientes deben ser considerados dentro del ítem N° 9 - Mantenimiento General de Tableros de Alimentación de Electrodomésticos de la cocina del Edificio Banco - Cable multifilar de 4mm² - REPUESTO, ya que estos forman parte del circuito de cada electrodoméstico como fuera observado y especificado en la Visita Técnica obligatoria y como se estipula en el PBC: "también se deberá contemplar el cableado de alimentadores, que deberá ser instalado dentro de ductos plásticos tipo cable canal adosado a la pared de la cocina, para cada circuito de los electrodomésticos a ser utilizados según el detalle de las ubicaciones, así como las tomacorrientes (tipo caja externa compatible con el cable canal adosado utilizado) para conexión de los electrodomésticos."		