

## Consultas Realizadas

# Licitación 471864 - ADQUISICIÓN DE UPS PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE ENCARNACIÓN

### Consulta 1 - Autonomía requerida para la UPS

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
Se solicita que la UPS tenga una autonomía de 60 minutos o superior al 100 % de carga o capacidad de la UPS. Para cumplir con ese requisito se requerirá instalar varios módulos de baterías adicionales. Consultamos si no sería suficiente con una autonomía de 60 minutos al 50% de carga, teniendo en cuenta que la carga actual es muy inferior a la capacidad de la UPS solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Favor remitirse al PBC, ya que se siguieron lineamientos según recomendaciones del MITIC.		

### Consulta 2 - Ubicación de la UPS

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
Solicitamos a la convocante confirmar si la UPS será instalada en planta baja o en Sala de Control de la Torre		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
La UPS será instalada en planta baja.		