

## Consultas Realizadas

# Licitación 473464 - Provisión, colocación e instalación de alumbrados de 100w tipo led - Plaza central y doble avenida

### Consulta 1 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2025
¿Qué característica técnica tiene el AP LED de 100 w que solicita? Capacidad luminosa, tensión, corriente, color, temperatura, etc???		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
AC85-265V / 50-60Hz-Flujo LM: 120 Lm / W-F. Potencia: 0.95 CRI>80-BI - VOLT / 6500K-30.000hs de vida util -Angulo: 120°		

### Consulta 2 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2025
¿tienen algún plano eléctrico para visualizar la ubicación, distancia de postes y tipo de poste a utilizar?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
NO contamos con Plano, Caño galvanizado Medida (pulgadas): 2 1/2" - Espesor (mm): 2 - Longitud (m): 5.8		

### Consulta 3 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2025
Para poder instalar postes en la vía pública, es necesario la aprobación del proyecto eléctrico con la ANDE. ¿la municipalidad ya tiene aprobado dichos planos por la ANDE? o ¿cómo se haría ese procedimiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
La instalación se realizara en la Plaza central y doble Avda, no necesitamos aprobación de la ANDE		

### Consulta 4 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2025
Para poder instalar postes en la vía pública, es necesario la aprobación del proyecto eléctrico con la ANDE. ¿la municipalidad ya tiene aprobado dichos planos por la ANDE? o ¿cómo se haría ese procedimiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
La instalación se realizara en la Plaza Central y doble Avenida detrás del Polideportivo Municipal, No necesitamos aprobación de la ANDE		

## Consulta 5 - PERSONAL CLAVE

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2025
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Arquitecto o Ingeniero Civil.		
SIENDO QUE LA OBRA ES DE ILUMINACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INCLUIR AL PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICISTA ENTRE LOS PROFESIONALES, YA QUE ES EL QUE MAS SE ADECUA A LOS TRABAJOS SOLICITADOS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Regirse explícitamente al PBC		

## Consulta 6 - Planilla de precios

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2025
En la planilla de precios indica MARCA, FABRICANTE Y PROCEDENCIA del Cartel de obras - ítem 1.¿ Eso está correcto? o fue un error?. Y de del ítem 2 al 6 ¿la procedencia de qué producto se pondría? del caño galvanizado, del AP, del brazo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2025
Si la fabricación es propia se pone el nombre de la empresa y la procedencia Nacional.		