

## Consultas Realizadas

### Licitación 473579 - LPN 102-25 REHABILITACION VIAL DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

#### Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2025
EN EL ITEM DE LOMADAS FAVOR SI PODEMOS DISPONER DEL PERFIL TRASVERSAL DEL MISMO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2025
Se aclara que para la construcción de la lomada se tendrá en cuenta lo siguiente: Ancho de 4 metros plano y topes con cordones de hormigón, altura de 10 centímetros de espesor. Construcción de rampa a ambos lados de 1.5 metros de desarrollo construidos con mezcla asfáltica en caliente.		

#### Consulta 2 - Provisión y colocación de vigas de borde de hormigón con fck 240 kg / m2 de 0,50 x 0,30 m.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2025
Verificar unidad de medida, según planilla está en m2 y según PBC el pago es por m3		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2025
El Oferente deberá ajustarse a los Datos Cargados en el SICP.		

#### Consulta 3 - pbc

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
Visita TécnicaAplica – Visita técnica obligatoria solicito condierar Declaracion Jurada de conocer zonas de trabajo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
El oferente debe ajustarse a la versión 2 del PBC publicada en fecha 23 de octubre del 2025		