

Consultas Realizadas

Licitación 473798 - LLAMADO MOPC N° 99/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CAACUPE - PIRIBEBUY

Consulta 1 - Precios Referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2025
Se puede ver que existe errores en los precios referenciales unitarios en el portal, favor verificar de manera a tener un precio referencial correcto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2025
En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se corrigió los precios referenciales unitarios correspondientes.		

Consulta 2 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Consulta 01: Solicitamos una prórroga de 30 días para la presentación de ofertas, esto a fin de poder realizar un análisis mas detallado de los costos de obra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2025
Se solicita remitirse a los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 3 - Planilla de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Se consulta en donde se utilizara el item 10 Riego de Imprimacion (1.6 lts/m2), ya que no existe base estabilizada que imprimir		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2025
El mismo se definirá durante la elaboración del ítem Proyecto Básico; su inclusión se ajustará a la pertinencia que se determine en dicho proceso. Asimismo, se modifica la cantidad del ítem en cuestión a través de la Adenda N° 2.		

Consulta 4 - Seguros

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
<p>Consulta 02: Solicitamos confirmar si los términos ORDEN DE PROCEDER sería lo mismo que ORDEN DE INICIO, ya que las coberturas de riesgos de obras que serían los seguros se presentan habitualmente con vigencia desde la emisión de la ORDEN DE INICIO, a la vez consultamos si la Orden de Ejecución de Estudios Preliminares (O.E.E.P.) tendría el mismo significado que una ORDEN DE INICIO.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2025
<p>Los términos "Orden de Proceder" y "Orden de Inicio" tienen el mismo alcance, constituyendo el acto que marca el inicio formal del plazo contractual de ejecución de las obras, a partir del cual rigen las coberturas de los seguros. Asimismo, se modifica el término, a través de la Adenda N° 2.</p> <p>Por su parte, la Orden de Ejecución de Estudios Preliminares (O.E.E.P.) no equivale a una Orden de Inicio, ya que su alcance se limita únicamente a la fase de estudios preliminares (Proyecto Básico) y no al inicio efectivo de los trabajos objeto del contrato.</p>		

Consulta 5 - Tasa de Aplicación de Concreto Asfáltico

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
<p>Consulta 03: Mediante la presente, solicitamos la verificación y confirmación de la tasa de aplicación a considerar para el ítem de "Regularización con Concreto Asfáltico", ya que se ha identificado una discrepancia entre los planos del proyecto, que indican 90 kg/m², y tanto la Planilla de Precios publicada como las Especificaciones Técnicas (EETT) del pliego, que establecen 60 kg/m².</p> <p>Agradeceremos confirmar cuál de estos valores es el correcto y obligatorio para la elaboración de la oferta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2025
<p>Se confirma que la tasa de aplicación a considerar para el ítem "Regularización con Concreto Asfáltico" es de 60 kg/m², conforme a lo establecido en la Planilla de Precios publicada y en las Especificaciones Técnicas (EETT) del pliego, siendo este el valor válido y obligatorio para la elaboración de la oferta. Remitirse a la Adenda N° 2, en la cual se adjunta el plano corregido.</p>		

Consulta 6 - Solicitud de corrección de precios referenciales.

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
<p>Se solicita a la Convocante la revisión y verificación de los precios referenciales unitarios publicados en el portal del SICP, considerando que en distintos ítems se observan diferencias y posibles inconsistencias en relación con las cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y los planos del proyecto.</p> <p>Dado que los precios referenciales sirven como parámetro de comparación en el proceso de evaluación de ofertas conforme al Artículo 52 de la Ley N° 7021/22 y a lo establecido en el apartado "Análisis de precios ofertados" del PBC, resulta fundamental contar con valores correctos y actualizados.</p> <p>Por lo expuesto, se solicita la verificación integral y actualización de los precios referenciales unitarios, de manera a garantizar la transparencia y equidad en la evaluación económica de las ofertas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2025
<p>En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se corrigió los precios referenciales unitarios correspondientes.</p>		

Consulta 7 - PLANOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS DE DRENAJE

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos puedan proveer planos de los ítems 5 "Cordón de Hormigón Simple", ítem 12 "Baden de Hormigón Armado fck=18 Mpa, ítem 23 "Losa de H° A° para acceso a viviendas fck=21 Mpa.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2025
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, cada contratista adjudicado debe realizar el diseño de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos, sin embargo, como planos referenciales y demás detalles se recomienda consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos se pueda proveer las EETT del ítem 22 "Muro de Piedra Brita Acceso a Viviendas" de manera a cotizar correctamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2025
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°2, mediante la cual se agrega Especificaciones Técnicas del ítem.

Consulta 9 - ITEM REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO (60 KG/M2)

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
----------	-------------------	------------

Entendemos que el riego de liga para el ítem N° 8 Regularización de Concreto Asfáltico (60 kg/m², será cobrado en el ítem N° 9 de Riego de Liga, es correcto nuestra interpretación. ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2025
-----------	--------------------	------------

En relación a su consulta, se informa que el riego de liga aplicable al ítem N° 8 "Regularización con Concreto Asfáltico (60 kg/m²)" deberá ser considerado, medido y pagado de forma independiente bajo el ítem N° 9 "Riego de Liga", conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Asimismo, mediante la Adenda N° 2 se ha procedido a la modificación de la cantidad del ítem N° 9, lo cual regulariza y confirma la presente interpretación.

Consulta 10 - Ítem 4 "Bacheo de empedrado existente"

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
----------	-------------------	------------

En las EETT del ítem de Bacheo de Empedrado existente indica que incluye cordón de H°, sin embargo el ítem 5 corresponden a "Cordón de Hormigón Simple", favor indicar si el Cordón será subsidiado en el ítem N° 4 Bacheo, o será cobrado en el ítem 5 "Cordón de Hormigón Simple"

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2025
-----------	--------------------	------------

De acuerdo con las Especificaciones Técnicas, el ítem N° 4 "Bacheo de empedrado existente" incluye en su precio unitario la reposición de los cordones (simples o cuneta) que formen parte del área intervenida por el bacheo.

En cambio, el ítem N° 5 "Cordón de Hormigón Simple" corresponde únicamente a cordones nuevos o independientes, ejecutados fuera del área de bacheo.

Por lo tanto:

- Los cordones dentro del área de bacheo se consideran incluidos en el ítem N° 4.
- Los cordones fuera del bacheo se medirán y pagarán por el ítem N° 5.

Consulta 11 - Precios Referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita verificar y actualizar los precios referenciales ya que los mismos son utilizados en la evaluación de las ofertas según criterio establecido en el PBC. Existen rubros cuyos precios referenciales son mucho menores a los establecidos en licitaciones similares actuales como por ejemplo el llamado N°123/2025 LPN "Plan Central 3 - Grupo 2" ID N° 468409.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2025
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta, se informa que los precios referenciales fueron establecidos conforme al análisis técnico del presente llamado y tienen carácter orientativo.

Cada oferente deberá elaborar su propuesta económica realizando el análisis de precios unitarios de cada ítem, considerando las condiciones y costos propios del proyecto.

Consulta 12 - Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos se elimine el requisito de equipos propios o se permita que un compromiso de venta se acredite como equipo propio.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2025
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, favor remitirse al Pliego de bases y condiciones sección Requisitos de participación y criterios de evaluación - Capacidad en materia de Equipos, en donde se detallan los requisitos mínimos solicitados para el presente llamado.

Consulta 13 - Sección Transversal de Cordón

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
----------	-------------------	------------

Consulta 05

Se solicita plano de la sección transversal del cordón de hormigón (Item de planilla 05) que defina las dimensiones del mismo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2025
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, cada contratista adjudicado debe realizar el diseño del tramo a ser intervenido, incluyendo los planos, sin embargo, como planos referenciales y demás detalles se recomienda consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.

Consulta 14 - Sección Transversal de Baden de H°A°

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
----------	-------------------	------------

Consulta 06

Se solicita plano de la sección transversal del Baden de Hormigón Armado (Item de planilla 12) que defina las dimensiones del mismo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2025
-----------	--------------------	------------

En relación a la consulta realizada, cada contratista adjudicado debe realizar el diseño del tramo a ser intervenido, incluyendo los planos, sin embargo, como planos referenciales y demás detalles se recomienda consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.

Consulta 15 - Sección transversal del cordón cuneta de hormigón

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
Consulta 04 Se solicita plano de la sección transversal del cordón cuneta de hormigón (Item de planilla 06) que defina las dimensiones del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2025
En relación a la consulta realizada, cada contratista adjudicado debe realizar el diseño del tramo a ser intervenido, incluyendo los planos, sin embargo, como planos referenciales y demás detalles se recomienda consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.		

Consulta 16 - sección transversal del Dren Profundo

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
Consulta 07 Se solicita plano de la sección transversal del Dren Profundo (Item de planilla 15) que defina las dimensiones del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2025
En relación a la consulta realizada, cada contratista adjudicado debe realizar el diseño del tramo a ser intervenido, incluyendo los planos, sin embargo, como planos referenciales y demás detalles se recomienda consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.		

Consulta 17 - sección transversal de la Losa de Hormigón Armado

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
Consulta 08 Se solicita plano de la sección transversal de la Losa de Hormigón Armado (Item de planilla 23) que defina las dimensiones del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2025
En relación a la consulta realizada, cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo del tramo a ser intervenido, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico.		

Consulta 18 - Cuantía de las varillas de la Losa de Hormigón Armado

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
Consulta 09 Se solicita la cuantía de las varillas de la Losa de Hormigón Armado (Item de planilla 23) que defina las dimensiones del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2025
En relación a la consulta realizada, cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo del tramo a ser intervenido, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico.		

Consulta 19 - Cuantía de las varillas para el Baden de Hormigón Armado

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
Consulta 10 Se solicita la cuantía de las varillas para el Baden de Hormigón Armado (Item de planilla 12) que defina las dimensiones del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2025
En relación a la consulta realizada, cada contratista adjudicado debe realizar el diseño del tramo a ser intervenido, incluyendo los planos, sin embargo, como planos referenciales y demás detalles se recomienda consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.		

Consulta 20 - sección transversal para la cuneta revestida de hormigón

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
Consulta 11 Se solicita plano de la sección transversal para la cuneta revestida de hormigón (Item de planilla 07) que defina las dimensiones del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2025
En relación a la consulta realizada, cada contratista adjudicado debe realizar el diseño del tramo a ser intervenido, incluyendo los planos, sin embargo, como planos referenciales y demás detalles se recomienda consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.		