

Consultas Realizadas

Licitación 464267 - Adquisición de Insumos, Artículos y Dispositivos Eléctricos

Consulta 1 - EETT - Lote 1 - item 4

Consulta	Fecha de Consulta	
Será aceptada una marca distinta a la solicitada en el item (el modelo del equipo GS1-ND3.250A-T1 GS1ND3. pertenece a la marca Schneider Electric) pero que cumpla no la funciones técnicas solicitadas	03-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se aceptaran siempre y cuando sean las adecuadas para los fusibles actualmente utilizados en los tableros electricos. (datos que ya aparecen en las EETT del bien solicitado) y ademas posean las caracteristicas que se requieren de los portafusibles solicitados, como ser: poseer maneta mando interior lateral derecha, y poseer contacto de señalización del fusible fundido (ambas caracteristicas tambien a aparecen en las EETT del bien solicitado.)	08-10-2025	

Consulta 2 - CONSULTA SOBRE MODELOS OBSOLETOS

Consulta	Fecha de Consulta	
En la planilla de precios, en los LOTES 1/10/11 y 12 se indican los respectivos modelos solicitados por la convocante. A la fecha, muchos de esos modelos se dejaron de producir o son obsoletos, por lo que consultamos si la convocante modificara la planilla de precios? O procedemos a cotizar directamente los modelos vigentes y equivalentes?	16-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Remitirse al PBC. Se deben cotizar productos que cumplan con las EETT brindadas en el caso del Lote Nro 1, y para el caso de los solicitados en los Lotes 10, 11 y 12 deben respetarse los codigos referenciales, ya que estos permitiran asegurar la compatibilidad con los modelos instalados en la Sala Electrica de la Embolsadora del CIP Villeta.	20-10-2025	

Consulta 3 - LOTE 12

Consulta	Fecha de Consulta	
Consultamos si serán aceptadas otras marcas/modelos, diferentes a los solicitados, siempre y cuando cumplan con los requisitos técnicos.	16-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Remitirse al PBC. Se deben cotizar productos que cumplan con los codigos solicitados.	20-10-2025	