

Consultas Realizadas

Licitación 468230 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Generadores y Transformadores

Consulta 1 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	
buenas tardes, con respecto a la solicitud de: Demostrar la experiencia en Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Generadores y Transformadores con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales, si la empresa se presenta a un solo lote (generadores), debe igual presentar experiencia en generadores y transformadores? Muchas gracias por la aclaracion.	13-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
El llamado a licitación es por lote, por lo tanto, la experiencia requerida es por cada objeto del lote. Si la empresa se presenta a un solo lote debe presentar experiencia para ese mismo Lote, por ejemplo: en caso de L1: Mantenimiento preventivo y correctivo de Generadores de las Sedes MDP, se requiere experiencia en Generadores.	16-10-2025	

Consulta 2 - POTENCIA DE TRANSFORMADOR

Consulta	Fecha de Consulta	
A los efectos de la cotización favor confirmar que la potencia de los transformadores ubicadas todas las sedes son de 300 kVA	13-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Los transformadores de las Sedes MDP mencionadas en el Llamado corresponden a la capacidad de 300 kVA.	16-10-2025	

Consulta 3 - TRANSFORMADORES

Consulta	Fecha de Consulta	
Favor confirmar si todos los transformadores de las sedes son de TIPO PEDESTAL?	13-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Los transformadores de las Sedes MDP mencionadas en el Llamado corresponden al Tipo Pedestal.	16-10-2025	

Consulta 4 - TRANSFORMADORES

Consulta	Fecha de Consulta	
Por favor podría indicar si todos los transformadores de las distintas sedes se hallan en funcionamiento?	13-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Son 7 (siete) transformadores ubicadas en las diferentes Sedes MDP, de las cuales 6 (seis) se hallan en funcionamiento y 1 (uno) el de la Sede MDP Pedro Juan Caballero está fuera de servicio y se encuentra en el mismo edificio.	16-10-2025	