

## Consultas Realizadas

# Licitación 478212 - MCN N° 01/2026 - AMPLIACION Y ADECUACION DE REDES DE GASES MEDICINALES PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

### Consulta 1 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2026
<p>Sistema de Adjudicación: En la página nº 3 del PBC dice: Sistema de adjudicación Total. Solicitamos al Convocante modificar el sistema de adjudicación de Lote a Ítem. Esta solicitud es a los efectos de dar mayor participación a potenciales oferentes, dicha modificación también garantizara al Convocante contar con una diversidad de precios a la hora de adjudicar dichos bienes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2026
<p>FAVOR ADJUSTARSE AL PBC; El sistema de adjudicacion total responde a la necesidad de garantizar la correcta ejecucion integral del proyecto considerando que se trata de una obra que implica la ampliacion, adecuacion y centralizacion de redes de gases medicinales. En ese sentido, resulta tecnicamente recomendable que un unico oferente sea responsable de la totalidad de la adecuacion a fin de asegurar la compatibilidad entre distintos componentes del sistema, la adecuacion intalacion de los equipos y la correcta puesta en funcionamiento. asi mismo, esta modalidad permite evitar inconvenientes derivados de la intervencion de multiples contratistas, tales como problemas de coordinacion, incompatibilidades tecnicas o dificultades en la determinacion de responsabilidades durante la ejecucion y posterior mantenimiento del sistema por lo que se mantiene la adjudicacion por lotes.</p>		

### Consulta 2 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2026
<p>Plan de entrega: En la página 34 y 35 del PBC dice: La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado: 15 (quince) días corridos para la entrega del 100% de los bienes adjudicados. Solicitamos al Convocante que la entrega de los bins sea de 30 (treinta) días corridos para la entrega del 100% de los bienes adjudicados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2026
<p>ESTA CONVOCANTE HA REALIZADO MODIFICACIONES EN ESTE PUNTO SEGUN ADENDA PUBLICADA.</p>		

### Consulta 3 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2026
Autorización del Fabricante: Los ítems a los cuales se requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: No Aplica. Solicitamos al Convocante requiera la presentación de la Autorización del Fabricante Inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos Sección Persona Jurídica y Comercio, esto garantizara al Convocante que las empresas oferentes cuenten con el respaldo de las marcas ofertadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2026
ESTA CONVOCANTE HA REALIZADO MODIFICACIONES PARA ESTE PUNTO		

### Consulta 4 - Certificados de Registro y Habilitación vigentes:

Consulta	Fecha de Consulta	23-03-2026
Certificados de Registro y Habilitación vigentes: Otorgados por la Dirección de Establecimientos de Salud, Afines y Tecnología Sanitaria, correspondientes a importadora o distribuidora de dispositivos médicos Otorgados por la misma Dirección, correspondientes a servicios técnicos. Solicitamos al Convocante modificar los puntos mencionados más arriba teniendo en cuenta que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) es la encargada actualmente para emitir dichos certificados, esta solicitud es a fin de evitar confusiones a los participantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2026
SE HAN MODIFICADO Y AJUSTADO ESTE PUNTO E INCLUIDO DOCUMENTOS SOLICITADOS Y EMITIDOS POR DINAVISA		

### Consulta 5 - Pedido de Aclaración

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2026
Pedido de aclaración Respetuosamente solicitamos al Convocante aclarar si es solamente provisión bienes detallados en la planilla de precios. ¿o la oferta debe considerar el precio de la mano de obra para la instalación de los bienes? Desde ya, muchas gracias por su aclaración.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2026
AJUSTARSE AL PBC: LA INTALACION Y MANO DE OBRA ESTAN CONTEMPLADAS EN EL MONTO OFERTADO,		

### Consulta 6 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2026
En la Página 25 del PBC dice: Demostrar la experiencia en PROVISIÓN, ADECUACION, AMPLIACION DE GASES MEDICINALES, con facturaciones de venta y/o recepciones finales y/o Contratos por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación. Solicitamos respetuosamente al Convocante aclarar ¿La experiencia puede acreditarse en cualquiera de las actividades mencionadas (provisión, adecuación o ampliación), sin necesidad de cumplir con todas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2026
LA EXPERIENCIA SE ACREDITAEN LA PROVISION DE LOS EQUIPOS Y LOS TRABAJAS DE INTALACION DE LOS MISMOS PARA ADECUACION DE REDES MEDICINALES.		

## Consulta 7 - EXPERIENCIA REQUERIDA PÁGINAS 24 Y 25

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2026
----------	-------------------	------------

Solicitamos respetuosamente la modificación del requisito establecido en el PBC, a fin de que la experiencia pueda acreditarse mediante facturaciones de venta y/o actas de recepción final y/o contratos emitidos en cualquiera de los últimos cinco (5) años, o la sumatoria de ellos, en lugar de limitarse exclusivamente a los años 2022, 2023 y 2024.”

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2026
-----------	--------------------	------------

SE HAN REALIADO MODIFICACIONES EN ESTE PUNTO.

## Consulta 8 - Plan de entrega:

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2026
----------	-------------------	------------

En la página 34 y 35 del PBC dice: La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado: 15 (quince) días corridos para la entrega del 100% de los bienes adjudicados. Solicitamos al Convocante que la entrega de los bienes sea de 60 (Sesenta) días corridos para la entrega del 100% de los bienes adjudicados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2026
-----------	--------------------	------------

SE HA MODIFICADO EL PUNTO DEACUERDO A LA ADENDA N° 1/2026

## Consulta 9 - Resolución de Apertura.

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2026
----------	-------------------	------------

Solicitamos al Convocante requerir la presentación de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos, según corresponda, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2026
-----------	--------------------	------------

SE HA REALIZADO MODIFICACIONES EN ESTE PUNTO

## Consulta 10 - Registro Sanitario.

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2026
----------	-------------------	------------

Solicitamos al Convocante requerir la presentación del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2026
-----------	--------------------	------------

PRESENTAR REGISTRO SANITARIO SI APLICA PARA LOS SIGUIENTE EQUIPOS;  
REGULADOR DE VACIO CON TRAMPA SISTEMA DISS INTERNACIONAL  
FRASCO DE ASPIRACION.  
FLUXOMETRO PARA OXIGENO SISTEMA DISS INTENACIONAL  
HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO.

## Consulta 11 - BPA

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2026
----------	-------------------	------------

Solicitamos al Convocante requerir la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento vigente de dispositivos médicos, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2026
-----------	--------------------	------------

SE AJUSTADO Y MODIFICADO ESTE PUNTO.

## Consulta 12 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2026
----------	-------------------	------------

En el Pliego de Bases y Condiciones se establece como requisito demostrar experiencia en "PROVISIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN DE GASES MEDICINALES".

Al respecto, solicitamos la modificación de dicho requisito, a fin de que el mismo sea considerado como: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA GASES MÉDICOS".

La exigencia actualmente planteada resulta restrictiva, ya que limita la participación de potenciales oferentes que cuentan con experiencia suficiente en el suministro de equipos de gases médicos, pero que no necesariamente han ejecutado contratos que incluyan simultáneamente adecuación y ampliación de sistemas.

Cabe señalar que el presente procedimiento corresponde a la modalidad de Menor Cuantía, en la cual debe priorizarse la mayor concurrencia de oferentes. En ese sentido, las condiciones establecidas podrían afectar la participación de las MIPYMES, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 34 inciso b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", que promueve la inclusión y preferencia de este sector.

Por lo expuesto, solicitamos la revisión y adecuación del requisito de experiencia, a fin de no restringir la competencia y garantizar la participación de un mayor número de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2026
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC:

Se aclara que el objeto del llamado incluye provision, intalacion adecuacion y ampliacion de los sistemas de gases medicinales, los equipos deben ser intaladors y puestos en funcionamiento en el hospital establecido.

## Consulta 13 - Especificaciones Técnicas – Lote 1 - Ítems 10 y 11

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2026
<p>Especificaciones Técnicas – Lote 1 - Ítems 10 y 11.</p> <p>Se observa que en la página 33 del PBC, dentro del apartado correspondiente a las Especificaciones Técnicas, no se visualizan los requerimientos técnicos detallados para los siguientes ítems:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ítem 10: Frasco de aspiración.</li> <li>• Ítem 11: Regulador de vacío.</li> </ul> <p>Se solicita respetuosamente al Convocante tenga a bien proporcionar las especificaciones técnicas completas, capacidades, materiales y normas de calidad requeridas para dichos ítems.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2026
<p>LAS EETT SON LA SIGUINETES:</p> <p>FRASCO DE ASPIRACIÓN DE 1.200 CC COMO MÍNIMO</p> <p>Frasco de aspiración en policarbonato, irrompible y esterilizable en autoclave.</p> <p>No contiene metales ferrosos de atracción magnética.</p> <p>Equipado con tapa, seguro, trampa flotador y conexión para manguera de succión.</p> <p>Debe incluir sistema o canastilla para montaje.</p> <p>Fabricación acorde a normas internacionales.</p> <p>Garantía de un año a partir de la fecha.</p> <p>REGULADOR DE VACÍO</p> <p>Regulador de vacío con rango de regulación de 0 a 600 mbar y con caudal de 40 litros/minuto como mínimo.</p> <p>Con conexión DISS para ser usada en la toma de vacío.</p> <p>Debe incluir trampa de vacío, trampa mini botella de protección de líquido para el regulador y manguera construidas en material irrompible, transparente y apto para autoclave.</p> <p>Fabricación acorde a normas internacionales.</p> <p>Garantía de un año a partir de la fecha de uso.</p>		

## Consulta 14 - PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	25-03-2026
<p>Donde dice: La entrega de los bienes se realizará de acuerdo con el plan de entrega, indicado en el presente apartado: 15 (quince) días corridos para la entrega del 100% de los bienes adjudicados.</p> <p>Solicitamos amablemente a la Convocante considerar 45 días corridos para la entrega efectiva del 100% de los bienes adjudicados.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2026
<p>SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES EN ESTE PUNTO</p>		

## Consulta 15 - Especificaciones Técnicas Lote 2- Items 5

Consulta	Fecha de Consulta	25-03-2026
<p>Donde dice: Humidificador para Oxígeno. Deberán ser reusables de 250 cc, válvula de seguridad a 2 PSI, con conexiones cromadas con especificaciones técnicas de uso considerando especificaciones de estética visual.</p> <p>Es posible ofertar humidificadores sin válvula de seguridad y con conexiones plásticas resistentes? Justificación; a nivel Mercosur no exige la válvula de seguridad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2026
<p>Favor Ajustarse al PBC.</p> <p>La válvula de seguridad calibrada a 2 PSI constituye un mecanismo de protección que previene sobrepresiones en el sistema, reduciendo riesgos tanto para el paciente como para el equipo médico.</p> <p>Las conexiones cromadas presentan mayor resistencia mecánica, durabilidad y vida útil, especialmente en entornos hospitalarios donde el uso es intensivo y continuo.</p> <p>Los humidificadores especificados como reutilizables de 250 cc responden a criterios de eficiencia económica y sostenibilidad, ya que permiten múltiples usos con adecuada desinfección, optimizando los recursos institucionales.</p>		

## Consulta 16 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 2- ITEMS 5

Consulta	Fecha de Consulta	25-03-2026
<p>Donde dice: Humidificador para Oxígeno. Deberán ser reusables de 250 cc, válvula de seguridad a 2 PSI, con conexiones cromadas con especificaciones técnicas de uso considerando especificaciones de estética visual.</p> <p>Es posible ofertar humidificadores sin válvula de seguridad y con conexiones plásticas resistentes? Justificación; a nivel Mercosur no exige la válvula de seguridad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2026
<p>Favor Ajustarse al PBC.</p> <p>La válvula de seguridad calibrada a 2 PSI constituye un mecanismo de protección que previene sobrepresiones en el sistema, reduciendo riesgos tanto para el paciente como para el equipo médico.</p> <p>Las conexiones cromadas presentan mayor resistencia mecánica, durabilidad y vida útil, especialmente en entornos hospitalarios donde el uso es intensivo y continuo.</p> <p>Los humidificadores especificados como reutilizables de 250 cc responden a criterios de eficiencia económica y sostenibilidad, ya que permiten múltiples usos con adecuada desinfección, optimizando los recursos institucionales.</p>		

## Consulta 17 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 2-ITEMS 5

Consulta	Fecha de Consulta	25-03-2026
<p>Donde dice: Humidificador para Oxígeno. Deberán ser reusables de 250 cc, válvula de seguridad a 2 PSI, con conexiones cromadas con especificaciones técnicas de uso considerando especificaciones de estética visual.</p> <p>Es posible ofertar humidificadores sin válvula de seguridad y con conexiones plásticas resistentes? Justificación; a nivel Mercosur no exige la válvula de seguridad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2026
<p>favor Ajustarse al PBC.</p> <p>La válvula de seguridad calibrada a 2 PSI constituye un mecanismo de protección que previene sobrepresiones en el sistema, reduciendo riesgos tanto para el paciente como para el equipo médico.</p> <p>Las conexiones cromadas presentan mayor resistencia mecánica, durabilidad y vida útil, especialmente en entornos hospitalarios donde el uso es intensivo y continuo.</p> <p>Los humidificadores especificados como reutilizables de 250 cc responden a criterios de eficiencia económica y sostenibilidad, ya que permiten múltiples usos con adecuada desinfección, optimizando los recursos institucionales.</p>		