

Consultas Realizadas

Licitación 480283 - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y DE MANTENIMIENTO

Consulta 1 - Consulta técnica - Aire Acondicionado 18.000 BTU

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2026
<p>En relación con las Especificaciones Técnicas correspondientes al ítem Aire Acondicionado 18.000 BTU, se observa que se establecen las siguientes dimensiones: Alto: 18 cm - Ancho: 79,5 cm - Profundidad: 19 cm.</p> <p>Al respecto, se ha verificado que dichas dimensiones no se corresponden con las medidas habituales de equipos tipo split de 18.000 BTU disponibles en el mercado, considerando que equipos de esta capacidad requieren dimensiones mayores debido a los componentes internos del sistema, tales como evaporador, intercambiador de calor, turbina y demás elementos propios del funcionamiento del equipo.</p> <p>Asimismo, se observa que en las especificaciones no se indica a qué unidad del sistema corresponden dichas dimensiones, es decir, si las mismas hacen referencia a la unidad interior (evaporador) o a la unidad exterior (condensador), lo cual genera ambigüedad para la correcta interpretación técnica del requerimiento.</p> <p>En ese sentido, solicitamos amablemente se sirvan confirmar si las dimensiones indicadas en las especificaciones técnicas son correctas, así como aclarar expresamente a cuál de las unidades del equipo (evaporador o condensador) corresponden dichas medidas.</p> <p>Igualmente, en caso de que las dimensiones consignadas no tengan carácter restrictivo o correspondan a un error de transcripción, solicitamos se confirme si será aceptada la provisión de equipos de 18.000 BTU con dimensiones estándar de fabricación, siempre que los mismos cumplan con las demás características técnicas solicitadas, tales como: modo frío/calor, gas ecológico, funcionamiento silencioso, modo turbo, compresor rotativo, bajo consumo, reencendido automático, alta eficiencia, detección de pérdida de gas, y la provisión del kit completo de instalación.</p> <p>La presente consulta se formula a fin de garantizar la correcta interpretación de las especificaciones técnicas y permitir la presentación de ofertas compatibles con equipos efectivamente disponibles en el mercado, evitando inconsistencias al momento de la evaluación técnica de las ofertas. Quedamos atentos a la aclaración correspondiente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-03-2026
<p>Las dimensiones no son de carácter restrictivos. Se admitirán dimensiones igual o superior, siempre que las ofertas presenten mejores condiciones para la convocante.</p>		

Consulta 2 - Consulta técnica sobre alcance de la instalación - Ítems 3 y 4 (Aire Acondicionado)

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2026
<p>En relación con las Especificaciones Técnicas correspondientes a los Ítems 3 "Aire Acondicionado 24.000 BTU" e Ítem 4 "Aire Acondicionado 18.000 BTU", se menciona que: "Deberá incluir instalación y el kit completo de instalación."</p> <p>Al respecto, solicitamos amablemente se sirvan aclarar el alcance específico de la instalación requerida, a fin de evitar interpretaciones distintas al momento de la elaboración de las ofertas.</p> <p>En particular, solicitamos confirmar si el "kit completo de instalación" contempla únicamente los elementos propios de la instalación frigorífica del equipo (soportes, cañerías de cobre, aislación térmica, cables de interconexión entre unidades, manguera de drenaje, gas refrigerante y demás accesorios necesarios para el montaje y puesta en funcionamiento del equipo), o si también deberá incluirse la ejecución de la instalación eléctrica, tales como provisión y tendido de conductores eléctricos, llaves térmicas, canalizaciones, tableros u otros elementos requeridos para la alimentación eléctrica de los equipos.</p> <p>Asimismo, solicitamos confirmar si en los sitios previstos para la instalación ya se cuenta con las acometidas eléctricas y puntos de alimentación correspondientes, o si dichas adecuaciones deberán ser contempladas dentro del alcance de los trabajos a ofertar.</p> <p>La presente consulta se formula a efectos de determinar correctamente el alcance técnico y económico de la provisión e instalación solicitada, garantizando así la presentación de ofertas comparables y técnicamente ajustadas a lo requerido.</p> <p>Quedamos atentos a la aclaración correspondiente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-03-2026
<p>Se requieren los elementos propios de la instalación del equipo. No se incluye la provisión y tendido de conductores eléctricos, llaves térmicas, canalizaciones, tableros u otros elementos requeridos para la alimentación eléctrica de los equipos.</p>		