

Consultas Realizadas

Licitación 482915 - LPN N° 04/2026 "Construcción de pavimentación asfáltica" plurianual ejercicio 2026-2027-2028

Consulta 1 - SOLICITUD DE PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2026
TENIENDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LAS BASES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS, Y CON EL FIN DE GARANTIZAR UNA PARTICIPACION RESPONSABLE, SERIA Y QUE CUMPLA CABALMENTE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES SOLICITADOS, RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS LA CONSESION DE UNA PRORROGA DE 25 DÍAS (VEINTE Y CINCO) DIAS PARA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. CONSIDERAMOS QUE DICHA EXTENSION PERMITIRA A NUESTRA EMPRESA PREPARAR UNA PROPUESTA INTEGRAL Y AJUSTADA A LOS ESTANDARES DE CALIDAD REQUERIDOS, LO CUAL REDUNDARA EN BENEFICIO DEL PROCESO LICITATORIO EN SU CONJUNTO.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2026
Se solicita adecuarse al plazo establecido, no resultando viable acceder a lo requerido, en atención a la necesidad de mantener el cronograma del proceso licitatorio. Cabe señalar que los plazos fijados fueron establecidos conforme a la legislación vigente.		

Consulta 2 - Consulta sobre modalidad de ejecución y esquema de pagos en licitación plurianual

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2026
<p>Consulta 01 Atendiendo a que esta Licitación es Plurianual, a que los montos previstos son: 500 millones para 2026, 2.500 millones para 2027 y 2.000 millones para 2028 y además que el monto total a invertir es de 5.000 millones de guaraníes, lo que arroja como cantidades de obra, especialmente lo concerniente a concreto asfáltico, que pueden ejecutarse en 2 meses consultamos: Pueden consensuar la Municipalidad y la Contratista, ejecutar toda la obra en el primer año (2026) y recibir los mismos montos estipulados para los pagos, en agosto 2026, agosto 2027 y agosto 2028 ?</p> <p>Esto lo consultamos a los efectos de no tener que realizar 3 movilizaciones y 3 desmovilizaciones de personal y equipos, que aumentan los costos indirectos de la Obra y repercuten en el Precio de la Oferta. En caso afirmativo la recepción provisoria de la obra se deberá realizar de una sola vez y por la obra completa.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2026
<p>En atención a la consulta, remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, en el cual se establece que, considerando la modalidad de contrato abierto, el alcance, la orden de inicio y el plazo de ejecución serán definidos para cada intervención en particular, conforme a la envergadura de los trabajos a ser ejecutados y a las determinaciones de la Convocante en coordinación con la fiscalización. En ese sentido, la ejecución de las obras podrá desarrollarse de manera progresiva o, eventualmente, concentrarse en un periodo determinado, según las necesidades operativas y técnicas definidas por la Convocante, sin que ello implique modificación de las condiciones contractuales establecidas. (remitirse al PBC en el apartado de suministros requeridos, especificaciones técnicas/, periodo de construcción, lugar y otros datos y Indicadores de Cumplimiento)</p> <p>En cuanto a los pagos, los mismos serán realizados contra certificaciones de obra, conforme al avance efectivamente ejecutado y sujetos a la disponibilidad presupuestaria, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones para cada ejercicio fiscal, remitirse al Pliego de Bases y condiciones en el apartado : Condiciones Contractuales/ Formas y condiciones de pago</p> <p>En cuanto a la recepción provisoria se realizará por el total por cada tramo ejecutado, conforme a las respectivas órdenes de inicio emitidas, (PBC/ Condiciones Contractuales /Recepción provisoria de las obras)</p>		

Consulta 3 - Dimensiones del cartel de obra metálica

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2026
<p>Consulta 02 Con respecto al Ítem 1: "Cartel de obra metálica", solicitamos se indiquen las dimensiones correspondientes, a fin de realizar una correcta cotización.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2026
<p>Considerando que la planilla de precios se formula por metro cuadrado (m²) y atendiendo a la modalidad de contrato abierto, las dimensiones de intervención serán variables, conforme a las determinaciones de la Dirección de Obras, en coordinación con la fiscalización, materializadas a través de las respectivas órdenes de trabajo para cada tramo de ejecución</p>		

Consulta 4 - Material del poste – Señalización vertical

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2026
Consulta 03 Con respecto al Ítem 11: “Señalización vertical”, solicitamos se aclare el tipo de material previsto para el poste.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2026
<p>Según establece el PBC en el apartado de EETT, "De no especificarse en el proyecto otra cosa, los trabajos abarcados en esta sección estarán de acuerdo, en lo que corresponda, con el Manual de Carreteras del Paraguay (MOPC), y/o las Disposiciones Especiales del MOPC al respecto"</p> <p>En el Manual de Carreteras del Paraguay establece lo siguiente: "Los postes de las señales serán fabricados en ángulo de acero, de acuerdo con las especificaciones fijadas en esta guía. También puede ser fabricados en tubo galvanizado de 2" de diámetro y 2 mm de espesor"</p> <p>Favor remitirse al manual del MOPC, capítulo 3.3.2 Diseño de Señalización vertical, 3.3.2.2 Señalización vertical, 3.3.2.2.1 Conformación Física, b) Soporte</p>		