

## Consultas Realizadas

# Licitación 481550 - SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

### Consulta 1 - Consulta sobre Ítem 3 del servicio solicitado

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2026
<p>Al respecto, quisiéramos manifestar dos inquietudes:</p> <p>Kilaje especificado: En el mercado no es habitual la utilización de extintores de PQS de 5 kg, siendo las capacidades más comunes las de 4 kg y 6 kg. Solicitamos confirmar si se trata de un error o, en su defecto, brindar mayores especificaciones.</p> <p>Precio referencial: Observamos una diferencia considerable entre los precios establecidos para los ítems de 4 kg y 6 kg en comparación con el de 5 kg, por lo que agradeceríamos se pueda verificar o aclarar este punto.</p> <p>Aguardamos su amable respuesta para poder proceder correctamente con la preparación de nuestra oferta.</p> <p>Sin otro particular, saludamos atentamente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-04-2026
<p>Se ha subsanado dicha consulta.</p>		

### Consulta 2 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2026
<p>Se solicita amablemente a la convocante aclarar ya que se observa que en la sección de Capacidad Financiera se solicitan estados financieros de los años 2022, 2023 y 2024, mientras que en los requisitos documentales se requieren formularios correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023.</p> <p>Se solicita aclarar cuál es el periodo correcto a considerar, considerando que esta inconsistencia podría afectar la preparación de ofertas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2026
<p>se solicitan estados financieros de los años 2022, 2023 y 2024, se ha procedido a subsanar dicha consulta.</p>		

### Consulta 3 - Alcance de Servicios

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2026
<p>El pliego establece que el suministro deberá incluir todos los ítems necesarios aunque no estén expresamente indicados. Se solicita aclarar cuáles son los servicios específicos incluidos dentro de la recarga (ej.: pruebas hidrostáticas, cambio de válvulas, pintura, transporte, certificación), a fin de evitar interpretaciones dispares entre oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2026
<p>Como lo expresa la Sección de Suministros y Especificaciones Técnicas, los ítems que no hubiesen sido expresamente indicados podrían ser por ejemplo; cambio de mangueras, válvulas, manómetros, toberas, pruebas hidrostáticas y otros, por mencionar algunos.</p>		

## Consulta 4 - Certificación

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2026
----------	-------------------	------------

Se solicita aclarar si la exigencia de licencia de registro de sellos del INTN aplica exclusivamente a la empresa ejecutora o también a eventuales subprocesos (ej.: laboratorio de análisis del polvo químico), y si se admiten certificaciones equivalentes internacionales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2026
-----------	--------------------	------------

: Los eventuales subprocesos deberán estar habilitados y certificados por la Instituciones respectivas.

## Consulta 5 - Certificación

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2026
----------	-------------------	------------

Se solicita aclarar si la exigencia de licencia de registro de sellos del INTN aplica exclusivamente a la empresa ejecutora o también a eventuales subprocesos (ej.: laboratorio de análisis del polvo químico), y si se admiten certificaciones equivalentes internacionales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2026
-----------	--------------------	------------

Los eventuales subprocesos deberán estar habilitados y certificados por la Instituciones respectivas.

## Consulta 6 - Normas técnicas exigidas

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2026
----------	-------------------	------------

Se solicita especificar las normas técnicas aplicables a los ensayos de recarga de extintores (ej.: normas Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología o equivalentes), indicando expresamente si se exigirá cumplimiento de normas internacionales (NFPA, ISO u otras) en ausencia de normativa nacional específica para ciertos tipos de extintores.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2026
-----------	--------------------	------------

en ausencia de normativa nacional se exigirá el cumplimiento de las normas internacionales.

## Consulta 7 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2026
----------	-------------------	------------

Se solicita aclarar si se permitirá el reemplazo de válvulas, mangueras u otros componentes por repuestos genéricos compatibles o si deberán ser originales del fabricante, indicando criterios de aceptación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2026
-----------	--------------------	------------

Los componentes reemplazados deberán mantener la calidad certificada por normas nacionales o en su defecto por normas internacionales, de disponibilidad en el mercado nacional.

## Consulta 8 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
----------	-------------------	------------

Se solicita confirmar expresamente si la convocante aceptará extintores de 4 kg y 6 kg en sustitución del de 5 kg, bajo criterio de equivalencia técnica, o si el incumplimiento de dicho kilaje será causal de descalificación

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2026
-----------	--------------------	------------

Se ha emitido la adenda correspondiente que se encuentra en etapa de verificación.

## Consulta 9 - Alcance de servicios

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
----------	-------------------	------------

Se solicita especificar de manera taxativa qué servicios están incluidos dentro del precio ofertado (ej.: pruebas hidrostáticas, transporte, pintura, cambio de válvulas), indicando si todos los oferentes deberán cotizar bajo el mismo alcance obligatorio, a fin de garantizar igualdad de condiciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-05-2026
-----------	--------------------	------------

Observar el PBC en el apartado de Detalle de los bienes y/o servicios - Condiciones Generales.

## Consulta 10 - Normas Internacionales

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
----------	-------------------	------------

Se solicita indicar específicamente cuáles normas internacionales serán consideradas válidas (ej.: NFPA, ISO), y si todas deberán cumplirse en forma simultánea o alternativa, detallando criterio de evaluación

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-05-2026
-----------	--------------------	------------

Se aplicara unicamente lo establecido en INTN. A la vez se aclara que se rectifica lo expuesto en la consulta N° 6.

## Consulta 11 - Certificación

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
----------	-------------------	------------

Se solicita aclarar si la expresión 'calidad certificada' implica obligatoriedad de certificación documental del fabricante, y si dicha documentación será requisito de admisibilidad de la oferta o de ejecución

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-05-2026
-----------	--------------------	------------

Si sera requisito de Admisibilidad.

## Consulta 12 - Capacidad técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
----------	-------------------	------------

Se solicita precisar qué instituciones serán consideradas válidas para la certificación de subprocesos, y si dichas certificaciones deberán ser presentadas en la oferta o únicamente al momento de la ejecución contractual.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-05-2026
-----------	--------------------	------------

INTN o otras instituciones que regule ese tipo de servicios.