

Consultas Realizadas

Licitación 484915 - Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Antena Pararrayos - Plurianual

Consulta 1 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2026
Solicitamos a la Convocante que, para acreditar la experiencia requerida en mantenimiento de antenas pararrayos, sean admitidas también experiencias en instalación y/o mantenimiento de pararrayos o sistemas de puesta a tierra, debidamente respaldadas con contratos, facturas, actas de recepción, certificados de cumplimiento y/o documentos equivalentes. La solicitud se realiza considerando que la puesta a tierra constituye un componente técnico esencial para el correcto funcionamiento y seguridad de los sistemas de pararrayos, al permitir la disipación de las descargas eléctricas hacia tierra. Por tanto, solicitamos que dichas experiencias sean consideradas válidas, siempre que guarden relación técnica con el objeto del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2026
Esta convocante aclara que la experiencia requerida en el PBC corresponde específicamente a servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de antenas pararrayos, considerando la naturaleza y complejidad técnica del objeto del llamado. Si bien los sistemas de puesta a tierra constituyen un componente complementario e indispensable dentro de un sistema integral de protección contra descargas eléctricas, la experiencia en instalación y/o mantenimiento de sistemas de puesta a tierra no acredita por sí sola la capacidad técnica necesaria para la ejecución integral de trabajos de mantenimiento de antenas pararrayos, los cuales comprenden además inspecciones estructurales, verificación de terminales aéreas, conductores de bajada, conexiones, mediciones específicas y demás componentes propios del sistema de protección contra descargas eléctricas. En consecuencia, la Convocante se ratifica en los requisitos establecidos en el PBC, por lo que serán consideradas válidas únicamente las experiencias que guarden relación directa y específica con servicios de mantenimiento de sistemas de antenas pararrayos, debidamente respaldadas conforme a lo requerido en el PBC. Favor ajustarse a las EETT.		