

Consultas Realizadas

Licitación 483412 - Lp2007-26 Ejecución de Obras Civiles para Almacenamiento Temporal de Transformadores en Desuso

Consulta 1 - Incongruencia respecto al tipo de pilares

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2026
Respecto a los pilares solicitados, se observa una incongruencia a que en los ítems solicitados y en la planilla adjunta en el piego específicamente en el Ítem 13, se indica que los pilares deben ser de estructura metálica reticulada, mientras que en los planos adjuntos se especifican pilares de hormigón armado. En tal sentido, solicitamos aclarar cuál es el tipo de pilar que deberá ser considerado para la cotización y posterior suministro: pilares de estructura metálica reticulada o pilares de hormigón armado.		