

Consultas Realizadas

Licitación 487865 - ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR Y PUESTA EN MARCHA

Consulta 1 - Consulta sobre diferencia de potencia del transformador solicitado

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2026
En el Pliego de Bases y Condiciones, dentro de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, se indica que el objeto del llamado comprende el montaje de un Puesto de Distribución tipo pedestal con un transformador de 630 KVA. Asimismo, en el alcance técnico se vuelve a hacer referencia a un puesto de distribución de 630 KVA 23/0.38-0.22 KV. Sin embargo, en el apartado Plan de entrega de los bienes, el ítem 1 figura como Transformador de 650 KVA. En atención a dicha diferencia, solicitamos respetuosamente a la Convocante aclarar cuál es la potencia nominal correcta que deberá ser considerada para la preparación de la oferta técnica y económica: 630 KVA o 650 KVA. Esta aclaración resulta necesaria a fin de evitar interpretaciones distintas entre los oferentes y asegurar que las ofertas sean elaboradas bajo las mismas condiciones técnicas, garantizando la igualdad de participación y la correcta comparación de las propuestas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2026
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 2 - Fecha adicional para visita técnica

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2026
En el Pliego de Bases y Condiciones se establece la realización de una visita técnica obligatoria para el día 03 de julio de 2026, en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, con registro de 09:30 a 10:00 horas e inicio puntual a las 10:00 horas. Atendiendo a que el llamado contempla trabajos técnicos especializados relacionados con la provisión, instalación y puesta en marcha de un transformador, acometida en Media Tensión, tableros, sistema de puesta a tierra, protecciones e interconexiones eléctricas, solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar la habilitación de una fecha adicional de visita técnica. Esta solicitud tiene por finalidad permitir una mayor participación de potenciales oferentes interesados, facilitar el relevamiento técnico adecuado del sitio de ejecución y promover la libre concurrencia, igualdad de oportunidades y correcta preparación de las ofertas técnicas y económicas. En ese sentido, solicitamos a la Convocante confirmar si será posible habilitar una segunda fecha de visita técnica, manteniendo las mismas condiciones establecidas en el PBC para su registro y participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2026
Ajustarse al PBC.		

Consulta 3 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2026
En el apartado de experiencia requerida se solicita demostrar experiencia en “Fabricación, Provisión e Instalación de Transformadores”. Al respecto, solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar la modificación del requisito a “Fabricación, Provisión y/o Instalación de Transformadores”, teniendo en cuenta que la redacción actual podría resultar restrictiva para oferentes que no fabrican directamente transformadores, pero que sí cuentan con experiencia comprobada en la provisión y/o instalación de los mismos. Consideramos que dicha modificación permitiría una mayor participación de oferentes, manteniendo la relación directa con el objeto del llamado y sin afectar la calidad técnica requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2026
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 4 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
Considerando los tiempos de fabricación y suministro del transformador, consultamos a la Convocante respecto al plazo de entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. El PBC establece un plazo de 12 días para la provisión del transformador de 650 kVA, el tablero de banco de capacitores y los alimentadores. No obstante, atendiendo a los tiempos de fabricación, importación y logística de estos equipos, dicho plazo resulta de difícil cumplimiento. En ese sentido, solicitamos amablemente evaluar la posibilidad de unificar el plazo de entrega, otorgando un período de 60 días para la provisión e instalación de los equipos mencionados, lo que permitiría una mayor participación de oferentes sin afectar la correcta ejecución del contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2026
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 5 - INSTALACION

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
A fin de elaborar una propuesta técnica y económica acorde con los requerimientos del proceso, y considerando que los siguientes aspectos no pudieron ser aclarados durante la visita técnica, solicitamos a la Convocante tenga a bien brindar las siguientes aclaraciones: ¿El alcance de la presente contratación contempla la provisión e instalación de los ductos subterráneos? en caso afirmativo, favor confirmar la cantidad, dimensiones y tipo de ductos a instalar desde la ubicación del transformador hasta el Bloque F y desde el Bloque F hasta el Bloque CTA, considerando que esta información resulta indispensable para la correcta elaboración de la propuesta técnica y económica. ¿El alcance de la presente contratación contempla la provisión e instalación de las baldosas de protección mecánica? ¿El alcance de la presente contratación contempla el desmontaje y retiro del transformador existente? En caso afirmativo, agradeceremos indicar el destino final previsto para dicho equipo. ¿Será responsabilidad del contratista la reposición o reconstrucción de la cerca de protección perimetral que pudiera verse afectada durante la ejecución de los trabajos? ¿Las gestiones, trámites y coordinaciones ante la ANDE forman parte del alcance de la presente contratación y serán responsabilidad del contratista adjudicado? ¿Las obras civiles correspondientes a la construcción de la base de hormigón armado para el transformador deberán ser consideradas dentro del alcance de la presente contratación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2026
• No contempla la instalación de ductos subterráneos, queda a cargo de la convocante. • No contempla la colocación de baldosas, , queda a cargo de la convocante. • Un nuevo transformador debe ser agregado, y no se retira el existente. • Las gestiones, tramites y coordinaciones queda a cargo de la empresa adjudicada, habiendo sido generado algún pago de parte de la ANDE, quedara a cargo del convocante. • La construcción de la plataforma para el nuevo transformador, no es solicitada a la empresa adjudicada, queda a cargo de la convocante. • La cerca no debe reponerse		

Consulta 6 - NUMERO DE RUC

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
Al efecto de la garantía podría la convocante identificar su RUC		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2026
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS- UNA RUC 80010887-6		

Consulta 7 - CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
Contradicción en la capacidad nominal del transformador: En la sección de "Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas", el documento exige en reiteradas ocasiones la provisión y montaje de un transformador de 630 KVA, sin embargo, en la tabla del "Plan de entrega de los bienes", el Ítem 1 solicita explícitamente un "Transformador de 650 KVA". Aclare la convocante cuál es la potencia nominal correcta del equipo a cotizar (¿630 kVA o 650 kVA?) a efectos de una correcta cotización		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2026
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 8 - MULTAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
En el Pliego de Bases y Condiciones se estipula que el porcentaje de multa aplicado al proveedor por atraso en la entrega de los bienes es del 0,50% por cada día de atraso. Sin embargo, en la sección inmediatamente siguiente, se establece que si la Contratante incurre en mora en los pagos, la tasa de interés aplicable es de apenas el 0,10% por día de atraso. Apelando a los principios de igualdad, equidad y proporcionalidad que deben regir en los contratos públicos, solicitamos amablemente a la Convocante considerar la modificación del porcentaje de multas por atraso en la entrega, reduciéndolo al 0,10% diario. De esta manera, se equipararían de forma justa las penalidades para ambas partes frente a posibles demoras. Así mismo la multa del 0,50% por día esta fuera de los parametros legales y referenciales establecidos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2026
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 9 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
En las observaciones del "Plan de entrega", se establece que el proveedor tendrá un plazo de 12 días corridos para la entrega del bien a partir de la recepción de la Orden de Compra, inmediatamente después, en el mismo párrafo, se indica que el plazo máximo de ejecución e instalación es de hasta 60 días corridos. Aclare la convocante si la simple entrega física del equipo en la facultad debe hacerse en 12 días y que luego tienes hasta el día 60 para terminar el montaje y la puesta en marcha, se solicita esta conformacion para evitar futuras multas por atraso (que son del 0,50% por día)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2026
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 10 - PLANOS

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
De la visita tecnica surgio que la convocante publicaria los planos eléctricos para este proyecto o mandaria por mail a los participantes. Los mismos no han sido remitidos. A efectos de evitar confusiones y atento a que la ley obliga a que todo documento del proceso forme parte del pliego, solicitamos que los mismo formen parte de una adenda y sean publicados en el portal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2026
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 11 - INSTALACION

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
¿Se debe agregar una columna de hormigon nueva para el nuevo transformador?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2026
Si se debe agregar, el proyecto es de Ande, en total 2(dos), un poste de 12/500 y otro 9/200, según plano.		

Consulta 12 - COSTOS DE CONEXION

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
Además de los costos de la Gestión en ANDE, se consulta si el proveedor adjudicado debe encargarse de los costos de derecho de conexión		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2026
Cualquier costo generado desde la ANDE quedara a cargo de la convocante.		

Consulta 13 - Aclaracion

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
De nuestra consideración: Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de solicitar las siguientes consultas y aclaraciones respecto al Pliego de Bases y Condiciones, a fin de contar con las precisiones necesarias para la correcta elaboración de nuestra oferta técnico-económica. 1. Ítem 5 – Provisión y montaje de transformadores de potencial y transformadores de corriente en media tensión para el contador de energía propio de la FCQ-UNA (PD del Bloque F). Con relación a este ítem, teniendo en cuenta que la Facultad ya dispone de una medición de energía de la ANDE en Media Tensión, se solicita la provisión e instalación de transformadores de corriente (TC) y transformadores de potencial (TP) para una nueva medición en M.T. Al respecto, solicitamos aclarar si se ha realizado la Consulta Previa ante la ANDE para la instalación de un segundo equipo de medición en paralelo. En caso afirmativo, agradeceremos remitir la respuesta oficial de la ANDE correspondiente a dicha Consulta Previa, junto con el proyecto aprobado. Esta consulta se realiza considerando que, por lo general, la ANDE no autoriza la instalación de un segundo medidor para un mismo usuario. Observación adicional – Equipo de medición en Media Tensión En caso de que el proyecto requiera la instalación de un equipo de medición en Media Tensión de carácter privado, informamos que este tipo de equipamiento no se encuentra disponible en el mercado nacional y, por lo general, es suministrado exclusivamente por la ANDE para sus instalaciones. En caso de ser necesaria la adquisición por parte del Contratista, el equipo deberá importarse del exterior, con un plazo estimado de entrega de entre 6 y 8 meses, además de representar un costo de adquisición considerablemente elevado. Por lo expuesto, solicitamos se aclare el alcance de este ítem y se confirme la disponibilidad y provisión del equipo de medición correspondiente. 2. Trámites ante la ANDE El pliego establece: "Las gestiones de conexión del suministro de energía eléctrica correrán por cuenta del Oferente." Solicitamos aclarar si, además de las gestiones administrativas, los costos asociados a la garantía de consumo, tasa de conexión y demás aranceles exigidos por la ANDE también serán asumidos por el Contratista, o si dichos pagos estarán a cargo de la Facultad. 3. Obras civiles Durante la visita técnica se informó que las obras civiles necesarias para la ejecución del proyecto serían realizadas por la Facultad de Química. Solicitamos se sirvan confirmar esta información por escrito, indicando expresamente que todas las obras civiles estarán a cargo de la Facultad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2026
El proyecto de media tensión fue elaborada por la ANDE, a través de una carta consulta, los equipos de medición proveerá la ANDE con cargo a la Convocante (Facultad de Ciencias Químicas). Las Obras civiles referente a la construcción de la plataforma para el transformador, las excavaciones para los electroductos, estará a cargo de la Facultad de Químicas.		

Consulta 14 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2026
El plan de entrega modificado indica que tanto la entrega del transformador como su instalacion debe ejecutarse dentro de los 60 dias. Es correcta la interpretacion o el bien debe ser entreado antes?. Solicitamos en su caso sea ambas entrega e instalacion dentro de los 60 dias		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2026
DENTRO DEL PLAZO DE 60 DIAS SE DEBE REALIZAR LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN TOTAL		

Consulta 15 - TECNICO DE SEGURIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2026
¿Es de carácter obligatorio contar con un técnico de seguridad durante la ejecución?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2026
AJUSTARSE AL PBC.		