

## Consultas Realizadas

# Licitación 484985 - MCN N° 82/2026 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIRECCIONABLES DE DETECCIÓN DE INCENDIO DE LA SUB ESTACIÓN DE 66KV (SEGUNDO LLAMADO)

### Consulta 1 - Certificación de técnicos

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 17-08-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Considerando que en los requisitos de capacidad técnica se establece que el oferente deberá contar con un mínimo de dos (2) técnicos certificados por el fabricante y/o representante y/o distribuidor para la instalación de paneles de detección de incendios de la marca TELETEK, se consulta si serán aceptados <b>**certificados de capacitación y/o certificación técnica equivalentes**</b>, emitidos por fabricantes, representantes oficiales y/o distribuidores autorizados de sistemas de detección de incendios, que acrediten la formación y competencia del técnico para la instalación y mantenimiento de este tipo de sistemas, aun cuando el certificado no corresponda específicamente a la marca TELETEK.</p> <p>En caso afirmativo, se solicita aclarar si dichos certificados podrán ser considerados válidos para el cumplimiento del requisito establecido en el PBC.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Respuesta | 24-08-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Favor ajustarse a lo requerido en el PBC. Resulta de vital importancia que los técnicos que realizarán los trabajos de mantenimiento estén plenamente capacitados para los ajustes, implementaciones y configuraciones de los equipos instalados y en funcionamiento actualmente en la institución. Estos equipos son de la marca Teletek, por lo que las entidades que pueden dar fe cierta de la capacidad técnica sobre los equipos de esta marca son el fabricante y/o representantes oficiales y/o distribuidores autorizados. Dar lugar al cambio solicitado es abrir un abanico de posibilidades en las cuales no se podrá certificar ciertamente si los técnicos propuestos están en condiciones de realizar los trabajos.</p> |                    |            |