

Consultas Realizadas

Licitación 486315 - ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBA DE AGUA TRATADA PARQUE SOLIDARIDAD CON SU TABLERO ELÉCTRICO.

Consulta 1 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
Solicitamos respetuosamente a la Convocante tenga a bien considerar la ampliación del plazo de entrega establecido actualmente en 120 días calendario, a un plazo de 150 días calendario. La solicitud se fundamenta en los tiempos necesarios para la adquisición e importación de los bienes, considerando las distintas etapas del proceso logístico, incluyendo preparación, despacho, transporte internacional, trámites de importación y entrega final. La ampliación de 30 días permitiría contar con un plazo más razonable para cumplir adecuadamente con la entrega, reduciendo riesgos de incumplimiento y, al mismo tiempo, favoreciendo una mayor participación y concurrencia de oferentes que requieren realizar procesos de importación para atender el objeto de la contratación. En tal sentido, solicitamos se considere establecer el plazo de entrega en 150 días calendario, manteniendo las demás condiciones técnicas y contractuales previstas.		

Consulta 2 - Ítems 1 a 5 - Condiciones comerciales / Cantidades y reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
Solicitamos confirmar las cantidades definitivas requeridas para cada ítem, a efectos de determinar correctamente la conformación de la oferta económica. Asimismo, considerando que la oferta deberá presentarse en guaraníes y que se establece un plazo de entrega de 120 días calendario, solicitamos aclarar si se contempla algún mecanismo de reajuste de precios ante variaciones de costos durante el período contractual, particularmente para los bienes sujetos a procesos de adquisición e importación, o si los precios ofertados deberán mantenerse fijos durante toda la vigencia del contrato.		

Consulta 3 - Ítem 1 - Requisitos / Autorización del fabricante y cambio de marca

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
La documentación establece que la autorización del fabricante aplica al Ítem 1 y que el catálogo del fabricante deberá ser presentado como constancia de la marca a proveer. Solicitamos aclarar qué documentación específica deberá presentar el oferente para acreditar dicha autorización o representación del fabricante. Asimismo, solicitamos confirmar si, durante la etapa de ejecución contractual y previa autorización de la Convocante, será admisible realizar un cambio de marca y/o modelo del equipo ofertado, siempre que el bien propuesto cumpla o supere las características técnicas, prestaciones y demás condiciones establecidas en las especificaciones técnicas.		

Consulta 4 - Ítems 1 y 2 - Tablero / Arranque

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
En el ítem 1 se indica que el motor deberá operar mediante un arrancador suave existente de 150 HP, mientras que en el ítem 2 se solicita la provisión de un nuevo tablero eléctrico equipado con arrancador suave de 150 HP. Solicitamos aclarar si el arrancador suave solicitado en el ítem 2 corresponde a un nuevo equipo que deberá ser suministrado, y si este reemplazará al arrancador suave existente indicado en el ítem 1. Asimismo, solicitamos confirmar el alcance previsto para cada uno de los ítems a efectos de evitar una duplicidad en la provisión.		

Consulta 5 - Ítems 3 y 4 – Válvulas / Especificaciones y conexiones

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
Solicitamos proporcionar las especificaciones técnicas completas de la válvula mariposa DN 150 PN10 y de la válvula de retención doble disco tipo wafer DN 150, incluyendo materiales de fabricación, normas aplicables, presión de trabajo, tipo y características del accionamiento, sentido de instalación y demás condiciones requeridas. Asimismo, solicitamos aclarar la compatibilidad dimensional de las válvulas con las conexiones de la bomba, considerando que se indica una descarga de 4", mientras que las válvulas especificadas son DN 150 (6"). En caso de existir esta diferencia, solicitamos confirmar si deberán contemplarse reducciones/adaptadores y, de ser así, indicar las características requeridas.		

Consulta 6 - Ítem 5 – Montaje / Alcance de los trabajos

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
Solicitamos proporcionar planos, dimensiones y/o información disponible de la sala de máquinas, de la ubicación de los equipos y de las tuberías existentes, incluyendo diámetros, distancias entre conexiones, cotas y demás datos necesarios para determinar el alcance del montaje. Asimismo, solicitamos aclarar el alcance de las obras civiles, demoliciones, construcción o adecuación de bases, modificaciones de tuberías y demás trabajos auxiliares que deberán ser considerados dentro de la oferta.		

Consulta 7 - Lugar de entrega y visita técnica – Montaje

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
Solicitamos aclarar el lugar definitivo de entrega y ejecución de los trabajos, considerando que el plan de entrega de bienes indica el Depósito de Viñas Kue, mientras que la convocatoria y la visita técnica hacen referencia al Parque de la Solidaridad (Zona Puerto). En tal sentido, solicitamos confirmar si los bienes deberán ser entregados en Viñas Kue y posteriormente trasladados al lugar de instalación, o si la entrega deberá realizarse directamente en el sitio de ejecución. Asimismo, solicitamos confirmar el lugar exacto donde se realizará el montaje y la puesta en servicio de los equipos.		

Consulta 8 - Ítem 1 – Bomba / Punto de operación y características técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
Solicitamos confirmar el punto de operación requerido para la bomba, considerando un caudal de 350 m³/h a 76 m.c.a., y aclarar si los 76 m.c.a. corresponden a la altura manométrica total requerida o a una altura mínima. Asimismo, solicitamos proporcionar o confirmar los siguientes datos necesarios para la correcta selección y dimensionamiento de la bomba: NPSH disponible, altura de succión, temperatura y características del fluido, material requerido para eje, anillos y demás componentes en contacto con el fluido, tipo de acoplamiento, características de la bancada y configuración del motor (3.000 rpm / 2 polos).		

Consulta 9 - Ítem 2 – Tablero / Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
Solicitamos proporcionar las especificaciones técnicas completas correspondientes al tablero eléctrico del Ítem 2, incluyendo como mínimo: tensión de alimentación, tensión de control, características y rango del arrancador suave, potencia del motor a controlar, corriente nominal, bypass, protecciones, elementos de maniobra y medición, comunicaciones, dimensiones o características del gabinete, grado de protección y normas aplicables. Asimismo, solicitamos confirmar la potencia del motor asociado al tablero, considerando que en la documentación se mencionan valores de 150 HP (aprox. 112 kW) y 110 kW.		

Consulta 10 - TABLERO Y ARRANCADOR

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2026
Clarificación sobre Tablero y Arrancador Suave a Conectar (Ítems 1, 2 y 5) En las Especificaciones Técnicas del Ítem 1 (Motor) y del Ítem 5 (Montaje) se menciona que el motor debe conectarse al "arrancador suave existente". No obstante, en el Ítem 2 se solicita la adquisición de un "Tablero eléctrico para electrobomba con arrancador suave de 150 HP". Solicitamos a la Convocante aclarar si la instalación y puesta en marcha del motor (Ítem 5) deberá realizarse sobre el tablero existente o sobre el nuevo tablero eléctrico a ser provisto en el Ítem 2 de la presente licitación.		

Consulta 11 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2026
En la sección "Plan de entrega de los bienes" se establece que el proveedor dispondrá de un plazo de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra, para la provisión de los bienes e instalación solicitados Considerando los tiempos de fabricación, importación, logística de transporte internacional y pruebas técnicas requeridos para equipamientos electromecánicos de alta potencia (conjunto motor-bomba de 110 kW y tablero eléctrico con arrancador suave de 150 HP), solicitamos a la Convocante tener a bien ampliar el plazo de entrega a ciento cincuenta (150) días calendario contados a partir de la recepción de la Orden de Compra.		

Consulta 12 - Periodo de Vigencia /Garantia tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2026
Periodo de Vigencia e Inicio de la Garantía Técnica de los Bienes Solicitamos a la Convocante ratificar el plazo de garantía de los bienes (indicado en 120 días) y precisar a partir de qué hito comenzará a computarse dicho periodo: si a partir de la recepción provisoria/entrega en depósito (Viñas Cué) o a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva tras la puesta en marcha efectiva del conjunto electromecánico.		