Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 486306 - ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS CON SISTEMA DE ARRANQUE PARA CD LOMA PYTA DE 1000 M3/H – 55 m.c.a y CD TRINIDAD I DE 800 M3/H – 20 m.c.a

Consulta 1 - Item 2 Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Favor aclarar o rectificar la especificación técnica del Ítem 2 del Lote 1 (Válvula Mariposa), dado que en el encabezado se requiere una Válvula DN 500-PN10, pero en la descripción detallada del cuerpo se menciona 'Diámetro: 250 mm' . Teniendo en cuenta que la tubería y la Válvula de Retención del mismo lote son de DN 500 (500 mm), ¿cual es el diámetro correcto requerido para la Válvula Mariposa del Ítem 2 del Lote 1 ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2026
Conforme a la consulta realizada, se aclara que el diámetro requerido es de 500 MM, por tanto se solicita al oferente remitirse a la Adenda 1, una vez publicada la misma.		

Consulta 2 - visita tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
En la sección de Visita Técnica se indica como lugar de realización 'C.D. Loma Pytã y C.D. Lambaré' . Dado que el objeto de la licitación abarca los Centros de Distribución de Loma Pytã (Lote 1) y Trinidad I (Lote 2), ¿se confirma que la visita corresponde al C.D. Loma Pytã y C.D. Trinidad I, siendo la mención de C.D. Lambaré un error involuntario?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2026
Se aclara que, La visita técnica es el CD Trinidad I y el CD de Loma Pytã, por tanto se solicita al oferente remitirse a la Adenda 1, una vez publicada la misma.		

Consulta 3 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
En el Plan de Entrega se fijan 130 días calendario para el Lote 1 y 150 días calendario para el Lote 2 . Considerando que la fabricación, pruebas de recepción en fábrica (FAT), transporte e importación de la electrobomba de 1000 m³/h y el arrancador suave de 220 kW del Lote 1 requieren plazos equivalentes o superiores a los del Lote 2 , y a fin de fomentar la mayor participación de empresas y asegurar el cumplimiento de las entregas, solicitamos a la Convocante homologar y ampliar el plazo de entrega del Lote 1 a 150 (ciento cincuenta) días calendario, en coincidencia con el Lote 2		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2026
se solicita al oferentes adecuarse a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones.		