

Consultas Realizadas

Licitación 484422 - Adquisición de Repuestos Electrónicos para Planta Fabril

Consulta 1 - Consideración técnica Lote 13

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2026
Solicitamos amablemente a la Convocante considerar aceptar, para el Ítem 2 - Sensor capacitivo para medición de nivel de cemento, una rosca de conexión R 1-1/2" en lugar de G 3/4". Esta petición la extendemos debido a la configuración de nuestra marca propuesta para este tipo de soluciones orientadas a la detección de sólidos, además de asegurar que no se limite la participación de posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2026
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. La dimensión de la rosca especificada responde a las condiciones técnicas de la instalación existente, considerando los criterios de compatibilidad, adecuación y correcta integración del suministro requerido con la infraestructura actualmente disponible. Se mantiene la especificación indicada en el PBC.		

Consulta 2 - Lote 4- Item1

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2026
Lote 4 Item 1: cual seria la Longitud de sonda?. El equipo debe estar para zona antiexplosiva?, cual seria la medida roscada del la conexión a proceso?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2026
Se solicita aguardar la publicación de la Adenda N° 1, Versión 2 del PBC, a fin de remitirse a la misma, en la cual se han incorporado las modificaciones a las Especificaciones Técnicas, en atención a la presente consulta.		

Consulta 3 - LOTE 5 - ITEM 03

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Hay inconsistencias entre el modelo de referencia y la descripción. El modelo YF2A14-020VB3XLEAX es de PVC y la descripción dice PUR Poliuretano. Cual seria el solicitado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En atención a la consulta formulada, se aclara que el material del conector contempla la utilización de PVC y poliuretano, correspondiendo el PVC al recubrimiento del cable, mientras que el enchufe o cabezal del conector es de poliuretano. Asimismo, se deja constancia de que el código consignado en las Especificaciones Técnicas es de carácter referencial, a efectos de identificar técnicamente el bien requerido. Los conectores disponibles en el mercado presentan, en términos generales, características constructivas similares en cuanto a su composición, pudiendo diferir principalmente en aspectos tales como cantidad de pines, longitud del cable y tipo de conector. En consecuencia, para la formulación de la oferta, favor remitirse a las especificaciones y demás condiciones establecidas en el PBC.		

Consulta 4 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
Item 2 Lote 5: El cuerpo del sensor debe ser en acero inoxidable o en latón? Item 3 Lote 5: El material del cable puede ser en PVC ?		

Consulta 5 - Lote 11

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
Lote 11, Item 6: Que entrada precisa el controlador 4/20 mA o PT100? Lote 11 Item 6: Que salida se precisa 4/20 mA o relé?		

Consulta 6 - LOTE 13 - ITEM 01

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2026
Por favor analizar modificar el Diámetro de la vaina: 8mm para 6MM.... Actualmente no hay en stock en el mercado local con el diámetro de 8mm, y son pocas las cantidades para realizar una importación desde el exterior.		

Consulta 7 - Solicitud de consideración — Requisito de Autorización del Fabricante para ítem del Lote N° 7

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2026
Solicitamos amablemente a la Convocante considere incorporar el requisito de Autorización del Fabricante (Claudius Peters) para el Lote N° 7, correspondiente a la "VALVULA DE CONTROL DIRECCIONAL ENFRIADORA" (Código de referencia de fábrica 235779-01). Según las especificaciones técnicas del ítem, el componente forma parte del sistema hidráulico Claudius Peters instalado en la enfriadora de clínker. Este tipo de válvula proporcional electrohidráulica requiere sea compatible según el diseño del proyecto realizado para la prestación requerida por la INC, que cumpla la configuración específica al proyecto original de la planta, definida por el fabricante conforme al diseño del sistema hidráulico existente. Un componente que cumpla las especificaciones generales, pero carezca de dicha configuración de fábrica podría generar incompatibilidades operativas, señales de mando no calibradas correctamente o necesidad de reprogramación en sitio, con el consecuente riesgo para la confiabilidad del sistema que precisamente motivó este reemplazo. En este sentido, solicitamos se contemple como requisito documental que el oferente —sea representante directo de Claudius Peters — acredite mediante autorización del fabricante a presentar oferta, con ello tendrán la conformidad de que el componente ofertado es compatible según los parámetros de fábrica requeridos para este proyecto en específico, garantizando así la interoperabilidad plena con el sistema instalado. Muchas gracias.		