Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 483685 - ADQUISICION DE BATERIAS ESPECIALES PARA UPS Y LINEAS DE TRANSMISION

Consulta 1 - Especificaciones tecnicas lote 1, item 1, pagina 37

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
Solicitan Capacidad Nominal: 55 Ah @ C10 o superior Aceptarían Capacidad nominal: 52 Ah @ C20?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2026
Favor remitirse al PBC. No se hace lugar a lo solicitado. Se mantienen las especificaciones técnicas requeridas, conforme a los siguientes fundamentos: El objeto de la contratación está destinado a instalaciones aeronáuticas, es decir, a un entorno de alta disponibilidad y misión crítica. Las especificaciones técnicas de las baterías, fueron realizadas respetando las características técnicas de los equipos utilizados en áreas de misión crítica, por tal motivo no se podría solicitar características distintas a las solicitadas, con el fin de salvaguardar los Sistemas de Navegación Aérea del País. Ej. Control de Tráfico Aéreo. En consecuencia, se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		