Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 493295 - LMCN MITIC N° 07/2026 ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS EN EL DATA CENTER DEL MITIC. Plurianual

Consulta 1 - Pliego de Bases y Condiciones

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
En el apartado CAPACIDAD TÉCNICA, punto 2 se solicita: Un (1) profesional con certificación en operaciones en los estándares más adoptados por la industria del Data Center, certificaciones Accredited Operations Professional (AOP) emitida por el Uptime Institute y Certified Data Centre Operations Manager (CDFOM). Al respecto solicitamos sea aceptada también la acreditación Accredited Tier Designer (ATD) emitida por el Uptime Institute.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
Como puede observarse en el Pliego de Bases y Condiciones, para satisfacer los alcances del presente proceso se requieren también competencias en operación y gestión del Data Centers. Favor remitirse a lo establecido en los documentos del llamado.		

Consulta 2 - Experiencia requerida, punto 1: inclusión de UPS trifásicas ajenas al objeto

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Solicitamos modificar el requisito de manera que se acepte experiencia en provisión e instalación de cualquiera de los sistemas que integran el objeto del llamado (climatización de precisión, sistemas de energía —ATS, tableros, grupos generadores o UPS—, confinamiento de pasillos o infraestructura física de Data Center), reemplazando la conjunción “y” por “o”.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
Para satisfacer los alcances del presente proceso se consideran necesarios los requerimientos que pueden observarse en el Pliego de Bases y Condiciones. Favor remitirse a lo establecido en los documentos del llamado.		

Consulta 3 - Experiencia requerida, punto 1: exigencia de “mantenimiento y operación”

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Solicitamos que se acepte experiencia en provisión e instalación, o en provisión o mantenimiento, sin exigir la operación. En caso de mantenerse, solicitamos que la operación y el mantenimiento puedan acreditarse de forma independiente de la provisión.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
Para satisfacer los alcances del presente proceso se consideran necesarios los requerimientos que pueden observarse en el Pliego de Bases y Condiciones. Favor remitirse a lo establecido en los documentos del llamado.		

Consulta 4 - Experiencia requerida, punto 1: porcentaje del 50% sobre un objeto multidisciplinario

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Solicitamos: (a) reducir el porcentaje al 30% del monto total ofertado; (b) permitir que dicho monto se alcance mediante la sumatoria de contratos y/o facturas del período; y (c) computar la experiencia en cualquiera de los rubros que integran el objeto del llamado, es decir, climatización de precisión, sistemas de energía (ATS, tableros, grupos generadores o UPS), confinamiento de pasillos o infraestructura física de Data Center.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
Para satisfacer los alcances del presente proceso se consideran adecuadas las experiencias que pueden observarse en el Pliego de Bases y Condiciones. Favor remitirse a lo establecido en los documentos del llamado.		

Consulta 5 - Experiencia requerida: período de acreditación

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Solicitamos ampliar el período de acreditación a los últimos cinco (5) años (2021 a 2025).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
Para satisfacer los alcances del presente proceso se consideran adecuadas las experiencias que pueden observarse en el Pliego de Bases y Condiciones. Favor remitirse a lo establecido en los documentos del llamado.		

Consulta 6 - Ítem 4.2: alcance de la readecuación de la acometida

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
En la visita se observó que el interruptor principal existente es un Hyundai UCB 250 R de 250 A, 3 polos, es decir, que la protección ya es de 250 A. Solicitamos aclarar si debe reemplazarse dicho interruptor, la sección y la longitud de los conductores a sustituir, los puntos de inicio y fin de la readecuación, la potencia del grupo generador y la corriente de cortocircuito en el punto de instalación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
Como puede observarse en el Pliego de Bases y Condiciones, los requerimientos de montaje, readecuación acometida y configuración responden a la necesidad de establecer redundancias, para lo cual el adjudicado es responsable de brindar el servicio integral de readecuación de la alimentación eléctrica, provisión de materiales complementarios, montaje, conexionado, configuración, pruebas y puesta en servicio. Favor remitirse a lo establecido en los documentos del llamado.		

Consulta 7 - Capacidad técnica, punto 1: profesional certificado “de la marca a dar mantenimiento y soporte”

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Solicitamos que se acepte: (a) certificación o constancia de capacitación técnica emitida por el fabricante o por el distribuidor autorizado de la marca ofertada; o (b) nota del fabricante o distribuidor que acredite la capacitación del profesional. Asimismo, que la experiencia en montaje de aires de precisión pueda acreditarse mediante constancias de trabajos realizados (c) Certificaciones Técnicas que incluyan en su alcance la Instalación y Puesta en Marcha, Configuración de equipos de Refrigeración de marcas distintas a ATTOM.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
Para satisfacer los alcances del presente proceso se consideran adecuadas las experiencias y los requerimientos que pueden observarse en el Pliego de Bases y Condiciones. Favor remitirse a lo establecido en los documentos del llamado.		

Consulta 8 - Ítem 1.2: alimentación eléctrica del nuevo aire

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
En la visita se observó que el tablero del Data Center tiene sus circuitos asignados a UPS 1 y 2, Aires de precisión 1 y 2 y Splits 1 y 2, sin lugar libre para un nuevo circuito trifásico. Solicitamos indicar desde qué tablero debe alimentarse el nuevo equipo, si la provisión del interruptor o la ampliación del tablero están a cargo del oferente, y si se verificó que el interruptor principal y el contactor existente de 130 A admiten la carga adicional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
Como puede observarse en el Pliego de Bases y Condiciones, los requerimientos de montaje, readecuación acometida y configuración responden a la necesidad de establecer redundancias, para lo cual el adjudicado es responsable de brindar el servicio integral de readecuación de la alimentación eléctrica, provisión de materiales complementarios, montaje, conexionado, configuración, pruebas y puesta en servicio. Favor remitirse a lo establecido en los documentos del llamado.		

Consulta 9 - Capacidad técnica, punto 2, e ítem 5.1: certificaciones AOP y CDFOM en un mismo profesional

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Solicitamos que se acepte: (a) una u otra certificación (AOP o CDFOM); o (b) certificaciones equivalentes en operación, diseño o gestión de Data Centers, tales como EPI CDCP, CDCS o CDCE, Uptime Institute ATD o ATS, o BICSI DCDC. Con solamente una de estas certificaciones y considerando la Infraestructura actual de la convocante se considera sobrecalificado requerir certificaciones de Nivel TIER y además en una sola persona.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
Para satisfacer los alcances del presente proceso se consideran suficientes los requerimientos que pueden observarse en el Pliego de Bases y Condiciones. Favor remitirse a lo establecido en los documentos del llamado.		

Consulta 10 - Experiencia requerida, punto 2: soporte 24/7 en Data Center

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Solicitamos eliminar el requisito o, alternativamente: (a) reducirlo a una (1) experiencia en soporte o mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de Data Center, sin exigir la modalidad 24/7; y (b) aceptar como documentos de acreditación facturas, órdenes de servicio o constancias del cliente, además de contratos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
Para satisfacer los alcances del presente proceso se consideran necesarios los requerimientos que pueden observarse en el Pliego de Bases y Condiciones. Favor remitirse a lo establecido en los documentos del llamado.		

Consulta 11 - Capacidad técnica, punto 3: atención de emergencias 24/7

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Solicitamos que el requisito se acredite mediante Declaración Jurada de disponibilidad de atención durante el período de garantía, con descripción del procedimiento de atención y escalamiento y de los canales de contacto, sin requerir experiencia previa en servicios 24/7.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
Para satisfacer los alcances del presente proceso se consideran necesarios los requerimientos que pueden observarse en el Pliego de Bases y Condiciones. Favor remitirse a lo establecido en los documentos del llamado.		

Consulta 12 - Ítem 4.1: ATS redundante y especificación dirigida

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
En la visita técnica se constató un ATS de 4 polos marca Aisikai en funcionamiento. Solicitamos aclarar si el ATS solicitado lo reemplaza o se instala además de él y, en ese caso, el esquema de conexión requerido y las cargas que alimentará cada uno. Asimismo, dado que las EETT (págs. 46-48) reproducen características propias de un fabricante determinado, incluida una lista cerrada de ensayos IEC 61000-4-x, CISPR 11 e IEC 60068-2-x, solicitamos que se acepte cualquier ATS que cumpla la norma IEC 60947-6-1 con prestaciones iguales o superiores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
Como puede observarse en el Pliego de Bases y Condiciones, los requerimientos de montaje, readecuación acometida y configuración responden a la necesidad de establecer redundancias, para lo cual el adjudicado es responsable de brindar el servicio integral de readecuación de la alimentación eléctrica, provisión de materiales complementarios, montaje, conexionado, configuración, pruebas y puesta en servicio. Favor remitirse a lo establecido en los documentos del llamado.		

Consulta 13 - Ítem 1.1: condiciones de capacidad

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Solicitamos aclarar si los 30 kW exigidos corresponden a capacidad total o sensible, si los 22 °C se refieren a la temperatura de retorno al equipo, y si se aceptará la capacidad nominal del catálogo del fabricante o se exigirá una tabla de desempeño a 40 °C de temperatura exterior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
Para satisfacer los alcances del presente proceso se consideran necesarios los requerimientos mínimos enunciados para el equipo de Aire de Precisión, los cuales pueden observarse en el Pliego de Bases y Condiciones. Favor remitirse a lo establecido en los documentos del llamado.		

Consulta 14 - Vigencia de certificaciones y vínculo del consultor

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Solicitamos: (a) que la vigencia de las certificaciones sea exigible al inicio de la prestación del servicio de consultoría; (b) que el vínculo pueda acreditarse con una carta de compromiso firmada por el profesional, a formalizarse mediante contrato en caso de adjudicación; y (c) considerando que la subcontratación figura como “No Aplica”, que se habilite la subcontratación del ítem 5.1 (Consultoría Operativa), por tratarse de un servicio profesional especializado distinto de la provisión de bienes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
Para satisfacer los alcances del presente proceso se consideran necesarios los requerimientos que pueden observarse en el Pliego de Bases y Condiciones. Favor remitirse a lo establecido en los documentos del llamado.		