

## Consultas Realizadas

### Licitación 203059 - ADQUISICIÓN DE UPS PARA EL DATA CENTER DE LA SET

#### Consulta 1 - Visita tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	
Señores		14-10-2010
en el pliego de bases y condiciones solicitan una UPS de 60KVa con 30 minutos de autonomia a plena carga y un cableado electrico para 130 PC's.		
Solicitamos realizar una visita tecnica para poder relevar		
1ro - Si el sitio donde se instalara la ups soportara el peso de la misma incluyendo baterias		
2do - La ubicacion de los puntos electricos a presupuestar.		
Esta visita deberia hacerte antes de que expire el plazo de consultas ya que luego de la misma seguro que surgiran preguntas al respecto.		
Quedamos atentos a sus respuestas		
Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
RESPUESTA: La visita técnica guiada se realizará el día Martes 19/10/2010 a las 09:00 Hs en la DGR, sito en Yegros e/ Presidente Franco de nuestra ciudad capital. En dicha visita deberán aclararse todas las dudas, considerando que ha expirado el plazo de consultas.	15-10-2010	

#### Consulta 2 - Rango de Tensión de Entrada

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitan en este punto "304 Vca a 456 Vca sin descargar baterías."		14-10-2010
estos valores son limitantes ya que no todos los fabricantes cumplen con este requisito		
Por ello solicitamos que este valor sea bajado a -15%, + 10% del voltaje nominal al 100% de carga		
Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Podrán cotizarse UPS con Rangos de tensión de entrada -15%, +10% del voltaje nominal al 100% de carga	15-10-2010	

### Consulta 3 - Visita tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2010
Solicitamos realizar una visita técnica para relevar los datos de donde será instalada la UPS y de la ubicación de los puestos que se deben cablear		
Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2010
Remítase a la respuesta 1.		

### Consulta 4 - Calendario de eventos

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2010
Solicitamos aclaren el calendario de eventos ya que el publicado se presta para confusiones		
Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2010
debido a un error de sistema el horario de cierre de propuestas aparece para las 09:15 el horario correcto es la 08:15		

### Consulta 5 - Nivel de ruído

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2010
Solicitan "< 56 dB a 1 metro de distancia."		
Este es un valor limitante, ya que los equipos representados por nosotros no cumplen con esta valor, por ello y para estar en codiciones de ofertar solicitamos que este valor sera bajado a "<70db a un metro de distancia"		
Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2010
Serán consideradas UPS con Nivel de ruido <70 db a un metro de distancia.		

### Consulta 6 - Capacidad de sobrecarga

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2010
En el pliego solicitan "150% por 1min. / 125% por 10 min."		
Consultamos, cual seria la comportamiento esperado del equipo luego de cumplido los tiempos enunciados para la sobrecarga? que el mismo se apague?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2010
en lo referente a la consulta remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		