

Consultas Realizadas

Licitación 234695 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

Consulta 1 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	12-03-2012
Referente al Formulario de Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor, entendemos no se aplica considerando se trata de la prestación de un servicio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2012
Ver Adenda Nº 1		

Consulta 2 - Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios requeridos, numeral 1.

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2012
1. Especificaciones Técnicas; Se norma una capacidad mínima de almacenaje de la instalación del proveedor de los servicios de 3.000 m3 para la planta situada en la región del Alto Paraná, y considerando las cantidades mensuales de ventas serían de un volumen mínimo de 1.500 m3 se estima que una capacidad mínima de almacenaje de 2.000 m3 sería suficiente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2012
Ver Adenda Nº 1		

Consulta 3 - Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios requeridos, numeral 1.

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2012
1. Especificaciones Técnicas, párrafo 9: Se norma una capacidad mínima de almacenaje de 3.000 m3 para la planta situada en la Región del Alto Paraná; y considerando las cantidades mensuales de ventas serían de un volumen mínimo de 1.500 m3 se estima que una capacidad mínima de almacenaje de 2.000 m3 sería suficiente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2012
Ver Adenda Nº 1		

Consulta 4 - Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios requeridos, numeral 1.

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2012
1. Especificaciones Técnicas, párrafo 10: Se establece que la terminal de Carga del proveedor de los servicios deberá contar con por lo menos una isla de carga que pueda atender simultáneamente a dos camiones cisterna; Se sugiere como requisito mínimo que esta isla de carga pueda atender simultáneamente a 4 camiones cisternas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2012
Ver Adenda Nº 1		

Consulta 5 - Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios requeridos, numeral 1.

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2012
1. Especificaciones Técnicas, párrafo 12; Se estima que la venta de gasoil en la región del Alto Paraná sería de un volumen mínimo de 3.000 m3/mes; solicitamos cambiar la estimación de volumen mínimo mensual a 1.500 m3 e incluir un párrafo adicional: Si el volumen de ventas fuera satisfactorio dentro del proceso comercial, Petropar tendrá la opción de solicitar ampliar el volumen hasta 10.000 M3/mes, siempre que el Puerto / Terminal disponga de la capacidad de almacenaje correspondiente .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2012
Ver Adenda Nº 1		