

Consultas Realizadas

Licitación 246839 - ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS PARA EL SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL SAN JORGE

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2012
SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. PAGINA 10. DONDE DICE: ÍTEM 11 PANEL DE ALARMA, VISUAL Y ACUSTICA PARA 4 GASES.		
CONSULTA: Solicitamos cotizar paneles de alarma de las mismas características, pero sin pantallas de cristal líquido.		
La solicitud obedece que en la actualidad sólo las empresas multinacionales poseen la representación y/o distribución de alarmas con pantalla de cristal líquido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-12-2012
Se aclara que se podrá cotizar los Paneles de Alarma Visual y Acústica para 4 Gases con las mismas características DIGITAL CON PANTALLA		