

Consultas Realizadas

Licitación 251264 - Lp0954-2013. Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de Equipos de Control y Supervisión

Consulta 1 - Fuente de Alimentacion Lotes 7,8,9

Consulta Fecha de Consulta 15-11-2013

Para los equipos solicitados en los Lotes 7,8 y 9, solicitamos puedan cotizarse fuentes de alimentacion 220 VAC o -48 VDC.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-11-2013

Favor remitirse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

Consulta 2 - Espacio en armarios Lote 3

Consulta Fecha de Consulta 18-11-2013

Aclarar si ANDE proveerá el espacio en los armarios para la colocación de los Switches.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-11-2013

En la estación se cuenta con un rack de 19 pulgadas para la instalación del Gateway y el Switch.

Conforme a lo indicado en las Especificaciones Técnicas, el suministro comprende el Switch para cumplir las exigencias de la norma 61850 (mínimo 24 puertos Ethernet, mínimo 2 puertos ópticos del tipo ST, Soporte mínimo de 50 VPN s), por

Consulta 3 - Mobilario Lote 3

Aclarar si ANDE proveerá el escritorio para la colocación del IHM.

ende es del tipo gerenciable y administrable (Switch Layer 3).

Respuesta Fecha de Respuesta 22-11-2013

No será necesario el suministro de escritorio o mobiliario.

Consulta 4 - Formulario Planilla de Datos Garantizados

Consulta Fecha de Consulta	18-11-2013
----------------------------	------------

1)Solicitamos por favor a la convocante la entrega a los potenciales oferentes de los formularios de las Planillas de Datos Garantizados en formato Word, o Excel para el llenado correspondiente.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-11-2013

Favor remitirse a la versión disponible en el portal de la DNCP.

04/09/25 18:33