

Consultas Realizadas

Licitación 252107 - Lp0936-13. Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de Equipos para Infraestructura de Telecomunicaciones

Consulta 1 - Equipamiento compacto Outdoor

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2013
1) En las Especificaciones Técnicas del Lote 3. Equipamiento Compresor/Evaporador Industrial para Sala de Telecomunicaciones, capítulo 3. Descripción de Servicios, ítem 3.1.2.1., se expresa que el oferente deberá considerar la disponibilidad de espacio en las Salas de Comunicación existentes en los sitios, para la instalación de los equipos. Al respecto y en caso que la disponibilidad de espacio sea limitada, consultamos si podrá ser ofertado Equipamiento compacto Outdoor de expansión directa para montar fuera del recinto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2013
Existe disponibilidad de espacio, por lo tanto favor referirse a las Especificaciones Técnica.		

Consulta 2 - Tablero de mando

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2013
1) En el Anexo 3. Accesorios, de las Especificaciones Técnicas del Lote 3. Equipamiento Compresor/Evaporador Industrial para Sala de Telecomunicaciones, ítem 2.2., se menciona el tablero de control y mando del funcionamiento cíclico (en caso de poseer dos equipos). Acerca de este punto, solicitamos favor confirmar en qué caso se debe considerar ofertar dos equipos por sitio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2013
Para todos los casos se debe ofertar un sólo equipo por sitio según el Anexo 4 de las Especificaciones Técnicas correspondientes. No obstante, deberá suministrarse el tablero de control y mando previendo la conexión de un segundo equipamiento.		

Consulta 3 - Visita al sitio

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2013
de manera a poder presentar una mejor propuesta, solicitamos permiso para una visita en uno de los sitios de las repeticoras del interior así como en el centro de despachos de Cargas de Asunción.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2013
Favor remitirse a la ADENDA N° 1 de la licitación de referencia.		

Consulta 4 - Redundancia 1+1

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2013
1) En las Especificaciones Técnicas del Lote 3. Equipamiento Compresor/Evaporador Industrial para Sala de Telecomunicaciones, Anexo 3. Accesorios, ítem 2.4., se hace referencia a un secuenciador que según lo indicado en el ítem 2.4.1.1., debe realizar la conmutación de funcionamiento automático (en caso de poseer dos equipos). Referente a este punto, solicitamos favor confirmar que no es requerida redundancia 1+1, para casos de fallas eventuales, el equipo se apaga, o salta el presostato de alta presión debido a que involuntariamente se tape la rejilla de retorno, y el equipo se queda sin flujo de aire; o como todo equipamiento, alguna pieza o dispositivo se rompe y se para.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2013
Se requiere de un sólo equipo por sitio según Anexo 4 de la presente Especificaciones Técnicas. No obstante, deberá suministrarse el tablero de control y mando previendo la conexión de un segundo equipamiento.		

Consulta 5 - Ventilación de emergencia

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2013
1) Con referencia a las Especificaciones Técnicas del Lote 3. Equipamiento Compresor/Evaporador Industrial para Sala de Telecomunicaciones, consultamos si podrá ser aceptada la posibilidad de ofrecer una opción de ventilación de emergencia, operando a -48Vcc, la que en caso de falla de los 220Vca, si bien los compresores no funcionarán, por lo menos un hará circular el aire dentro de la sala proporcionando un tiempo adicional para mover el aire de la sala, de tal forma que no quede una bolsa de aire caliente sobre los equipos. La opción de ventilación de emergencia estaría incorporada al Equipamiento Compresor/Evaporado Industrial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2013
Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 6 - Formulario Planilla de Datos Garantizados

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2013
1) Solicitamos por favor nos sean facilitados los formularios de las Planillas de Datos Garantizados en formato Word, para el llenado correspondiente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2013
Favor considerar la versión publicada en el Portal de la DNCP.		

Consulta 7 - Repuestos

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2013
1) En el Anexo 4, de las Especificaciones Técnicas del Lote 3. Equipamiento Compresor/Evaporador Industrial para Sala de Telecomunicaciones, ítem 1, se solicita un equipamiento Compresor/Evaporador Industrial como Reserva Técnica. Al respecto consultamos si esta unidad de la Reserva Técnica es adicional a los módulos de reemplazos pedidos en el ítem 6 de la Lista de Precios, del Formulario de Oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2013
La reserva técnica no forma parte de los módulos de reemplazo. El equipo a suministrarse como "Reserva Técnica", debe reunir las mismas condiciones indicadas en el ítem 1 del Anexo 4.		