Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 287655 - Adquisición de Generadores para los Puestos de Control de Aduanas

Consulta 1 - Seccion III - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2015
Solicitamos a la convocante establecer días para la realización de visita técnica, atendiendo la cantidad de sitios solicitados para el montaje e implementación de equipos y la distancia entre las localidades		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2015
Favor remitirse a la Adenda 01		

Consulta 2 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2015
Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega del bien correspondiente al item 1, atendiendo a que en el pliego establece solo un dia. y sea considerar ampliar por lo menos a 4 dias (Provisión de bienes e implementacion del equipo.)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2015
Favor remitirse a la Adenda 01		

Consulta 3 - CONSULTAS VARIAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2015

A) En la Seccion III, especificaciones técnicas, solicita el grupo generador incluyendo el montaje y la puesTa en servicio del mismo, asi como la interconexión entre el Grupo Generador, tablero de transferencia y el tablero eléctrico, para lo cual solicitamos la siguiente aclaración:

Croquis con ubicación de los equipos

Esquema unifilar eléctrico para la interconexión, indicando las cargas y las distancias de los alimentadores

Detalles de Obras civiles y/o lugar a ubicar el equipo.

Alcance de los trabajos de montaje de los equipos, indicando las distancias entre grupo generador, tablero de transferencia y tablero eléctrico a alimentar.

B) En la Seccion III, especificaciones técnicas, Item 1, solicita un grupo generador de potencia mínima de 15 kVA y Maxima de 25 kVA. Pregunta: Podra ofertarse grupo generador de mayor potencia, por ejemplo de 33 kVA.-

C) En la Seccion III, Especificaciones Técnicas, solicita asistencia técnica y Mantenimiento Semestral. Pregunta: se entiende como asistencia técnica visitas mensuales o pedido de revisión eventual de equipo y para el Mantenimiento del Equipo se deberá cambiar todos los insumos como ser Filtros y aceite?

Desde ya, muchas gracias!

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2015

Se responde a cada ítem, según la consulta realizada:
A) Favor remitirse a la Adenda 01
B) B) Podrá ofertarse Grupo Generador de mayor potencia, siempre y cuando el costo del mismo se encuentre entre los referenciales.
C) Favor remitirse a la Adenda 01.

Consulta 4 - Item 1-Potencia

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2015

A fin de posibilitar la mayor cantidad de oferentes se solicita permitir ofertar para el Item 1 el Generador de Potencia de hasta 30 kVA.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2015

Podrá ofertarse Grupo Generador de mayor potencia, siempre y cuando el costo del mismo se encuentre entre los referenciales.